



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

21 de junio del 2022

Señores

ELECTRIKA PLUS FERNÁNDEZ CRUZ, S.R.L.

Puerto Plata.

Distinguidos señores:


En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009** para la **ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no cumplió con los requerimientos técnicos, conforme se visualiza en tabla debajo:

Detalles de los resultados de la evaluación técnica:

ELECTRIKA PLUS FERNÁNDEZ CRUZ, S.R.L.													
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	METROS	682,662	682,662	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	YIFANG	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 4.2: CANTIDAD DE HILOS PEDIDOS PARA EL NEUTRO ES DE 15 A 20 HILOS, MUESTRA PRESENTA 64 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS DEL NEUTRO ES DE 0.93 A 1.07MM, DIÁMETROS DE LA MUESTRA ES DE 0.52MM, 5.3: ESPESOR PEDIDO DE LA CINTA INTERIOR ES DE 0.09MM, LA PRESENTADA ES DE 0.05MM, 11.09 AL MOMENTO DE LA VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO ISO REQUERIDO, EL CERTIFICADO SE ENCONTRABA EN ESTADO "REVOCADO", 11.10 NO PRESENTO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (UL O EQUIVALENTE).
2	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	METROS	543,764	543,764	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	YIFANG	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTADA DIFIERE EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 4.2: CANTIDAD DE HILOS PEDIDOS PARA EL NEUTRO ES DE 14 A 16 HILOS, MUESTRA PRESENTA 25 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.816 A 0.873MM, DIÁMETROS DE LA MUESTRA ES DE 0.648MM, 5.3: ESPESOR PEDIDO DE LA CINTA INTERIOR ES DE 0.09MM, LA PRESENTADA ES DE 0.05MM, 11.09 AL MOMENTO DE LA VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO ISO REQUERIDO, EL CERTIFICADO SE ENCONTRABA EN ESTADO "REVOCADO", 11.10: NO PRESENTO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (UL O EQUIVALENTE).

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenororte Dominicana, S.A.