

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

21 de junio del 2022

Señores

GREN CABLE SYSTEMS, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009** para la **ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no cumplió con los requerimientos técnicos, conforme se visualiza en tabla debajo:

Detalles de los resultados de la evaluación técnica:

GREN CABLE SYSTEMS, S.R.L.													
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	METROS	682,662	NO INDICADA	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	QUINGDAD-GREEN	NO CUMPLE	11.9 AL MOMENTO DE LA VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO ISO REQUERIDO EL MISMO ESTABA EN ESTADO "REVOCADO", NO UTILIZÓ LA PDG PUBLICADA PARA ESTE PROCESO, EN EL ÍTEM 5.1 LA CELDA CON LO OFRECIDO ESTA OBSTRUYENDO VISUALIZAR INFORMACIÓN (CERRADA) EN DICHO ÍTEM SE PIDE DIAMETRO APROXIMADO DE 15 Ó 19 X 15 MM Y EN LO OFRECIDO SE VISUALIZA 3.38"16.92 AGREGANDO ADEMÁS INFORMACIÓN QUE NO GUARDA COHERENCIA CON LO PEDIDO QUE DICE "CON FUNDA INTERIOR DE PV"
2	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	METROS	543,764	NO INDICADA	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	QUINGDAD-GREEN	NO CUMPLE	11.9 AL MOMENTO DE LA VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO ISO REQUERIDO EL MISMO ESTABA EN ESTADO "REVOCADO"
4	1006395	CONNECT. A PRUEBA D/AGUA P/C 8,3 RSC 1"	UNIDAD	94,967	NO INDICADA	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	SMITHTRUMP	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 6, 9, 7, 11.1, 13.1: NO FUERON COMPLETADOS, 7: CANTIDAD DE UNIDADES DE EMPAQUE ES MENOR A LO PEDIDO, SE PIDE EMPAQUE DE CAJAS DE 200 UNDS (18 FUNDAS PLÁSTICAS DE 16 UNDS) EMPAQUE OFERTADO: 50 PCS O 100PCS EN FUNDA PLÁSTICAS, 9.7: NO PRESENTA LA MARCA GRABADA EN EL CUERPO DEL MATERIAL.
5	1006396	CONNECT. A PRUEBA D/AGUA P/C 8,2 RSC 1"	UNIDAD	23,740	NO INDICADA	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	SMITHTRUMP	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 11.1, 13.1: NO FUERON COMPLETADOS, 7: CANTIDAD DE UNIDADES DE EMPAQUE ES MENOR A LO PEDIDO, SE PIDE EMPAQUE DE CAJAS DE 200 UNDS (18 FUNDAS PLÁSTICAS DE 16 UNDS) EMPAQUE OFERTADO: 50PCS O 100PCS EN FUNDA PLÁSTICAS, 9.7: NO PRESENTA LA MARCA GRABADA EN EL CUERPO DEL MATERIAL.
6	1006361	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2 AWG	UNIDAD	61,621	NO INDICADA	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	SMITHTRUMP	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 9.9: EL MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL GANCHO SE PIDE EN ACERO INOXIDABLE, EL VERIFICADO EN LA MUESTRA ES DE ACERO GALVANIZADO, 9.12: NO PRESENTA LA MARCA EN EL CUERPO DEL MATERIAL.

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,



Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.

