

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

21 de junio del 2022

Señores
NEOLOGY DOMINICANA, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL correspondiente a la EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009 para la ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no cumplió con los requerimientos técnicos, conforme se visualiza en tabla debajo:

Detalles de los resultados de la evaluación técnica:

| NEOLOGY DOMINICANA, S.R.L. | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|------------|------------|----------|-----------|--|
| ITEM | CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD REQUERIDA | CANTIDAD OFERTADA | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | FICHA DE DATOS GARANTIZADOS | CATÁLOGO | MUESTRA | MARCA | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
| 1 | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | METROS | 682,662 | 682,662 | 60 | 60 | PRESENTADO | PRESENTADO | PRESENTADA | QINGZHOU | NO CUMPLE | OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: CANTIDAD DE HILOS PEDIDOS PARA EL NEUTRO ES DE 15 A 20, CANTIDAD DE HILOS OFERTADOS EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 65 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.93 A 1.07MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS OFERTADOS EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 0.52MM, 11.1, 11.2, 4.4, 5.3, 7.3, Y 11.1 HASTA 11.9, 11.9 NO FUERON COMPLETADOS, 11.9: CERTIFICADO ISO ANEXADO MUY MINIMIZADO LO QUE NO PERMITE SU VALIDACIÓN, 11.10: NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (UL O EQUIVALENTE). |
| 2 | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | METROS | 543,764 | 543,764 | 60 | 60 | PRESENTADO | PRESENTADO | PRESENTADA | QINGZHOU | NO CUMPLE | OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: CANTIDAD PEDIDA DE HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 14 A 16, CANTIDAD DE HILOS OFERTADOS EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 25 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.816 A 0.873MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS OFERTADOS EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 0.65 MM, 11.1, 11.2, 5.3, 7.3, Y 11.1 HASTA 11.9, 11.9 NO FUERON COMPLETADOS, 11.9: CERTIFICADO ISO ANEXADO MUY MINIMIZADO LO QUE NO PERMITE SU VALIDACIÓN, 11.10: NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (UL O EQUIVALENTE). |
| 3 | 1005952 | CABLE 1/0 AWG THHN-THWN 600V | METROS | 2,000 | 2,000 | 30 | 30 | PRESENTADO | PRESENTADO | PRESENTADA | QINGZHOU | NO CUMPLE | ÍTEM 2 Y 3: FABRICANTE Y MARCA OFERTADA DIFIERE CON LO PRESENTADO EN LA MUESTRA, EN LA PDG Y CATÁLOGO OFERCE LA MARCA HENAN QINGZHOU, SIENDO LA MARCA VERIFICADA DE LA MUESTRA PHEPUS DODGE, 1, 4, 12.1, 12.2, 13.1 Y 13.2: NO FUERON COMPLETADOS |

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,

Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.

