

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

21 de junio del 2022

Señores
RZ ENERGY, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009** para la **ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no cumplió con los requerimientos técnicos, conforme se visualiza en tabla debajo:

Detalles de los resultados de la evaluación técnica:

RZ ENERGY, S.R.L.													
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	METROS	682,662	NO INDICADO	60	NO INDICADO	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	ZZISCABLE	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: CANTIDAD DE HILOS PEDIDOS PARA EL NEUTRO ES DE 15 A 20, CANTIDAD DE HILOS OFERTADOS EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 65 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.93 A 1.07 MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS OFERTADOS EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 0.52 MM, 10.8: MARCA DE LA MUESTRA SE ENCUENTRA BORRADA INTENCIONALMENTE (RASPADAS), OFERTA NO PRESENTA FORMATO No. 4.2 DEL TIEMPO DE ENTREGA.
2	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	METROS	549,764	NO INDICADO	60	NO INDICADO	NO PRESENTADA	PRESENTADO	PRESENTADA	ZZISCABLE	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: CANTIDAD DE HILOS PEDIDOS PARA EL NEUTRO ES DE 14 A 16, CANTIDAD DE HILOS OFERTADOS EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 25 HILOS, 4.3: DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.816 A 0.873 MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS OFERTADO EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 0.647 MM, 5.3: EL ESPESOR PEDIDO DE LA CINTA AISLANTE ES DE 0.09 MM, ESPESOR DE LA MUESTRA ES DE 0.05MM, 8.2/8.3: MUESTRA NO CONTIENE GRABADA NOMBRE DE LA FABRICA O MARCA NI EL AÑO DE FABRICACIÓN NI EL METRAJE, OFERTA NO PRESENTA EL FORMATO No. 4.2 CON EL TIEMPO DE ENTREGA.
6	1008861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2 AWG	UNIDAD	61,621	NO INDICADO	60	NO INDICADO	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	SMICO	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 9.9: EL MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL GANCHO SOLICITADO ES ACERO INOXIDABLE EL PRESENTADO EN LA MUESTRA ES ACERO GALVANIZADO, 9.12: NO PRESENTA LA MARCA GRABADA EN EL CUERPO, OFERTA NO PRESENTA EL FORMATO No. 4.2 CON EL TIEMPO DE ENTREGA.
7	1005352	MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-30/5	UNIDAD	15	15	90	NO INDICADO	PRESENTADO	PRESENTADA	NO REQUERIDO	SAGHU ELECTRICAL	NO CUMPLE	LAS DIMENSIONES DE LA CAJA BORNERA NO CORRESPONDE A LO PEDIDO (VER ÍTEM DE PDG 11.6.5 AL 11.6.7), NO PRESENTA EL FORMATO 4.2 DEL TIEMPO DE ENTREGA.
8	1005359	MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-10/5	UNIDAD	25	25	90	NO INDICADO	PRESENTADO	PRESENTADA	NO REQUERIDO	SAGHU ELECTRICAL	NO CUMPLE	LAS DIMENSIONES DE LA CAJA BORNERA NO CORRESPONDE A LO PEDIDO (VER ÍTEM DE PDG 11.6.5 AL 11.6.7), NO PRESENTA EL FORMATO 4.2 DEL TIEMPO DE ENTREGA.

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,



Cornelio González Devora

Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.