






ACOMETIDA A/A

| VOLTAJES | CAPACIDAD | Consumo | CALIBRE | BREAKER | KW |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|
| 240 VAC | 12000 BTU | 6 Amp. | 12AWG | 20 AMP | 1.4 |
| | 18000 BTU | 9 Amp. | 10 AWG | 30 AMP | 2.1 |
| | 24000 BTU | 12 Amp. | 10 AWG | 30 AMP | 2.8 |
| | 36000 BTU | 17 Amp. | 8 AWG | 50 AMP | 4.0 |
| | 48000 BTU | 24 Amp. | 8 AWG | 50 AMP | 5.8 |
| | 60000 BTU | 30 Amp. | 8 AWG | 50 AMP | 7.2 |

| SIMBOLO | DESCRIPCION |
|---|---------------------------|
|  | CONSOLA A/A TIPO CASSETTE |
|  | COMPRESOR DE A/A |
|  | EXTRACTOR 12"X12" 120VAC |
|  | FAN COIL A/A |
|  | CONSOLA DE A/A TIPO SLIP |

PROYECTO: OC JANICO

UBICACION: Sector SANTIAGO

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG

**PLATA ACOMETIDA AIRES
ACONDICIONADOS**

NO. DE PLANO:
Mejoras OC

ESCALA: N/A

P.09

edenorte
Edenorte Dominicana S.A.