



**EDENORTE DOMINICANA, S.A.**

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**CIRCULAR**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>No. EXPEDIENTE</b>            |
| <b>EDENORTE-DAF-CM-2022-0021</b> |
| <b>No. DOCUMENTO</b>             |
| <b>1</b>                         |

11 de noviembre del 2022

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**EDENORTE-DAF-CM-2022-0021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, PRIMERA CONVOCATORIA.**

El Comité de Compras y Contrataciones de **EDENORTE**, les informa que en el período desde el 07 de noviembre al 10 de noviembre del año dos mil veintidós (2022), recibimos la siguiente pregunta, la cual contiene su respectiva respuesta:


1. ¿Los extintores ya fueron utilizados? pregunto la misma debido que el requerimiento de mantenimiento y de recarga no es el mismo, en caso de ser utilizado requiere lo que es recarga de lo contrario es mantenimiento. quedo atento a sus comentarios

Respuesta:

El proceso está establecido partiendo de que todos los extintores estén descargados y/o tengan que cambiarse el polvo que contiene los extintores.

Sin embargo, si en el proceso de servicio, el suplidor no cambia el polvo, solo debe facturar el mantenimiento.

En conclusión, como no podemos determinar la condición del polvo de los extintores, nuestro proceso es recarga y mantenimiento a la totalidad.

  
**Cornelio González Devora**  
**Gerente de Compras**