



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
26 de enero del 2023

Señores
BAIRES INGENIERIA, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS	HENAN	90	90	CUMPLE	
2	1005306	LUMINARIA APS 240V 150W	DONGSHI	45	45	CUMPLE	
20	1005499	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA	GG	60	60	CUMPLE	
21	1005502	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA	GG	60	60	CUMPLE	
22	1005503	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA	GG	60	60	CUMPLE	
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	HENAN	45	45	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO INDICA VALORES PARA LOS ÍTEMS 7.5 (FRANJA FASE B) Y 8.3 (ELONGACION CON CARGA EN UN TRAMO DE 250MM)
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	POLESTAR	90	45	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	POLESTAR	90	90	CUMPLE	
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	POLESTAR	90	90	CUMPLE	

71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	POLESTAR	90	90	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HENAN	90	90	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HENAN	90	90	CUMPLE	
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90- 110 W	DONGSHI	45	45	CUMPLE	
11	1005345	MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 5-10/5	Shenzhen Chuangyin Co., Ltd.	90	90	CUMPLE	
12	1005352	MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 15-30/5	Shenzhen Chuangyin Co., Ltd.	90	90	CUMPLE	
13	1005354	MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 25-50/5	Shenzhen Chuangyin Co., Ltd.	90	90	CUMPLE	
23	1005533	TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5- 400/5	Shenzhen Chuangyin Co., Ltd.	90	90	NO CUMPLE	No completó la prueba de certificación de laboratorio por lo tanto no cumple la evaluación de la placa de características según su norma de fabricación IEC 61869-2
25	1005869	TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5	Shenzhen Chuangyin Co., Ltd.	90	90	NO CUMPLE	No envió la muestra.

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día miércoles primero (01) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,

Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.