



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
26 de enero del 2023

Señores
ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
19	1005456	SECCIONADOR 13,2KV 600AMP	FUZHOU	30	80	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	CN CABLE	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO. NO OFERTO DATOS PARA EL ÍTEM 7.3 (SECCION)
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	CN CABLE	45	100	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
42	1006269	BAQUELITA CL100	ROEY	90	80	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	ROEY	90	80	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO POSEE MARCA TIMBRADA COMO SE INDICA EN ÍTEM 2.10 (IDENTIFICACION DE LA MARCA DEL FABRICANTE)
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	CROP	90	90	CUMPLE	

56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	CROP	90	85	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA ES NARANJA NO CUMPLE CON EL ITEM 9.1.2 (COLOR DEL CUERPO) DONDE SE REQUIERE NEGRO. MUESTRA PRESENTADA POSEE DIENTES NO CUMPLE CON ITEM 9.2.1 (SISTEMA DE CONTINUIDAD O CONEXIÓN DE LA PRINCIPAL Y LA DERIVACIÓN)
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	CROP	90	85	CUMPLE	
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	CROP	90	90	CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼"	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV ¼"	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	CROP	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	ALPHA	30	80	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
101	1009725	TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"	NO MARCA	30	10	CUMPLE	
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	CN CABLE	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día miércoles primero (01) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,

Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.