



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.  
26 de enero del 2023

Señores  
**HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L.**  
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:


| ÍTEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                             | MARCA    | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS  | ARGOS    | 90                                             | 30                                                         | NO CUMPLE | ITEM 8.2 NUMERO DE HILO REQUERIDO ES 3 Y EL PRESENTADO TIENE 19 HILOS. ITEM 8,4 DIAMETRO DEL CONDUCTOR PRESENTADO (4,72MM) INFERIOR AL SOLICITADO (4,97MM). ITEM 8,5 DIAMETRO DE HILOS DE LA MUESTRA ES(0,944MM), INFERIOR A LO PEDIDO EN LA FICHA TECNICA (2,31MM). ITEM 8,6 SECCION DEL CONDUCTOR EL OFERTADO ES (13,3MM2) SUPERIOR AL SOLICITADO EN LA FICHA (12,57MM2). ITEM 11,2 LONGITUD MAXIMA DE ROLLOS PRESENTADOS EN LA FICHA TECNICA ES DE (500)MTS SUPERIOR A LOS PEDIDOS EN LA FICHA TECNICA DE EDENORTE QUE SON (400)MTS. |
| 28   | 1005952 | CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V             | ARGOS    | 30                                             | 1                                                          | NO CUMPLE | ITEM 7,3 LONGITUD POR CARRETE OFRECIDO ES DE (100 MTS) LO CUAL ES INFERIOR A LOS PEDIDO EN LA FICHA TECNICA QUE SON 1000MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29   | 1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | HANGZHOU | 30                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31   | 1005998 | CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV                | ARGOS    | 30                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33   | 1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0        | HANGZHOU | 45                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |         |                                         |            |    |             |           |                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|-----------------------------------------|------------|----|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 1006035 | TAPE D/VINILO                           | ARGOS      | 30 | 1           | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                               |
| 36 | 1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12         | TOP CABLE  | 60 | 1           | NO CUMPLE | LA MARCA CON LA CUAL SE LLENO LA FICHA TECNICA ES TOP CABLE Y LA QUE PRESENTA LA MUESTRA ES FLEXTEL, NO CUMPLE CON EL ITEM 9.7 YA QUE TODOS LOS CONDUCTORES SON DEL MISMO COLOR Y EN LA FICHA TECNICA         |
| 37 | 1006107 | ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRO     | ARGOS      | 30 | 1           | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                               |
| 38 | 1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0        | CONIMEL    | 30 | 1           | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                               |
| 47 | 1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'        | KETRANS    | 30 | 60          | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO                                                                                                                                                                        |
| 48 | 1006336 | BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'      | KETRANS    | 30 | 60          | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO                                                                                                                                                                        |
| 51 | 1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | DINWAY     | 90 | 1           | NO CUMPLE | LA MARCA CON LA CUAL SE LLENO LA FICHA TECNICA ES DINWAY Y LA QUE PRESENTA LA MUESTRA ES P629, NO CUMPLE CON EL ITEM 11.1 YA QUE EL RANGO METRICO ES MAYOR A 21MM Y EN LA FICHA SE REQUIERE 21MM COMO MAXIMO. |
| 65 | 1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG       | KETRANS    | 30 | 1           | NO CUMPLE | NO PRESENTO PRUEBAS DE LABORATORIO                                                                                                                                                                            |
| 66 | 1006695 | GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM       | KETRANS    | 30 | 1           | NO CUMPLE | NO PRESENTO PRUEBAS DE LABORATORIO                                                                                                                                                                            |
| 72 | 1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¾"   | KETRANS    | 30 | 60          | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO                                                                                                                                                                        |
| 73 | 1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¾"               | KETRANS    | 30 | 1           | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                               |
| 74 | 1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0        | CONIMEL    | 30 | 1           | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                               |
| 75 | 1007010 | TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG        | ELASTIMOLD | 30 | NO OFRECIDO | NO CUMPLE | NO OFERTO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                                                                                                |
| 76 | 1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8  | CONIMEL    | 30 | 1           | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                               |
| 88 | 1007318 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS | HUBBELL    | 30 | 1           | NO CUMPLE | ITEM 3 MARCA EN BASE Y TUBO CORTA CIRCUITO, LA MUESTRA NO POSEE MARCA EN EL TUBO.                                                                                                                             |
| 91 | 1007766 | BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM             | DINWAY     | 30 | 45          | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO                                                                                                                                                                        |
| 99 | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL             | HENAN      | 90 | 60          | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON EL ITEM 3.5 LA SECCION REQUERIDA ES 13,3MM2 Y LA DE LA                                                                                                                                          |

|     |         |                                       |           |    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------|---------------------------------------|-----------|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 6 X 3 AWG                             |           |    |    |           | MUESTRA ES 12,82MM2 , ITEM 4.2 NUMERO DE HILOS TIENE 65 DEBEN SER DE 15-20HILOS,                                                                                                                                                                                                                |
| 100 | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | HENAN     | 90 | 60 | NO CUMPLE | ITEM 4.2 NUMERO DE HILOS TIENE 25 DEBEN SER DE 14-16, ITEM 4.4 LA SECCION DE LOS HILOS DEBE SER 8,37MM2 Y LA DE MA MUESTRA ES 5,47MM2.                                                                                                                                                          |
| 109 | 1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3                    | TOP CABLE | 30 | 30 | NO CUMPLE | ITEM 10.2 NUMERO DE HILOS POR FASE PEDIDO (13) PERO EL SUPLIDOR NO ESPECIFICA CANTIDAD EN EL OFERTADO. ITEM 10,4 SECCION DEL CONDUCTOR PEDIDA (1,482)MM2, EL OFRECIDO ES (2,27)MM2                                                                                                              |
| 110 | 1012791 | CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%     | TOP CABLE | 30 | 45 | NO CUMPLE | ITEM 8,1 DIAMETRO DE HILOS PEDIDO (2,47), EL OFRECIDO (1,17). ITEM 8,2 CANTIDAD DE HILOS PEDIDO (7), CANTIDAD OFRECIDO (19). ITEM 8,3 DIAMETRO DE CONDUCTOR PEDIDO(6,54)MM EL OFRECIDO ES (7,2)MM. ITEM 8,4 SECCION PEDIDO (33,6)MM2 EL OFRECIDO (35)MM Y TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL PEDIDO. |

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día miércoles primero (01) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,

  
**Cornello González Devora**  
Gerente de Compras  
Edenorte Dominicana, S.A.