



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
26 de enero del 2023

Señores

AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no cumplió con los requerimientos técnicos y financieros requeridos en el pliego de condiciones, conforme se visualiza en las tablas debajo:

Detalles de los resultados de la evaluación técnica y financiero:

REQUERIMIENTOS A CUMPLIR	SI	NO	OBSERVACION
Estados Financieros del año 2019		X	
Estados Financieros certificados	X		
Declaración Jurada (IR-1 ó IR-2)	X		
Estados Coinciden con declaración	X		OJO CON EL CAPITAL DEL 2020 QUE NO COINCIDE
Ingresos por ventas anuales igual o mayor a RD\$5,000,000.00		X	Para el 2021 presentó pérdidas
Patrimonio Neto Mínimo igual o mayor a RD\$1,000,000.00		X	
Certificación de Línea de Crédito mayor a RD\$5,000,000.00		X	No presentó este requerimiento

AILAM ENGINEERING & SUPPLIES

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACION TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
19	1005456	SECCIONADOR 13,2KV 600AMP	ROYAL SWITH	30	30	NO CUMPLE	DISTANCIAS INDICADAS EN CATALOGO NO COINCIDE CON LAS REQUERIDAS EN EETT. LA EETT HACE UN REQUERIMIENTO DE LA DISTANCIA F MAYO A 381 Y EL CATALOGO INDICA 260 CON UNA TOLERANCIA DE 3. EL CATALOGO NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES INDICADA PARA LA FIJACION DE LA CUCHILLA

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio Gonzalez Devora

Gerente de Compras

Edenorte Dominicana, S.A.