

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
26 de enero del 2023

Señores
CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no cumplió con los requerimientos técnicos solicitados en el pliego de condiciones, conforme se visualiza en la tabla debajo:

Detalles de los resultados de la evaluación Técnica:

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|---------|-------------------------------|-------|--|--|-----------|--|
| 2 | 1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | ZQ | 45 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELDA NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS). MUESTA NO CUMPLE NEUTRO NO ESTA CONECTADO AL BOMBILLO, NO ENCIENDE BOMBILLA |
| 3 | 1005307 | LUMINARIA APS 240V 250W | ZQ | 45 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELDA NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS). MUESTA NO CUMPLE NEUTRO NO ESTA CONECTADO AL BOMBILLO, NO ENCIENDE BOMBILLA |
| 20 | 1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | GG | 60 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO |
| 21 | 1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | GG | 60 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO |

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|---------------|----|-------------|-----------|--|
| 22 | 1005503 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA | GG | 60 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO |
| 43 | 1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | NO MARCA | 90 | NO OFRECIDO | NO CUMPLE | NO OFRECIO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL. NO INDICO LOS VALORES PARA LOS ITEMS 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 (FABRICANTE)(MARCA)(MODELO)Y (PAIS) |
| 49 | 1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | NINGBO | 45 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. MUESTRA PRESENTADA ES AZUL NO CUMPLE CON ITEM 2.14 (COLOR) DEBE SER VERDE, MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LA RELACION ENCENDIDO APAGADO INDICADA EN EL ITEM 2.13 (PEDIDO 1:4 Y EL PRESENTADO 1:1) |
| 99 | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | ELECTROCABLES | 90 | 120 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO |
| 100 | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | ELECTROCABLES | 90 | 120 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LOS ITEMS 3.2 (Nº DE HILOS) Y 4.2 (DIAMETRO DE HILOS). SE EXIGEN DE 14 A 16 HILOS Y LA MUESTRA TRAE 5, DIAMETRO EXIGIDO ENTRE 0.816 Y 0.873 LA MUESTRA PRESENTADA 1.43 |
| 108 | 1012302 | LUMINARIA LED AP 90-110 W | GREEN COBRA | 45 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. LA MUESTRA PRESENTADA ES LEATEK Y LA INDICADA EN FICHA TECNICA ES GREEN COBRA. LA MUESTRA PRESENTADA POSEE UNA ETIQUETA DE 111W Y LO REQUERIDO ES DE 90 A 110W |

| CONSORCIO KEIKOACC | | | | | | | |
|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------|--|---|-----------|---|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
| 25 | 1005869 | TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5 | SHENZHEN CHUANGYIN | 90 | 90 | NO CUMPLE | No completó la prueba de certificación de laboratorio por lo tanto no cumple la evaluación de la placa de características según su norma de fabricación IEC 60044-1 |

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,

Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.