

JJ ELECTRIC

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS	COPPERWELD	90	60	CUMPLE	
19	1005456	SECCIONADOR 13,2KV 600AMP	ABB	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO.EL ITEM 7.5 FREC INDUSTRIAL SECO 1MIN DEBE DE SER KV (ef)60 Y PRESENTADO EN LA FICHA OFRECIDA ES 38KV Y EL ITEM 7.6 FREC INDUSTRIAL SECO 1MIN Y BAJO LLUVIA 10 SEG DEBE DE SER KV (ef)45 Y PRESENTADO EN LA FICHA OFRECIDA ES 30KV.
28	1005952	CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V	MIGUELEZ	30	15	NO CUMPLE	EL ITEM 7.3 LA LONGITUD POR CARRETE DEBE SER 1000MTS Y EL PRESENTADO ES DE 762MTS, EL ITEM 9.7 EL METERRAIL DEBE SER XLPE Y EL PRESENTADO ES PVC.LA RESISTENCIA DC A 20 ES 0.335 EN EL CATALOGO EN LA FICHA SE PIDE IGUAL O MENOR A 0.26
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	TOM HARDWARE	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO
31	1005998	CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV	MIGUELEZ	30	15	NO CUMPLE	EL ITEM 7.3 LA LONGITUD POR CARRETE DEBE SER 1000MTS Y EL PRESENTADO ES 762MTS, EL ITEM 9.6 EL ESPESOR DE AISLAMIENTO DEBE SER 2.03mm Y EL PRESENTADO ES 1.27mm.
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	TOM HARDWARE	45	90	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO
35	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	BARRFLEX	30	15	CUMPLE	
36	1006075	CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12	BARRFLEX	60	60	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ITEM 9.7 (CLASIFICACION DE LOS CONDUCTORES) CADA CONDUCTOR DEBE POSEER UN COLOR DISTINTO Y LA MUESTRA POSEE TODOS LOS CONDUCTORES DE UN MISMO COLOR
37	1006107	ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRO	MIGUELEZ	30	15	NO CUMPLE	ITEM 7 EMBALAJE DEBE SER CARRETE PLASTICO Y EN CAJAS QUE NO EXEDAN LAS 60 LIBRAS Y EN OFRECIDO ES EN CARRETE DE MADERA DE 2500 PIES, EL ITEM 9.4 LA CANTIDAD DE HILOS DEBE DE SER 7 Y EL PRESENTADO ES DE 19, ITEM 11.1 DIAMTRO DEL CONDUCTOR ES 33.6mm2 Y EL PRESENTADO ES 286MLS.
38	1006220	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0	HOMAC	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO
39	1006230	AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV	TOM HARDWARE	30	15	CUMPLE	

40	1006241	AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1	TOM HARDWARE	30	15	NO CUMPLE	NO POSEE MARCA TIMBRADA COMO SE INDICA EN EL ITEM 3 (Marca)
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	SMICO	90	90	CUMPLE	
44	1006292	BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 16S	TOM HARDWARE	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO
45	1006323	BOMBILLO SODIO 150W	LIGHTING INTERNATIONAL	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO.FICHA NO CUMPLE CON ITEM 11.4 CASQUILLO HOLOGRAMA DE INSTALACION VACIO.
49	1006366	CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W	CQC	45	90	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO. ITEM 1.1 PROCESO LLENO EDESUR -CCC-LPN-2022-0028
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	TOM HARDWARE	90	90	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	TOM HARDWARE	90	90	NO CUMPLE	ITEM 7 EMPAQUE SE SOLICITA CAJAS DE 200 UNIDADES DE 18 FUNDAS PLASTICAS DE 16 UNIDADES Y EL PRESENTADO ES CAJA DE 400 UNIDADES.
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	TOM HARDWARE	90	90	NO CUMPLE	ITEM 7 EMPAQUE SE SOLICITA CAJAS DE 200 UNIDADES DE 18 FUNDAS PLASTICAS DE 16 UNIDADES Y EL PRESENTADO ES CAJA DE 400 UNIDADES.
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	TOM HARDWARE	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA TIENE DIENTES, NO CUMPLE CON EL ITEM 9.2.1 (SISTEMA DE CONTINUIDAD O CONEXIÓN DE LA PRINCIPAL Y LA DERIVACIÓN)
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0- 4/0 AWG P-35	TOM HARDWARE	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LOS RANGOS DE OPERACIÓN REQUERIDOS
59	1006573	EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG	ELASTIMOLD	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO
69	1006824	MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'	TOM HARDWARE	90	90	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	TOM HARDWARE	90	90	CUMPLE	
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	HOMAC	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO
75	1007010	TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG	ELASTIMOLD	30	15	CUMPLE	
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	ABB	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO.FICHA NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN LA LICITACION, NO LLENO EL ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA NO LA LLENO EL OFERENTE. NO POSEE MARCA TIMBRADA EN TUBO PORTA FUSIBLE COMO SE INDICA EN EL ITEM 3 (MARCA EN BASE Y TUBO CORTA CIRCUITO)
88	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	ABB	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO. FICHA NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN LA LICITACION, NO LLENO EL ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA NO LA LLENO EL OFERENTE. NO POSEE MARCA TIMBRADA EN TUBO PORTA FUSIBLE COMO SE INDICA EN EL ITEM 3 (MARCA EN BASE Y TUBO CORTA CIRCUITO)

91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	SMICO	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO. ITEM 7 SE SOLICITA QUE EL EMPAQUE SEA EN CAJA DE 20 FUNDAS PLASTICAS DE 50 UNIDADES Y EL PRESENTADO POR EL SUPLIDOR ES DE FUNDAS DE 100, EL ITEM 10.3 ANCHO TOTAL DEBE SER 9mm Y PRESENTADO EN LA FICHA DEL SUPLIDOR ES DE 0.17". EL MODELO NO ESTA EN EL CATALOGO SF-9X400
92	1007842	Terminal ojo bimetalico p/cable 2/0 awg	OEC	30	15	CUMPLE	
93	1008095	SELLO TOOLLESS ROTO SEAL NARANJA	SHANDONG MINAN SEALS	90	60	CUMPLE	
94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	SHANDONG MINAN SEALS	90	60	NO CUMPLE	NO OFERTO PARA EL ITEM 11.2 SECUENCIA NUMERICA DE LA SERIE DE IDENTIFICACION.
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	SHANDONG MINAN SEALS	90	60	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA.
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	LS	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO

INGENIERIA RUGUSA

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	HENAN	90	90	CUMPLE	
2	1005306	LUMINARIA APS 240V 150W	JINGLIN	45	45	CUMPLE	
3	1005307	LUMINARIA APS 240V 250W	JINGLIN	45	45	CUMPLE	
16	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	ROGUSA	45	45	CUMPLE	
17	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	ROGUSA	45	45	CUMPLE	
18	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	ROGUSA	45	45	CUMPLE	
19	1005456	SECCIONADOR 13,2KV 600AMP	FUJIAN JINGLIN	30	30	CUMPLE	
20	1005499	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA	GG	60	60	CUMPLE	
21	1005502	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA	GG	60	60	CUMPLE	
22	1005503	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA	GG	60	60	CUMPLE	
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	MILKY WAY	45	45	CUMPLE	
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	HENAN	30	30	CUMPLE	
32	1006014	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG	HENAN	30	30	CUMPLE	
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	HENAN	45	45	CUMPLE	
36	1006075	CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12	HENAN	60	60	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA

38	1006220	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0	JL	30	30	CUMPLE	
42	1006269	BAQUELITA CL100	JL	90	90	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	JL	90	90	CUMPLE	
44	1006292	BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 16S	JL	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO INDICA TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL. NO PRESENTO MUESTRA
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	JL	30	30	CUMPLE	
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	JL	30	30	CUMPLE	
49	1006366	CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W	CQC	45	45	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	JL	90	90	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	JINGLIN	90	90	CUMPLE	
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	JL	90	90	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	JL	90	90	CUMPLE	
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0- 4/0 AWG P-35	JL	90	90	CUMPLE	
60	1006594	PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8		30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	JL	30	30	CUMPLE	
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	JL	30	30	CUMPLE	
67	1006722	HEBILLA P/FLEJE 20MM 3/4"	JL	30	30	CUMPLE	
69	1006824	MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'	JL	90	90	CUMPLE	
70	1006838	PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3	JL	30	30	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	JL	90	90	CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV 1/4"	JL	30	30	CUMPLE	
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV 1/4"	JL	30	30	CUMPLE	
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	JL	30	30	CUMPLE	
75	1007010	TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG	SHENZHEN	30	30	CUMPLE	
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	JL	30	30	CUMPLE	
77	1007083	TUBO GALVANIZADO 2" X 10'	JL	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO INDICA TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL.
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	JL	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO INDICA TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL. NO PRESENTO MUESTRA

79	1007094	TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8"	JL	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO INDICA TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL.
80	1007099	TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"	JL	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO INDICA TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL.
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	JL	30	30	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	JL	30	30	CUMPLE	
83	1007200	TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2"	JL	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO INDICA TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL.
84	1007279	ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2"	JL	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO INDICA TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL.
85	1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	JL	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO INDICA TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL.
88	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	HOGN	30	30	CUMPLE	
90	1007674	TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A	SHENZHEN	30	30	CUMPLE	
91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	JL	30	30	CUMPLE	
94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	JL	90	90	CUMPLE	
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	JL	90	90	CUMPLE	
96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	MILKY WAY	45	45	CUMPLE	
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	JL	30	30	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HENAN TONGDA	90	90	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HENAN TONGDA	90	90	CUMPLE	
101	1009725	TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"		30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
103	1010495	TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"	JL	30	30	CUMPLE	
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W	DONGSHI	45	45	NO CUMPLE	LA MUESTRA NO FUNCIONA EL SUPRESOR DE PICO ITEM 9 ESTA ENCENDIDO.
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	HENAN	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
114	1014496	CONECTOR DE PERFORACION CONDUC 18-6 AWG P6	JL	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO INDICA TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL. NO PRESENTO MUESTRA
122	2016974	IGNITOR PARA LUMINARIA HPS 150-250W		30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO

ELCOM

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
19	1005456	SECCIONADOR 13,2KV 600AMP	FUZHOU	30	80	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	CN CABLE	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO. NO OFERTO DATOS PARA EL ITEM 7.3 (SECCION)
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	CN CABLE	45	100	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
42	1006269	BAQUELITA CL100	ROEY	90	80	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	ROEY	90	80	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO POSEE MARCA TIMBRADA COMO SE INDICA EN ITEM 2.10 (IDENTIFICACION DE LA MARCA DEL FABRICANTE)
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	CROP	90	90	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	CROP	90	85	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA ES NARANJA NO CUMPLE CON EL ITEM 9.1.2 (COLOR DEL CUERPO) DONDE SE REQUIERE NEGRO. MUESTRA PRESENTADA POSEE DIENTES NO CUMPLE CON ITEM 9.2.1 (SISTEMA DE CONTINUIDAD O CONEXIÓN DE LA PRINCIPAL Y LA DERIVACIÓN)
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	CROP	90	85	CUMPLE	
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	CROP	90	90	CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼"	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV ¼"	YG	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	CROP	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	ALPHA	30	80	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.
101	1009725	TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"	NO MARCA	30	10	CUMPLE	
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	CN CABLE	30	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.

GREEN CABLES & SISTEMS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	WUXI POWER	45	45	CUMPLE	
49	1006366	CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W	LONGJOIN	45	45	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA AZUL NO CUMPLE CON ITEM 2.14 (COLOR), NI CON LA RELACION ENCENDIDO APAGADO INDICADA EN EL ITEM 2.13
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	SMITHTRUMP	90	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA NI CATALOGO
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	NPT1	90	30	CUMPLE	
53	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	SMITHTRUMP	90	30	CUMPLE	
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	SMITHTRUMP	90	30	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUPLE CON LOS RANGOS DE OPERACIÓN REQUERIDOS
61	1006645	FUSIBLE EXPULSIÓN 10.4 A TIPO D	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
62	1006654	FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
63	1006659	FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
64	1006662	FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	SMITHTRUMP	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA PRESETADA NO COINCIDE CON LA MARCA INDICADA EN LA FICHA TECNICA
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	SMITHTRUMP	30	30	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO POSEE MARCA TIMBRADA COMO SE INDICA EN EL ITEM 3
80	1007099	TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
87	1007310	CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG - 1/0 AWG	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
88	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	SMITHTRUMP	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA
91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	SMITHTRUMP	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA
96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	WUXI POWER	45	45	CUMPLE	

102	1009733	FUSIBLE EXPULSIÓN 15.0 A TIPO D	SMITHTRUMP	30	30	CUMPLE	
-----	---------	---------------------------------------	------------	----	----	--------	--

SARITA & ASOCIADOS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
16	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	SARITA	45	INMEDIATA	CUMPLE	
17	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	SARITA	45	INMEDIATA	CUMPLE	
18	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	SARITA	45	INMEDIATA	CUMPLE	
58	1006493	CONO ANCLAJE 500MM	SARITA	30	30	CUMPLE	

ELECTROCABLE INTERNACIONAL

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	PROWIRE	90	45	NO CUMPLE	ITEM 10.1 LA RESISTIVIDAD ELECTRICA MAXIMA DEBE SER 4.46 OHM X KM Y EL PRESENTADO ES DE 5.47 OHM X KM.
2	1005306	LUMINARIA APS 240V 150W	CLEAR AMERICAN LIGHTING	45	30	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO INDICA VALORES PARA LOS ITEMS 14.1 (TIPO DE BALASTRO), 14.2 (VOLTAJE DE ENTRADA DEL BALASTRO), 14.5 (PERDIDAS), 14.8 (REGULACION DE TENSION MINIMA) Y 17.2 (CAPACIDAD DEL CONDENSADOR)
3	1005307	LUMINARIA APS 240V 250W	CLEAR AMERICAN LIGHTING	45	30	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO INDICA VALORES PARA LOS ITEMS 14.1 (TIPO DE BALASTRO), 14.2 (VOLTAJE DE ENTRADA DEL BALASTRO), 14.5 (PERDIDAS), 14.8 (REGULACION DE TENSION MINIMA) Y 17.2 (CAPACIDAD DEL CONDENSADOR)
16	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	AMG	45	30	CUMPLE	
17	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	AMG	45	30	CUMPLE	
18	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	AMG	45	30	CUMPLE	
19	1005456	SECCIONADOR 13,2KV 600AMP	HUBBELL	30	30	CUMPLE	
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	AMG	45	30	CUMPLE	
27	1005947	ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO	PHELPS DODGE	30	30	CUMPLE	
28	1005952	CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V	PHELPS DODGE	30	30	CUMPLE	

29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	PROWIRE	30	30	CUMPLE	
30	1005991	CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M	AMG	30	30	CUMPLE	
31	1005998	CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV	PHELPS DODGE	30	30	CUMPLE	
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	GENERAL CABLE	45	30	CUMPLE	
34	1006035	TAPE D/VINILO	AMG	30	30	CUMPLE	
38	1006220	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0	AMG	30	30	CUMPLE	
39	1006230	AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV	AMG	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO, ITEM 10.2 LA TENSION DE CONTORNEO A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO, SE PRODUCEN ARCOS ELECTRICOS.
40	1006241	AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1	AMG	30	30	CUMPLE	
42	1006269	BAQUELITA CL100	AMG	90	30	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	AMG	90	30	CUMPLE	
45	1006323	BOMBILLO SODIO 150W	CLEAR AMERICAN LIGHTING	30	30	CUMPLE	
46	1006324	BOMBILLO APS 250W	CLEAR AMERICAN LIGHTING	30	30	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	AMG	30	30	CUMPLE	
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	AMG	30	30	CUMPLE	
49	1006366	CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W	INTERMATIC	45	30	NO CUMPLE	LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ITEM 2.14 EL COLOR DEBE SER VERDE Y LA MUESTRA PRESENTADA ES AZUL, ITEM 2.13 RELACION DE ENCENDIDO APAGADO DEBE SER 1:4 SEGUNDOS Y LA MUESTRA ACCIONA 1:1 SEGUNDOS. EN EL CATALOGO NO CUMPLE CON EL ITEM 2.13 RELACION DE ENCENDIDO APAGADO DEBE SER 1:4 SEGUNDOS Y EN EL CATALOGO DICE 1.5:1 SEGUNDOS.
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	AMG	90	30	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	AMG	90	30	NO CUMPLE	ITEM 3 MARCA, LA MARCA DE LA FICHA TECNICA ES AMG y LA DE LA MUESTRA ES PROW, ITEM 11.1 LA DISPONIBILIDAD DE LA CUÑA PROTECTORA PARA ENTRADA DE CABLES CONCENTRICOS, LA MUESTRA PRESENTADA NO ES CAPAS DE ALOJAR CONDUCTORES 6/3 AWG.
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	AMG	90	30	NO CUMPLE	ITEM 3 MARCA, LA MARCA DE LA FICHA TECNICA ES AMG y LA DE LA MUESTRA ES PROW.
55	1006434	Conector curvo liquid tight 2"	AMG	30	30	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	AMG	90	55	NO CUMPLE	ITEM 9.2.1 LAS PLACAS NO DEBEN SER DENTADAS Y LA MUESTRA PRESENTADA ES DENTADA. LA MARCA

							PRESENTADA EN LA FICHA TECNICA ES AMG Y EN LA MUESTRA ES SEGURO.
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	AMG	90	55	CUMPLE	
58	1006493	CONO ANCLAJE 500MM	FAPECA	30	25	CUMPLE	
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	AMG	30	25	CUMPLE	
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	AMG	30	25	CUMPLE	
69	1006824	MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'	AMG	90	25	CUMPLE	
70	1006838	PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3	AMG	30	25	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	AMG	90	25	CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV 1/4"	AMG	30	25	CUMPLE	
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV 1/4"	AMG	30	25	CUMPLE	
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	AMG	30	25	CUMPLE	
75	1007010	TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG	AMG	30	25	CUMPLE	
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	AMG	30	25	CUMPLE	
77	1007083	TUBO GALVANIZADO 2" X 10'	AMG	30	25	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO
80	1007099	TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"	AMG	30	25	CUMPLE	
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	AMG	30	25	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	AMG	30	25	CUMPLE	
83	1007200	TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2"	HEBEI YIPENG LINE EQUIP	30	25	CUMPLE	
90	1007674	TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A	AMG	30	25	CUMPLE	
91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	AMG	30	25	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL DISEÑO PARA SU UTILIZACION.
94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	AMG	90	25	NO CUMPLE	ITEM 7.3 INFORMACION, EL COLOR DEBE SER AMARILLO, EL COLOR ES MORADO. ITEM 3 LA MARCA EN LA FICHA ES AMG Y DE LA MUESTRA ES GLFT.
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	AMG	90	25	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA.
96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	AMG	45	25	CUMPLE	
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	HEBEI YIPENG LINE EQUIP	30	25	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	GENERAL CABLE	90	90	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	GENERAL CABLE	90	90	CUMPLE	

108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W	INPROMLED	45	60	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. EXCEDE TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO, ITEM 3 NO PRESENTA MARCA, ITEM 9 LA PROTECCION CONTRA SOBRE CORRIENTE DEBE SER DE 10KA Y EL DE LA MUESTRA ES DE 5KA. ITEM 13.8 LA CAVIDAD PARA SU INSTALACION EN BRAZO NO APRIETA, ITEM 8.9 LA POTENCIA REQUERIDA ES DE 90-110W Y EL PRESENTADO ES DE 142W.
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	GENERAL CABLE	30	45	NO CUMPLE	EXCEDE TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO
114	1014496	CONECTOR DE PERFORACION CONDUCT 18-6 AWG P6	AMG	30	45	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA PARA SU EVALUACION CORRESPONDIENTE. CATALOGO NO LEGIBLE. EXCEDE TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO

DTE DOMINICAN TOOLS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
16	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	POSEDA	45	45	CUMPLE	
17	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	POSEDA	45	45	CUMPLE	
18	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	POSEDA	45	45	CUMPLE	
20	1005499	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA	GUANGDONG	60	60	CUMPLE	
21	1005502	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA	GUANGDONG	60	60	CUMPLE	
22	1005503	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA	GUANGDONG	60	60	CUMPLE	
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	MILKY WAY	45	45	CUMPLE	
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	RTD	45	45	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	KETRANS	90	90	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	KETRANS	30	30	CUMPLE	
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	KETRANS	30	30	CUMPLE	
96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	MILKY WAY	45	45	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	TOM HARDWARE	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE ITEMS 4.2 (NUMERO DE HILOS) PRESENTADO TIENE 64 HILOS Y LO REQUERIDO ES DE 15 A 20

100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	TOM HARDWARE	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE ITEMS 4.2 (NUMERO DE HILOS) PRESENTADO TIENE 27 HILOS Y LO REQUERIDO ES DE 14 A 16. NO OFRECIO DATOS PARA LOS ITEMS 1.8, 1.9, 2.3, 2.4, 2.5, 6.1 Y 7.2 (CONFORME A ESPECIFICACION TECNICA) (GARANTIA) (AISLAMIENTO DE LA CHAQUETA EXTERIOR) (PROTECCION A LA INTERPERIE) (TIPO) (PESO CONDUCTOR) (INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE)
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W	SUPER-NOVA	45	45	NO CUMPLE	ITEM 3 LA MARCA EN LA FICHA TECNICA ES SUPER-NOVA Y EN LA MUESTRA ES BCI-SEM, ITEM 12.1 NO GIRA A 360 GRADOS, LA MUESTRA NO CUMPLE CON EL ITEM 13.8 LA CAVIDAD PARA LA INSTALACION EN BRAZO NO APRIETA EL BRAZO DE LA LUMINARIA. LA MUESTRA NO CUMPLE CON EL ITEM 8.4 EL FACTOR DE POTENCIA REQUERIDO ES MAYOR O IGUAL A 95 Y EL DE LA MUESTRA ES 94.

TELECSA

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
16	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	TELECSA	45	45	CUMPLE	
17	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	TELECSA	45	45	CUMPLE	
18	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	TELECSA	45	45	CUMPLE	

ELIAS ELECTRIC & LIGHTING

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	PHELPS DODGE	45	45	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CUMPLE CON EL ITEM 7.5.1 EL COLOR DEBE SER BLANCO, ITEM 7.5.2 EL ESPESOR DE DEBE SER 3 MILIMETROS Y EL ITEM 7.5.3 LONGITUD DEBE SER CONTINUA.
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W		45	45	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	COCESA	30	30	CUMPLE	

MONTAN & ASOCIADOS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	COOPERWELD	90	90	CUMPLE	
2	1005306	LUMINARIA APS 240V 150W	WF	45	45	CUMPLE	
3	1005307	LUMINARIA APS 240V 250W	WF	45	45	CUMPLE	
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	RTD	30	30	CUMPLE	
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	RTD	45	45	CUMPLE	
39	1006230	AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV	ECI	30	30	CUMPLE	
40	1006241	AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1	HD	30	30	CUMPLE	
45	1006323	BOMBILLO SODIO 150W	WF	30	30	CUMPLE	
46	1006324	BOMBILLO APS 250W	WF	30	30	CUMPLE	
60	1006594	PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8	DAMIANO	30	30	CUMPLE	
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	HIVOLT	30	30	CUMPLE	
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	RTD	30	30	NO CUMPLE	MARCA INDICADA EN LA FICHA TECNICA (RTD) DIFIERE DE LA MARCA INDICADA EN EL CATALOGO Y PRUEBA (HIVOLT)
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	MACLEAN	30	30	CUMPLE	
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	ECI	30	30	CUMPLE	
80	1007099	TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"	DAMIANO	30	30	CUMPLE	
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	DAMIANO	30	30	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	DAMIANO	30	30	CUMPLE	
83	1007200	TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2"	DAMIANO	30	30	CUMPLE	
84	1007279	ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2"	JK	30	30	CUMPLE	
85	1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	DAMIANO	30	30	CUMPLE	
88	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	ECI	30	30	CUMPLE	
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	DAMIANO	30	30	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	RTD	90	90	CUMPLE	

100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	RTD	90	90	CUMPLE	
-----	---------	---	-----	----	----	--------	--

EURY RAFAEL ALMANZAR

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	N/A	90	80	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA.
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	POWEN	30	15	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA.
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	POWEN	45	15	NO CUMPLE	EL ITEM 5.1 EL COLOR DEBE DE SER BLANCO Y EL OFERTANTE LLENO NEGRO, EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA.
34	1006035	TAPE D/VINILO	SCOTCH	30	15	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA.
55	1006434	Conector curvo liquid taight 2"	NO LLENO	30	15	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA.
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	NO LLENO	90	30	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA. MUESTRA PRESENTADA CORRESPONDE A P-35
68	1006725	HOJA D/SEGUETA 12"	NICHOLSON	30	15	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA.
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	MEGA WHATT	90	15	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA.
98	1008772	TAPON PVC 1"	SONACA	30	15	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA.
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HENAN JINSHUI	90	30	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA. MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE ITEMS 4.2 (NUMERO DE HILOS) NI ITEM 4.3 (DIAMETRO DE HILOS)
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	NO LLENO	90	30	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA. MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE ITEMS 4.2 (NUMERO DE HILOS) NI ITEM 4.3 (DIAMETRO DE HILOS)
111	1013487	TUBERIA FLEX LIQ. TIGHT 1/2" NO METALICA	LIGTH	30	15	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA.
113	1014189	CONCÉNTRICO ESTANDAR AWG 1/0 2F + N	POWER CABLE	90	30	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA. MUESTRA PRESENTADA CORRESPONDE A TRIPLEX 1/0
116	2007309	CONECTOR UF MEDIA LUNA 3/4"	ALEX	30	15	NO CUMPLE	EL OFERTANTE NO COMPLETO TODOS LOS ITEM DE LA FICHA TECNICA.

LEDTRIC

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W	SYLVANIA	45	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL SOLICITADO. MUESTRA NO CUMPLE CON EL ÍTEM 9 NO POSEE PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE. MUESTRA NO CUMPLE CON EL ÍTEM 12 FOTOCELDA NO GIRA 360 GRADOS.

INPROCA

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
121	2016552	MEGOHMETRO 5 KV CC	MEGGER	30	30	CUMPLE	

COFAXCOMP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W	NO MARCA	45	NO INDICA	NO CUMPLE	NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL. NO PRESENTO MUESTRA. FICHA TECNICA NO CUMPLE CON ÍTEM 3 NO POSEE MARCA. FICHA TECNICA NO CUMPLE CON ÍTEM 12.1 FOTOCELDA NO GIRA 360 GRADOS.

ELECTRICO PROFESIONALES

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	HENAN HUAXING WIRE	90	90	CUMPLE	
2	1005306	LUMINARIA APS 240V 150W	BRIGHTLITE	45	45	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO APRIETA BRAZO DE LAMPARA PARA LA INSTALACION EN POSTE COMO SE INDICA EN EL ÍTEM 19.1 (HUECO PARA INSTALACIÓN DE SOPORTE TUBULAR)
19	1005456	SECCIONADOR 13,2KV 600AMP	EATON	30	30	NO CUMPLE	DISTACIA DE AGUJEROS DEL CENTRO ES ≤ 247 NO CUMPLE CON LOS 270 EXIGIDO EN LA EETT
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	HG	45	45	CUMPLE	
27	1005947	ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO	POWEN	30	30	CUMPLE	
28	1005952	CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V	QIFAN	30	30	CUMPLE	

29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	POWEN	30	30	CUMPLE	
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	POWEN	45	45	CUMPLE	
34	1006035	TAPE D/VINILO	POWEN	30	30	CUMPLE	
39	1006230	AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV	POWEN	30	30	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	POWEN	90	90	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA
45	1006323	BOMBILLO SODIO 150W	POWEN	30	30	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	HERRAC	30	30	CUMPLE	
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	HERRAC	30	30	CUMPLE	
53	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG	POWEN	30	30	CUMPLE	
54	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG	POWEN	30	30	CUMPLE	
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	HERRAC	30	30	CUMPLE	
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	HERRAC	30	30	CUMPLE	
69	1006824	MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'	POWEN	90	90	CUMPLE	
70	1006838	PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3	HEBEI YONGGUANG LINE	30	30	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	POWEN	90	90	CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV 1/4"	HERRAC	30	30	CUMPLE	
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV 1/4"	HERRAC	30	30	CUMPLE	
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	VILUN ELECTRIC	30	30	CUMPLE	
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	HERRAC	30	30	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	HERRAC	30	30	CUMPLE	
85	1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	HEBEI YONGGUANG LINE	30	30	CUMPLE	
86	1007306	CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG - 2/0 AWG	POWEN	30	30	CUMPLE	
87	1007310	CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG - 1/0 AWG	POWEN	30	30	CUMPLE	
88	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	POWEN	30	30	NO CUMPLE	MUESTRRA PRESENTADA NO POSEE MARCA TIMBRADA EN TUBO PORTA FUSIBLE COMO SE INDICA EN EL ITEM 3 (MARCA EN BASE Y TUBO CORTA CIRCUITO)
94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	POWEN	90	90	CUMPLE	
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	POWEN	90	90	CUMPLE	

96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	JIANGSU HONGGUANG	45	45	CUMPLE	
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	HEBEI YONGGUANG LINE	30	30	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HEBEI HUATONG	90	90	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HEBEI HUATONG	90	90	CUMPLE	
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	POWEN	30	30	CUMPLE	

E&S ELECTRIC COLUTIONS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	HBYP	30	30	CUMPLE	
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	HBYP	30	30	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	NO MARCA	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA NO CUMPLE NO POSEE MARCA VISIBLE COMO SE INDICA EN EL ÍTEM 9.2 (GRABADO).

GRUPO DONGALL

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	HBYP	30	30	CUMPLE	
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	HBYP	30	30	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	YOJIU	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA NO POSEE MARCA VISIBLE COMO SE INDICA EN EL ÍTEM 9.2 (GRABADO)

ORBITAL ELECTRICAL

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	90	60	CUMPLE	
2	1005306	LUMINARIA APS 240V 150W	VVP LIGHTING	45	45	CUMPLE	
3	1005307	LUMINARIA APS 240V 250W	VVP LIGHTING	45	INMEDIATA	CUMPLE	
20	1005499	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA	MAGNETRON	60	60	CUMPLE	
21	1005502	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA	MAGNETRON	60	60	CUMPLE	
22	1005503	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA	MAGNETRON	60	60	NO CUMPLE	LA FICHA PRESENTADA POR EL SUPLIDOR CORRESPONDE A LA DE 50KVA

27	1005947	ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	30	30	CUMPLE	
28	1005952	CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V	PHelps DODGE	30	INMEDIATA	CUMPLE	
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	30	INMEDIATA	CUMPLE	
30	1005991	CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M	PLYMOUTH	30	INMEDIATA	CUMPLE	
31	1005998	CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV	PHelps DODGE	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	LA FICHA TECNICA PRESENTADA ES DIFERENTE A LA PUBLICADA PARA LA LICITACION, ITEM DIFERENTES 9.7 SE SOLICITA PVC Y EL PRESENTADO ES XLPE, ITEM 10.2 LA CAPACIDAD DE CORRIENTE ES DE 175 AMP Y EL PRESENTADO ES DE 195AMP, ITEM 11.3 EL PESO DEL CONDUCTOR MAXIMO ES 723KG/KM Y EL PRESENTADO ES 611.4 KG/KM.
32	1006014	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG	HAIT	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA DEL MATERIAL. CATALOGO NO CUMPLE CON EL NUMERO DE FASE REQUERIDO.
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	HENAN JINSHUI CABLE (HAIT)	45	45	CUMPLE	
34	1006035	TAPE D/VINILO	PLYMOUTH	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA
37	1006107	ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRO	PHelps DODGE	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	FICHA TECNICA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ITEM 9.4 CANTIDAD DE HILOS TIENE 19 HILOS SE EXIGEN 7
38	1006220	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0	HOMAC	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO
39	1006230	AISLADOR POLIMERICO T/SUSPENSION 13.2KV	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
40	1006241	AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1	VVP	30	30	CUMPLE	
41	1006245	ALICATE AISLADO P/ELECTRICISTA	TRUPER	30	INMEDIATA	CUMPLE	
42	1006269	BAQUELITA CL100	ROEY ELECTRIC	90	60	NO CUMPLE	FICHA PRESENTADA NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN LA LICITACION. MODELO INDICADO EN CATALOGO RE-06 CORRESPONDE A UN ARO DE SEGURIDAD NO A UNA BAQUELITA.
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	VVP	90	60	CUMPLE	
45	1006323	BOMBILLO SODIO 150W	GEL	30	30	CUMPLE	
46	1006324	BOMBILLO APS 250W	GEL	30	INMEDIATA	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	VVP	30	30	CUMPLE	
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
49	1006366	CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W	CQC	45	45	CUMPLE	
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	SMICO	90	60	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	PROW	90	INMEDIATA	NO CUMPLE	LA FICHA PRESENTADA NO COINCIDE CON LA PUBLICADA PARA LA LICITACION

52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	PROW	90	INMEDIATA	CUMPLE	
55	1006434	Conector curvo liquid taight 2"	PROW	30	INMEDIATA	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	SMICO	90	60	CUMPLE	
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	SMICO	90	60	CUMPLE	
58	1006493	CONO ANCLAJE 500MM	SARITA	30	INMEDIATA	CUMPLE	
59	1006573	EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG	ELASTIMOLD	30	30	CUMPLE	
60	1006594	PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
68	1006725	HOJA D/SEGUETA 12"	TRUPER	30	INMEDIATA	CUMPLE	
69	1006824	MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'	VVP	90	INMEDIATA	CUMPLE	
70	1006838	PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	SMICO	90	60	CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV 1/4"	VVP	30	30	CUMPLE	
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV 1/4"	VVP	30	30	CUMPLE	
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	HOMAC	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO
75	1007010	TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG	3M	30	30	CUMPLE	
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
77	1007083	TUBO GALVANIZADO 2" X 10'	PROW	30	INMEDIATA	CUMPLE	
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	VVP	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO POSEE MARCA TIMBRADA EN TUBO PORTA FUSIBLE COMO SE INDICA EN EL ITEM 3 (MARCA EN BASE Y TUBO CORTA CIRCUITO)
79	1007094	TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8"	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
80	1007099	TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
83	1007200	TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2"	HEBEI YONGGUANG LINE EQUIPMENT CO.LTD	30	INMEDIATA	CUMPLE	
84	1007279	ARANDELA CUADRADA 2"x2" P/TORNILLO 1/2"	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
85	1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	HEBEI YONGGUANG LINE EQUIPMENT CO.LTD	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO
88	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	VVP	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREA OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO. MUESTRRA PRESENTADA NO POSEE MARCA TIMBRADA EN TUBO

							PORTA FUSIBLE COMO SE INDICA EN EL ITEM 3 (MARCA EN BASE Y TUBO CORTA CIRCUITO)
91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	PROW	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	HEBEI YONGGUANG LINE EQUIPMENT CO.LTD	30	INMEDIATA	CUMPLE	
98	1008772	TAPON PVC 1"	TRUPER	30	INMEDIATA	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HENAN NPC ELECTRIC CO. , LTD	90	60	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HENAN NPC ELECTRIC CO. , LTD	90	60	CUMPLE	
101	1009725	TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"	GEN-FERRET	30	30	NO CUMPLE	NO CATALOGO
103	1010495	TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"	FIERRO-TRUPER	30	30	NO CUMPLE	FICHA TECNICA PRESENTADA POR EL SUPLIDOR NO COINCIDE CON LA PUBLICADA PARA LA LICITACION.
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W	HPWINNER	45	45	CUMPLE	
109	1012565	CABLE D/ GOMA 18/3	PHELPS DODGE	30	30	CUMPLE	
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	HAIT	30	30	CUMPLE	
111	1013487	TUBERIA FLEX LIQ. TIGHT 1/2" NO METALICA	PROW	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO
114	1014496	CONECTOR DE PERFORACION CONDUCT 18-6 AWG P6	SMICO	30	30	NO CUMPLE	MODELO PRESENTADO EN FICHA TECNICA NO ESTA EN EL CATALOGO, MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL RANGO ITEM 11.3 RANGO DE CALIBRE DE LA DERIVACIÓN PRINCIPAL, ITEM 11.4 RANGO DE CALIBRE DE LA DERIVACIÓN SECUNDARIA, SON MENORES A LOS DE LA FICHA TECNICA.
120	2015874	PULIDORA INAL. 4 12 60 V.	TRUPER	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CUMPLE VOLTAJE REQUERIDO ES 60 VOLTIOS Y EL OFERTADO ES 20 VOLTIOS. CATALOGO NO CUMPLE VOLTAJE REQUERIDO ES 60 VOLTIOS Y EL OFERTADO ES 20 VOLTIOS
122	2016974	IGNITOR PARA LUMINARIA HPS 150-250W	VVP	30	30	CUMPLE	

ARMADA LED

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1005306	LUMINARIA APS 240V 150W	JINGLIN	45	45	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELAS NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS)