

3	1005307	LUMINARIA APS 240V 250W	JINGLIN	45	45	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELDAS NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS)
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	HENAN TONGDA	45	45	CUMPLE	
38	1006220	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0	JL	30	30	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	JL	30	30	NO CUMPLE	CATALOGO NO CUMPLE CON EL ANGULO DE INCLINACION YA QUE EL QUE OFRECE ES DE 130 GRADOS Y EL REQUERIDO ES 110 GRADOS.
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	JL	30	30	CUMPLE	
49	1006366	CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W	LEAD TOP	45	45	CUMPLE	
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	JL	90	90	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	JINGLIN	90	90	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	JL	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE ESTA CORRESPONDE AL CONECTOR APRUEBA DE AGUA PARA EL CONDUCTOR 6/3 AWG.
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	JL	90	90	CUMPLE	
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	JL	90	90	CUMPLE	
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	JL	30	30	CUMPLE	
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	JL	30	30	CUMPLE	
69	1006824	MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'	JL	90	90	CUMPLE	
70	1006838	PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3	FUJIAN	30	30	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	JL	90	90	CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼"	JL	30	30	CUMPLE	
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV ¼"	JL	30	30	CUMPLE	
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	JL	30	30	CUMPLE	
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	JL	30	30	CUMPLE	
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	JL	30	30	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	JL	30	30	CUMPLE	
84	1007279	ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2"	JL	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO
91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	JL	30	30	CUMPLE	
92	1007842	Terminal ojo bimetalico p/cable 2/0 awg	JL	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO

94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	JL	90	90	CUMPLE	
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	JL	90	90	CUMPLE	
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	FUJIAN	30	30	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HENAN TONGDA	90	90	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HENAN TONGDA	90	90	CUMPLE	
103	1010495	TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"	JL	30	30	CUMPLE	
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W	CHZ LIGHTING	45	45	CUMPLE	
114	1014496	CONECTOR DE PERFORACION CONDUCT 18-6 AWG P6	JL	30	30	NO CUMPLE	NO PRESENTO CATALOGO

RZ ENERGY

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	JIANGSU	45	45	NO CUMPLE	FICHA TECNICA PRESENTADA POR EL SUPLIDOR NO FUE LA PUBLICADA EN ESTE PROCESO
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	HEBEI	30	45	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL SOLICITADO
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	SMICO	90	90	CUMPLE	
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	SMICO	90	90	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	SMICO	90	90	CUMPLE	
94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	BOLT SEAL	90	90	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA.
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	BOLT SEAL	90	90	CUMPLE	
96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	JIANGSU	45	90	NO CUMPLE	FICHA TECNICA PRESENTADA POR EL SUPLIDOR NO FUE LA PUBLICADA EN ESTE PROCESO, EL TIEMPO DE ENTREGA ES SUPERIOR AL REQUERIDO.
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	GH CABLE	90	45	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA.
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HUATONG	90	45	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA.

CONCRETO PRETENSADO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
------	--------	-------------	-------	--	--	-----------	-------------

16	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	CP	45	40	CUMPLE	
17	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	CP	45	39	CUMPLE	
18	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	CP	45	20	NO CUMPLE	FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO FUE LA PUBLICADA EN EL PROCESO.

INGMELEC DOMINICANA

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	HNTDDL	90	90	CUMPLE	
16	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	FPAA	45	45	CUMPLE	
17	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	FPAA	45	45	CUMPLE	
18	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	FPAA	45	45	CUMPLE	
20	1005499	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA	RYMEL	60	60	CUMPLE	
21	1005502	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA	MAGNETRON	60	60	CUMPLE	
22	1005503	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA	MAGNETRON	60	60	CUMPLE	
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	ITM	45	45	CUMPLE	
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	HNTDDL	30	30	CUMPLE	
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	HNTDDL	45	45	CUMPLE	
58	1006493	CONO ANCLAJE 500MM	FPAA	30	30	CUMPLE	
96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	ITM	45	45	NO CUMPLE	LA OFERTA TECNICA REALIZADA NO INDICA PARA EL ITEM 8.1 CARGA DE TRABAJO Y ITEM 8.2 CARGA MINIMA DE RUPTURA DEBE DE SER 7.5KN Y EL VALOR OFERADO ES 5KN.
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HNTDDL	90	90	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HNTDDL	90	90	CUMPLE	
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	HNTDDL	30	5	CUMPLE	

MEJANT INVESTMENT

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	HUAYUAN	45	45	CUMPLE	
49	1006366	CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W	CQC	45	45	NO CUMPLE	ITEM 2.13 RELACION ENCENDIDO APAGADO DEBE DE SER 1:4 SEG Y LA MUESTRA PRESENTADA ES DE 2:13 SEG.
94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	OURSEAL	90	90	CUMPLE	
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	OURSEAL	90	90	CUMPLE	
96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	HUAYUAN	45	45	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HUATONG	90	90	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HUATONG	90	90	CUMPLE	

SMG

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
112	1013517	Armario p/medidor con ventilación	SMG	30	30	CUMPLE	

MEGA WATT

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
20	1005499	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA	RYMEL	60	180	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA EXCEDE EL REQUERIDO
21	1005502	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA	RYMEL	60	180	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA EXCEDE EL REQUERIDO
42	1006269	BAQUELITA CL100	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	VOLTCOM	30	30	NO CUMPLE	CATALOGO OFERTADO NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES REQUERIDAS. EL CATALOGO INDICA UNA ALTURA DE 1193.8 MILIMETROS MAYOR QUE LOS 807 MILIMETROS REQUERIDOS
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	CROP	90	90	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	CROP	90	90	CUMPLE	
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	CROP	90	90	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	CROP	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ITEM 9.2.1 (SISTEMA DE CONTINUIDAD O CONEXIÓN DE LA PRINCIPAL Y LA DERIVACIÓN, LA MUESTRA POSEE DIENTES Y SE REQUIERE PLACAS BIMETALICAS NO DENTADAS

57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	CROP	90	90	CUMPLE	
60	1006594	PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
67	1006722	HEBILLA P/FLEJE 20MM 3/4"	CROP	30	30	CUMPLE	
70	1006838	PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV 1/4"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV 1/4"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	AMERVOLT	30	30	NO CUMPLE	NO POSEE MARCA TIMBRADA COMO INDICA EL ITEM 3 (MARCA EN BASE Y TUBO CORTACIRCUITO)
80	1007099	TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
83	1007200	TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
84	1007279	ARANDELA CUADRADA 2"x2" P/TORNILLO 1/2"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
85	1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
90	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	AMERVOLT	30	30	NO CUMPLE	NO POSEE MARCA TIMBRADA COMO INDICA EL ITEM 3 (MARCA EN BASE Y TUBO CORTACIRCUITO)
93	1008095	SELLO TOOLLESS ROTO SEAL NARANJA	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	
94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	VOLTCOM	90		CUMPLE	
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HENAN TONGDA	90	90	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	SANHE CABLE	90	90	CUMPLE	

NAFTEX

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
24	1005754	POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M	FUTAO	45	45	CUMPLE	
38	1006220	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0	KETRANS ELECTRIC	30	30	CUMPLE	
39	1006230	AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV	COWINELEC	30	30	CUMPLE	
40	1006241	AISLADOR PORC. TIPO LINE POST ANSI 57-1	COWINELEC	30	30	CUMPLE	
42	1006269	BAQUELITA CL100	METO	90	90	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	METO	90	90	CUMPLE	
44	1006292	BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 16S	METO	30	30	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	KETRANS ELECTRIC	30	30	CUMPLE	

48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	KETRANS ELECTRIC	30	NO INDICA	NO CUMPLE	NO OFERTO TIEMPO DE ENTREGA PARA LA TOTALIDAD DE ESTE MATERIAL
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	KETRANS	90	90	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	NAFTEX	90	90	NO CUMPLE	LA FICHA PRESENTADA EN LA LICITACION NO ES LA SUBIDA EN LA ENMIENDA, TANTO LA MUESTRA COMO LA FICHA NO CUMPLEN CON LOS SIGUIENTES ITEMS, ITEM 10.1 LA LOGITUD TOTAL SIN TAPA CONICA Y SIN LA GOMA PROTECTORA DEBE DE SER 48MM Y EL PRESENTADO ES DE 45MM, ITEM 10.4 ALTURA DE LA ROSCA PARTE INFERIOR DEBE DE SER 14MM Y EL PRESENTADO ES DE 12,5MM, ITEM 10.5 ALTURA DE LA ROSCA PARTE SUPERIOR DEBE DE SER 15MM Y EL PRESENTADO ES DE 13,5MM, ITEM 10.7 LA ALTURA DEL CIERRE DE LA GOMA PROTECTORA DEBE DE SER 17.5MM Y EL PRESENTADO ES DE 16MM.
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	NAFTEX	90	90	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL ITEM 10.1 LOGITUD DEL CUERPO 48MM EL PRESENTADO ES DE 45MM, ITEM 10.4 ALTURA DE LA ROSCA PARTE INFERIOR 14MM EL PRESENTADO ES DE 12.5, ITEM 10.5 ALTURA DE LA ROSCA SUPERIOR 12MM Y EL PRESENTADO ES 13.5, ITEM 10.7 ALTURA ENTRADA DE LA GOMA PROTECTORA 17.5MM Y EL PRESENTADO ES DE 16MM, ITEM 12.2 DIAMETRO AGUJERO SUPERIOR 15MM Y EL PRESENTADO ES DE 26, ITEM 12.3 ALTURA 25MM Y EL PRESENTADO ES DE 24MM. LA MARCA NO COINSIDE CON LA DEL CATALOGO.
53	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG	CONIMEL	30	30	CUMPLE	
54	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG	CONIMEL	30	30	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	MELEC	90	90	CUMPLE	
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	MELEC	90	NO INDICA	NO CUMPLE	NO INDICA CATIDAD COMPLETA DE ENTREGA. MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LOS RANGOS INDICADOS EN FICHA TECNICA EN LOS ITEMS 11.4 (RANGO DE CALIBRE DEL CONDUCTOR DE LA DERIVACIÓN PRINCIPAL) Y 11.5 (RANGO DE CALIBRE DEL CONDUCTOR DE LA DERIVACIÓN SECUNDARIO)
60	1006594	PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8	KETRANS ELECTRIC	30	30	CUMPLE	
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	COWINELEC	30	30	CUMPLE	
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	COWINELEC	30	30	CUMPLE	

67	1006722	HEBILLA P/FLEJE 20MM 3/4"	CHENG HENG	30	INMEDIATA	CUMPLE	
69	1006824	MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'	KETRANS	90	90	CUMPLE	
70	1006838	PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3	WENZHOULAIRUN	30	30	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	NAFTEX	90		CUMPLE	
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOBUND AC GALV 1/2"	KETRANS	30	30	CUMPLE	
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV 1/4"	KETRANS	30	30	CUMPLE	
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	KETRANSELECTRIC	30	30	CUMPLE	
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	KETRANSELECTRIC	30	30	CUMPLE	
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	METO	30	30	CUMPLE	
79	1007094	TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8"	CZENEN	30	30	CUMPLE	
80	1007099	TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"	CZENEN	30	NO INDICA	NO CUMPLE	ITEM 9.1DIAMETRO AGUJERO ES 14MM Y SE REQUIEREN 16MM. NO INDICA CANTIDAD COMPLETA
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	KETRANS	30	30	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	KETRANS	30	30	CUMPLE	
83	1007200	TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2"	WENZHOUCZENENG	30	30	CUMPLE	
84	1007279	ARANDELA CUADRADA 2"x2" P/TORNILLO 1/2"	CZENEN	30	30	CUMPLE	
85	1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	WENZHOUCZENENG	30	30	CUMPLE	
86	1007306	CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG - 2/0 AWG	CONIMEL	30	30	CUMPLE	
87	1007310	CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG - 1/0 AWG	CONIMEL	30	30	CUMPLE	
88	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	METO	30	30	NO CUMPLE	ITEM 13.6 LA CORRIENTE NOMINAL DEBE DE SER DE 200 A Y EL VALOR COLOCADO EN LA FICHA TECNICA ES DE 100 A , ITEM 13.7 CORRIENTE SIMETRICA INSTANTANEA DEBE DE SER DE 10.6KA Y EL VALOR COLOCADO EN LA FICHA TECNICA ES DE 5.6KA, ITEM 13.8 CORRIENTE ASIMETRICA INSTANTANEA DEBE DE SER DE 16KA Y EL VALOR COLOCADO EN LA FICHA TECNICA ES DE 8KA.
91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	KETRANS	30	30	CUMPLE	
96	1008120	POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.	FUTAO	45	45	CUMPLE	
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	WENZHOUCZENENG	30	30	CUMPLE	
101	1009725	TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"	COWINELEC	30	30	CUMPLE	
103	1010495	TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"	COWINELEC	30	30	CUMPLE	
114	1014496	CONECTOR DE PERFORACION CONDUCTOR 18-6 AWG PG	MELEC	30	30	CUMPLE	

MATERIA ELECTRICOS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	COPPERSTEEL	90	60	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CUMPLE CON ITEM 8.7 (AREA DEL COBRE) Y 8.8 (AREA DEL ACERO). OFERTA EN FICHA TECNICA ES 35 PORCIENTO DE AREA DEL COBRE Y 65 PORCIENTO AREA DEL ACERO DONDE LO REQUERIDO ES 40 PORCIENTO AREA DEL COBRE Y 60 PORCIENTO AREA DEL ACERO
34	1006035	TAPE D/VINILO		30	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
39	1006230	AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV	ISOELECTRIC	30	INMEDIATA	CUMPLE	
40	1006241	AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1	CECEC	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	TAF	90	21	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	NO MARCA	90	90	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	NO MARCA	90	90	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	CROP	90	60	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
69	1006824	MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'	KEIRANS	90	90	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	GPI	90	90	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	FRONTEC	30	45	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HENAN TONGDA	90	120	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO. NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HENAN TONGDA	90	120	NO CUMPLE	TIEMPO OFERTADO EXCEDE EL REQUERIDO. NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO

AILAM ENGINEERING & SUPPLIES

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
19	1005456	SECCIONADOR 13,2KV 600AMP	ROYAL SWITH	30	30	NO CUMPLE	DISTANCIAS INDICADAS EN CATALOGO NO COINCIDE CON LAS REQUERIDAS EN EETT. LA EETT HACE UN REQUERIMIENTO DE LA DISTANCIA F MAYO A 381 Y EL CATALOGO INDICA 260 CON UNA TOLERANCIA DE 3. EL CATALOGO NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES INDICADA PARA LA FIJACION DE LA CUCHILLA

LGM SALA DE VENTAS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	JINSHUI CABLE	45	30	CUMPLE	

15. Por lo visto en los numerales 10, 11, 12 Y 14 de este documento, los oferentes: **LEDTRIC, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS S.R.L., SOELCA, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., TELECSA, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L.,** quedaron descalificados del proceso.

BASÁNDOSE EN LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDENORTE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES RESUELVE:

PRIMERO: Habilitar para la apertura de las ofertas económicas a los oferentes: **ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO PRENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTINHG, S.A.S., JJ ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., Y COFAXCOMP, E.I.R.L.**

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras proceder a la notificación a los oferentes del presente proceso los resultados de la Evaluación técnica y de Credenciales.

TERCERO: En cumplimiento del Artículo 12 de la Ley No. 107-13 de fecha 6 de agosto de 2013, sobre los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y el procedimiento administrativo que rige la actividad administrativa, se indica a todos los oferentes con interés legítimo sobre este proceso, que la presente Resolución puede ser recurrida de manera administrativa ante el órgano emisor y luego en apelación por ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dentro de los plazos previstos en el artículo 67 y siguientes de la Ley No. 340-06, sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 2006, su modificación y reglamentación complementaria; o directamente por ante el Tribunal Superior Administrativo conforme las disposiciones de la Ley núm. 13-07 que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).

Aprobado por:
Comité Compras Edenorte:



Ing. Felipe José Rodríguez Tatis
Representante

Andrés Corsinio Cueto Rosario
Gerente General



Juana E. Cruz Almanzar
Directora de Finanzas



Domingo Antonio Guzmán
Director de Servicios Jurídicos



Gustavo Adolfo Martínez
Director de Planificación



Albert Joel Padilla Rosario
Resp. Ofic. Libre Acceso Información

Debajo de esta línea no hay nada escrito

