



EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA.

INFORME DE EVALUACIÓN DE CREDENCIALES Y OFERTAS TÉCNICAS

El Comité de Compras, representado en la presente Licitación Pública Nacional por: **Ing. Felipe José Rodríguez Tatis**, en representación del **Ing. Andrés Corsinio Cueto Rosario**, Gerente General y Presidente del Comité; **Licdo. Domingo Antonio Guzmán**, Director de Servicios Jurídicos y Asesor Legal del Comité; **Licda. Juana Elizabeth Cruz Almánzar**, Directora de Finanzas; **Ing. Gustavo Adolfo Martínez**, Director de Planificación; y, **Licdo. Albert Joel Padilla Rosario**, Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, luego de haber revisado el contenido de los "Sobres A : Credenciales y Ofertas Técnicas" presentado por los postores: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L., Y TDP DOMINICANA, S.R.L.**, (en lo que sigue, los "Ofertantes"), en el acto realizado en el Salón de Conferencia de EDENORTE, el día veinte (20) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), a las 10:00 a.m., tiene a bien emitir el siguiente Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas y de Credenciales.

ANÁLISIS DE LAS CREDENCIALES Y OFERTAS TÉCNICAS

El pliego de condiciones estipula expresamente en su acápite 2.13 que, la documentación que deben entregar las personas jurídicas interesados en participar en este proceso, y que constituyen sus credenciales y oferta técnica, se indica a continuación:

A) Documentación Financiera:

- 1. Estar al día en las obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuesto Interno (DGII)**, la validación será realizada en línea, sin embargo, si dispone copia de las certificaciones con fecha vigente, favor adjuntarla a los fines de agilizar la verificación, o documentación equivalente en su país de origen.
- 2. Estar al día en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)**, la validación será realizada en línea, sin embargo, si dispone copia de las certificaciones con fecha vigente, favor adjuntarla a los fines de agilizar la verificación, o documentación equivalente en su país de origen.
- 3. Comunicación de Aceptación de las condiciones de pago:** mínimo 30 días calendario, luego de recibida, revisada y aprobada la Factura.
- 4. Estados Financieros** certificados por un Contador Público Autorizado (CPA), con sus notas, y **Declaración Jurada (IR-1 ó IR-2) de los Estados Financieros** de los últimos dos ejercicios fiscales concluidos y presentados ante la

Dirección General de Impuestos Internos (DGII). el periodo más antiguo no debe ser anterior al año 2019. (Los Estados Financieros y las Declaraciones Juradas, IR-1 o IR2 deben coincidir), o documentación equivalente en su país de origen.

5. **Certificación de Línea de Crédito, Préstamo Comercial ó Carta de Crédito**, preaprobada por una entidad financiera, por un monto mínimo de treinta millones de pesos (RD\$30,000,000.00). Esta certificación deberá incluir el nombre de la institución, correo electrónico y teléfono de contacto de su oficial de cuentas en dicha entidad.

CREDENCIALES

➤ Personas jurídicas

1. Copia del Registro de Proveedores del estado (RPE) o su solicitud de inscripción.
2. Copia del Certificado del Registro Mercantil vigente (si la información de este registro no se basta a sí misma, **EDENORTE** se reserva el derecho de requerir los documentos que entienda pertinente).
3. Copia de los estatutos sociales (solo depositar en el caso de que la conformación del órgano de administración esté integrada por más de un gerente y ambos tengan capacidad de firma). Copia de la certificación otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes de conformidad al Art. 11 del Decreto 543-12 (Solo aplica para las ofertas presentadas por las MIPYMES). Original de la declaración jurada conforme al formato No. 7 del presente pliego de condiciones, con una vigencia no mayor a 30 días.
4. Compromiso de integridad de conformidad al formato 8 del pliego de condiciones.
5. Original de la certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos o copia de la certificación impresa del portal de la Dirección General de Impuestos Internos donde se establezca que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales, con una vigencia no mayor a 30 días.
6. Copia de la certificación del Registro Nacional de Contribuyente emitida por la DGII o Tarjeta de RNC.
7. Copia de la Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social donde se evidencia que está al día en el pago de sus compromisos de seguridad social, con una vigencia no mayor a 30 días.
8. Copia de la última factura de energía eléctrica donde se evidencie que se encuentra al día en el pago del servicio. En caso de que la factura presentada no

figure a nombre del oferente, representante legal o socios indicados en los estatutos sociales y/o registro mercantil, debe depositar el documento que vincule formalmente el servicio de energía eléctrica con el oferente. En este caso, la entidad contratante puede realizar cualquier gestión que estime pertinente para la comprobación de las informaciones suministradas.

9. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante legal.

Nota. La documentación de los 1, 5, 6 y 7, al momento de la validación de las credenciales legales, será también verificada en la base de datos correspondiente a cada institución según corresponda y solicitada la rectificación según aplique. (Resolución PNP-04-2022).

1. En fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el primer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que el oferente: **TDP DOMINICANA, S.R.L.**, presentó todas las credenciales conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L.**, presentaron deficiencias en los requerimientos de credenciales, conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas.
2. En fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), se le solicitó la primera subsanación de las credenciales a los oferentes: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L.**
3. En fecha veintisiete (27) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Subestaciones emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indican que los oferentes: **ELECTROVAL, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., Y RAP PROYECTOS, S.R.L.**, cumplieron técnicamente con todos o algunos de los ítems ofertados conforme las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: **SOLUCIONES G&G, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., Y ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S.**, no cumplieron para ningunos de los ítems ofertados.

A continuación, se indican los motivos en los cuadros de más abajo:

1-Soluciones G&G																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	RESULTADO	OBSERVACION					
19	1008221	CAMARATERMOGRAFICA	UFI	2	2	SI	SI	FLIR T640	N/A	SI	20	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente no llena la ficha de datos garantizados suministrada por edenorte, como indica en la sección 2.15 del pliego en su lugar anexo los datos de la misma los cuales no tenían la firma del área técnica en todas sus paginas.

2-ELECTROVAL																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	RESULTADO	OBSERVACION					
1	1005437	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.1KV 1200AMP	UN	100	SI	SI	HUBBELL	GTMS CF-SE	N/A	NO	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catalogo ofertado no contiene el modelo descrito en ficha técnica. El oferente completo los item 2.15 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
2	1005865	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	COELME SpA	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los item 2.15 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	SI	SI	ZIV/ZIV/ZIV/ZIV	BRV/MRV/6MCOV/2488/5WT	N/A	*	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
4	1005715	GABINETE PROTECCION 35/AA	UN	10	SI	SI	SIEMENS	30012	N/A	*	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
5	1005781	RELEY PROTECC DF TRANSF DESV 125 VCC 5A	UN	9	SI	SI	ZIV	BRV	N/A	*	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F+N CICLO 125VCC 5A	UN	21	SI	SI	ZIV	BRV	N/A	*	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 54 VA 130m3/h	UN	96	SI	SI	POWER FLO	PC26-1/240/50	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los item 2.15 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007855	TRANSF TENSION LITD 72-69000	UN	6	SI	SI	ARTECHE	UTD-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los item 2.15 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO 4EANGANCHE	UN	40	SI	SI	GRW /SEL	VIPRS / SEL61SR	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	FLIK	T-485	N/A	SI	90	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completa los item 2.15 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
20	1008252	ACITTE ELECTRICO P/TRANSFORMADOR	TQ	200	SI	N/A	ERGON REFINING USA	HTVOLT1	N/A	SI	120	SI	NO	N/A	NO CUMPLE	No entrega el ensayo de cromatografía de gases solicitado en el ítem 2.8.2 de la ficha técnica.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	ARTECHE	VRS-36	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completa los item 2.15 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
25	1013238	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	ZIV	BRV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
26	1012804	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	ARTECHE	CD6-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZIV	3AP101445/11DV	N/A	*	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZIV	SP32-72.5/81DV	N/A	NO	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vcc-50A CON BATERIAS	UN	3	SI	SI	RECTICUR/PIBAS	RAF ALION 125.50/AN100P	N/A	SI	120	SI	SI	SI	CUMPLE	

3-SALCO ELECTRIC COMPANY																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MOD. E. L. O.	M. U. E. S. T. R. A.	C. A. T. A. L. O. G. O.	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYADOS	F. S. T. G. S. A. F. I. A. S.	Resultado	OBSERVACION	
1	1005437	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP	UN	100	SI	SI	HUBBELL	G7MS-CF-GE	N/A	NO	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	No anexo catalogo del producto
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	GE ALSTOM	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo el ítem 7.18 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2		SI	GE	Multilin F60	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> Anexo código 1005934: Altura requerida en ficha técnica no cumple ítem #9.2 Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem# 26.1 Anexo 1005781 Altura requerida en ficha técnica no cumple ítem #9.2 Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem# 26.1. Anexo 2018327 Equipo propuesto no cumple con el ítem #5 (Error en numero de parte del Switch) no cumple con los ítem# 13.4 y 17.1
5	1005781	RELEY PROTECC DIF TRANSF DESV 125 VCC 5A	UN	9	SI	SI	GE	Multilin F60	N/A	SI	120	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> Altura ofertada no cumple ítem# 9.2 Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem# 26.1
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F+N OCLOD 125VCC 5A	UN	21	SI	SI	GE	Multilin F60	N/A	SI	120	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> Altura ofertada no cumple ítem# 9.2 Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem# 26.2
12	1006135	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	M	5,000	SI	N/A	EES CABLE	H0BC	SI	SI	40	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
17	1007953	TRANSF TENSION LTD 72-69000	UN	6	SI	SI	GE ALSTOM	DTF72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo el ítem 11 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	TAIT	UREMS	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11(13-13); con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	MR	TACON BU	N/A	SI	120	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	Equipo propuesto no cumple con el ítem#26. 10 años de garantía. Fabricante solo ofrece 2 años de garantía.
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-300-400	UN	6	SI	SI	GE	OSKF 72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El ítem 14 de la ficha de datos garantizados solicita que los bornes del secundario sean tipo "tornillo hexagonal" según el catalogo los equipos ofertados vienen con borneres.
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	SI	SI	GE/GE	DTI-145/UR-150	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> Anexo 1005781 Altura ofertada no cumple ítem# 9.2 Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem# 26.1
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV, 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	SI	SI	GE/GE	DTI-72.5/UR-150	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> Anexo 1005781 Altura ofertada no cumple ítem# 9.2 Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem# 26.2

4-INPROCA																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CERTIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	RESULTADO	OBSERVACION		
1	1005457	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP	UN	100	SI	SI	CLEVELAND	C102A2319G05	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	COELME SPA	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
7	1005086	CABLE CONTROL SITW 14AWG X 12 HILOS	M	1,000	SI	N/A	TDP CABLE	XTREM H07RN-F 12G3.5 450/750V	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
8	1006070	CABLE C/ MULTIBRA #2 AWG	M	100	SI	N/A	TOP CABLE	H07RN-F 1*35	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El material de la chequera de la muestra ofertada no es el solicitado en ficha técnica.
9	1006087	CABLE COBRE DESNUDO 350 MCM	M	2,000	SI	N/A	VALGAÑON	CABLE DESNUDO COBRE 37P RECOLOCADO DE 185mm ²	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
10	1006084	CABLE CONTROL SITW 10AWG X 2 HILOS	M	2,000	SI	N/A	TDP CABLE	XTREM H07RN-F 2X6 450/750V	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catálogo y la muestra ofertada son de diferentes fabricantes.
11	1006108	CABLE CONTROL 4 X # AWG	M	1,000	SI	N/A	TDP CABLE	XTREM H07RN-F 4G10 450/750V	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catálogo y la muestra ofertada son de diferentes fabricantes.
12	1006135	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	M	5,000	SI	N/A	VALGAÑON	CABLE DESNUDO 4/0 19 AWG	SI	SI	40	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MCMO Z20 VCA 56 VA 130m ³ /h	UN	86	SI	SI	KRENZ & COMPANY	F24-AB180	N/A	SI	58	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
15	1007789	FERRAL 1.5 MM	UN	20,000	SI	N/A	PHOENIX CONTACT	3200056	SI	SI	42	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catálogo y la muestra ofertada no es referente del material solicitado.
16	1007790	FERRAL 2.5 MM	UN	10,000	SI	N/A	PHOENIX CONTACT	3200080	SI	SI	42	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catálogo y la muestra ofertada no es referente del material solicitado.
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	SI	SI	NOJA/NOJA	RC20/RBL 20-S	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	No cumple con los ítem 16.14, 16.5, 16.13.16, 16.21, 17 y 20.3
19	1006221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	IRMICRO	SP60H	N/A	SI	NO	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	*El campo espectral solicitado en la descripción general no es el ofertado de 6-14µm *No presenta tiempo de entrega (Sección 2.13 párrafo 2 del pliego).
20	1008252	ACEITE ELECTRICO P/TRANSFORMADOR	TQ	200	SI	N/A	CALUMET REFINING, LLC	CALTRAN 60-80 C50A	N/A	SI	110	SI	SI	N/A	CUMPLE	
22	1008864	CONECTOR PALA/CABLE 4/0-559 MCM	UN	100	SI	N/A	ARRUTI	MRCP-2255	NO	SI	110	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	*Ficha técnica incompleta. *No presenta muestra.
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125V/2-50A CON BATERIAS	UN	3	SI	SI	MEVEVERECCED	REC-50A-125 HF/SP180	N/A	SI	110	SI	SI	SI	NO CUMPLE	*Modelo incluido en el ítem 4 y 5 no se relaciona con los catálogos presentados. *Forma eléctrica presentada no se relaciona con el modelo.

5-ELECTRICOS PROFESIONALES																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CERTIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	RESULTADO	OBSERVACION		
17	1007955	TRANSF TENSION LTD 72-49000	UN	6	SI	*	EMEK	GT-72.5	N/A	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	No cumple los ítem 11 y 17 de la ficha de datos generalizados. Incumpliendo de este ítem lo dicho en pliego de contrataciones sección 2.15	
20	1008252	ACEITE ELECTRICO P/TRANSFORMADOR	TQ	200	SI	N/A	CALUMET SPECIALTY	CALTRAN 60-80	N/A	SI	120	SI	NO	N/A	NO CUMPLE	No entrego el ensayo de cromatografía de gases solicitado en el ítem 28.2 de la ficha técnica.
26	1012504	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	*	EMEK	AT-72.5	N/A	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El ítem 14 de la ficha de datos generalizados indica que los bornes del secundario sean tipo "varilla hexagonal" según el catálogo pag. 506 de la oferta. Los equipos vienen con bornes.	

6-ENERGOINDUSTRIAL																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	CATEGORÍA	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	PROVEEDOR	Resultado	OBSERVACION		
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	HUBBELL	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 7.18,7.20,7.21 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	SI	SI	ZN/ZN/ZN/SL/ZV	BRV/BRV/6MVC/1/5 WT	N/A	SI	180	SI	SI	SI	NO CUMPLE	Anexo 2016471 Incompleta. ítem# 3,4,5,6 no tienen información
4	1005715	GABINETE PROTECCION SI/AA	UN	10	SI	SI	SIEMENS	S0012	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
5	1005781	RELEY PROTECC DE TRANS DESV 125 VCC SA	UN	9	SI	SI	ZV	BRV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F-N OJULO 125VCC SA	UN	21	SI	SI	ZV	BRV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	UN	96	SI	SI	POWER FLO	PCQ26-1/240/60	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 8.10,10.10.2,10.10.4,8.11,10.2 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	SI	SI	ARTECHE	UTE-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11.13,14,16,16.17 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	SI	SI	GBW/SEL	VIPER S/ 651R	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	HIMICRO	SP60H	N/A	SI	90	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	*El campo espectral solicitado en la descripción general solicita que sea de 7.8-14µm el ofertado es de 8-14µm *El oferente completo los ítem 4.4,4.5,6,7,6.7,10,8,5,8,6,8,7,8,8,8,8,11 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	ARTECHE	VRS-36	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11.13 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	ZV	6RTV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
25	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	ARTECHE	CXH-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZV	3AP1DT-145/BRV	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZV	SP22-72.5/BRV	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vcc-50A CON BATERIAS	UN	3	SI	SI	RECTICUR/PBAS	RAF ILION 125.50/KM	N/A	SI	120	SI	SI	SI	CUMPLE	

7-RAP PROYECTOS S.R.L																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	CATEGORÍA	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	PROVEEDOR	Resultado	OBSERVACION		
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	SI	SI	ZV/ZN/ZV/SL/ZV	BRV/BRV/6MVC/24 RB/SWT	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
4	1005715	GABINETE PROTECCION SI/AA	UN	10	SI	SI	SIEMENS	S0012	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
5	1005781	RELEY PROTECC DE TRANS DESV 125 VCC SA	UN	9	SI	SI	ZV	BRV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F-N OJULO 125VCC SA	UN	21	SI	SI	ZV	BRV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	UN	96	SI	SI	POWER FLO	PCQ26-1/240/60	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 8.10,10.10.2,10.10.4,8.11,10.2 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	SI	SI	ARTECHE	UTE-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11.13,14,16,16.17 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	SI	SI	ABB/SEL	DRISHIELD/651R-2	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	HIMICRO	SP60H	N/A	SI	90	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	*El campo espectral solicitado en la descripción general solicita que sea de 7.8-14µm el ofertado es de 8-14µm *El oferente completo los ítem 4.4,4.5,6,7,6.7,10,8,5,8,6,8,7,8,8,8,8,11 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	ARTECHE	VRS-36	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	ZV	6RTV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
25	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	ARTECHE	CXH-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZV	3AP1DT-145/BRV	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZV	SP22-72.5/BRV	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vcc-50A CON BATERIAS	UN	3	SI	SI	RECTICUR/PBAS	RAF ILION 125.50/KM	N/A	SI	120	SI	SI	SI	CUMPLE	

8-TDP DOMINICANA																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	RESULTADO	OBSERVACION		
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	FLUKE	TKS80	N/A	SI	NO	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	1-Ficha técnica Incompleta. 2-No especifica tiempo de entrega.

9-RZ ENERGY																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	RESULTADO	OBSERVACION		
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	NO	NO	NO PRESENTADA	NO PRESENTADO	N/A	NO	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	No presenta ficha técnica de este material
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	NO	N/A	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	N/A	NO	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	No presenta ficha técnica de este material
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	SANDIAN	LVB-72.5	N/A	SI	80	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catalogo, pruebas, certificaciones y reporte de pruebas presentado no es del modelo ofertado en ficha técnica.

10-TRAX ENTERPRISES SRL																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	RESULTADO	OBSERVACION		
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	FLIR	serie T800	N/A	SI	56	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente no hace mención en la ficha de datos garantizados ni en el catalogo ofertado a cual de los modelos de la serie T800 se refiere. (Según sección 6 de la ficha técnica)

11-DUTECH																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	RESULTADO	OBSERVACION		
9	1005834	RELEY SOB INTN 8PAN OCNLD 125VCC 5A	UN	23	SI	SI	INGETRAM	INGEPAC EF MD	N/A	SI	100	SI	SI	N/A	NO CUMPLE	Alfura de equipo requerido no cumple item 5.2

12-ELIAS ELECTRIC Y LIGHTING																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	RESULTADO	OBSERVACION		
2	1005645	SECCIONADOR AT (RY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	GG POWER	N/A	N/A	SI	50	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los item 7.18, 7.20, 7.23, con el artículo "01" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	SI	NO	GG POWER	JVT	N/A	SI	50	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	Ficha técnica incompleta (según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 3)
36	1034474	INTERRUPTOR 72.5 KV, 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	SI	NO	GG POWER	72.5KV DTB	N/A	SI	140	SI	NO	SI	NO CUMPLE	Ficha técnica incompleta (según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 3)

4. En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas, fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: **ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO**

ELECTRIC COMPANY, S.R.L., Y RAP PROYECTOS, S.R.L., mientras que los oferentes: **SOLUCIONES G&G, S.R.L., Y DUTECH DOMINICANA, S.R.L.**, no depositaron las subsanaciones de las credenciales requeridas en el plazo otorgado, por lo que quedan descalificados del proceso.

5. En fecha tres (03) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el segundo Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes **ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELEPCPROF, S.R.L., R.Z. ENERGY, S.R.L., y SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.**, presentaron todas las credenciales conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: **ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y TRAX ENTERPRISES, S.R.L.**, presentaron deficiencias nuevamente en las credenciales conforme fueron requeridas, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas.
6. En fecha tres (03) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), se le solicitó la segunda subsanación de las credenciales a los oferentes: **ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y TRAX ENTERPRISES, S.R.L.**
7. En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas, fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: **ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y TRAX ENTERPRISES, S.R.L.**
8. En fecha quince (15) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el tercer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y TRAX ENTERPRISES, S.R.L.**, presentaron las credenciales conforme fueron solicitadas.
9. En fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Dirección De Finanzas, emitió el Informe de Evaluación Financiera, indicando que los oferentes: **ELECTRICOS PROFESIONALES, ELEPCPROF, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., R.Z. ENERGY, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., ELECTROVAL, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., Y RAP PROYECTOS, S.R.L.**, cumplieron con los requisitos financieros solicitados, mientras que los oferentes: **TRAX ENTERPRISES, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L.**, no cumplieron con los requisitos financieros conforme fueron solicitados.
10. Por lo visto en los numerales 3, 4 y 9 de este documento, los oferentes: **SOLUCIONES G&G, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELEPCPROF, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., Y ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S.**, quedaron descalificados del proceso.

BASÁNDOSE EN LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDENORTE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES RESUELVE:

PRIMERO: Habilitar para la apertura de las ofertas económicas a los oferentes: **ELECTROVAL, S.R.L., SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y RAP PROYECTOS, S.R.L.**

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras proceder a la notificación a los oferentes del presente proceso los resultados de la Evaluación técnica y de Credenciales.

TERCERO: En cumplimiento del Artículo 12 de la Ley No. 107-13 de fecha 6 de agosto de 2013, sobre los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y el procedimiento administrativo que rige la actividad administrativa, se indica a todos los oferentes con interés legítimo sobre este proceso, que la presente Resolución puede ser recurrida de manera administrativa ante el órgano emisor y luego en apelación por ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dentro de los plazos previstos en el artículo 67 y siguientes de la Ley No. 340-06, sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 2006, su modificación y reglamentación complementaria; o directamente por ante el Tribunal Superior Administrativo conforme las disposiciones de la Ley núm. 13-07 que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).

Aprobado por:
Comité Compras Edenorte:



Ing. Felipe José Rodríguez Tatis
Representante

Andrés Corsinio Cueto Rosario
Gerente General

Juana E. Cruz Almanzar
Directora de Finanzas

Domingo Antonio Guzmán
Director de Servicios Jurídicos

Gustavo Adolfo Martínez
Director de Planificación

Albert Joel Padilla Rosario
Resp. Ofic. Libre Acceso Información

Debajo de esta línea no hay nada escrito