

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.  
20 de febrero del 2023

Señores

**ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L.**

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019** para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no ha cumplido satisfactoriamente, ya que no cumplió con los requerimientos técnicos para los ítems ofertados.

Detalles de los resultados de la evaluación técnica:

5-ELECTRICOS PROFESIONALES																
Ítem	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MATERIAL	CATEGORÍA	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENCUESTAS	FOTOGRAFÍA	Resultado	OBSERVACION
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	SI	*	EMEK	GT-72.5	N/A		90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	No completo los ítem 11 y 17 de la ficha de datos garantizados, incumpliendo de esta forma lo dicho en pliego de contratación sección 2.35
20	1008252	ACEITE ELECTRICO P/TRANSFORMADOR	TQ	200	SI	N/A	CALUMET SPECIATY	CALTRAN 60-80	N/A	SI	120	SI	NO	N/A	NO CUMPLE	No entrego el ensayo de cromatografía de gases solicitado en el ítem 28.2 de la ficha técnica
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	*	EMEK	AT-72.5	N/A		90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El ítem 26 de la ficha de datos garantizados solicita que los bornes del secundario sean tipo "bornillo hexagonal" según el catálogo pag. 505 de la oferta, los equipos vienen con borneros

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,

**Cornelio González Devora**  
Gerente de Compras  
Edenorte Dominicana, S.A.

