



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

20 de febrero del 2023

Señores

ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:


En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019** para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no ha cumplido satisfactoriamente, ya que no cumplió con los requerimientos técnicos para los ítems ofertados.

Detalles de los resultados de la evaluación técnica:

12-ELIAS ELECTRIC Y LIGHTING																
Ítem	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	FOTOGRAFIA	Resultado	OBSERVACION
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	GG POWER	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 7.15.7.202/31; con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	SI	NO	GG POWER	JVT	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	Ficha técnica incompleta (según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 1)
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV, 1200A DE TEMPERIE	UN	2	SI	NO	GG POWER	72.5kv OTB	N/A	SI	180	SI	NO	SI	NO CUMPLE	Ficha técnica incompleta (según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 1)

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.

