



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

20 de febrero del 2023

Señores

TRAX ENTERPRISES, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019** para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no ha cumplido satisfactoriamente, ya que no cumplió con los requerimientos técnicos para el ítem ofertado.

Detalles de los resultados de la evaluación técnica:

10-TRAX ENTERPRISES SRL																
Ítem	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	FOTOGRAFÍAS	Resultado	OBSERVACION
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	FLIR	serie T800	N/A	SI	56	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente no hace mención en la ficha de datos garantizados ni en el catalogo ofertado a cual de los modelos de la serie T800 se refiere. (según sección 6 de la ficha técnica)

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.

