

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
20 de febrero del 2023

Señores
ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:


En virtud del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL correspondiente a la EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

6-ENERGOINDUSTRIAL																
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MATERIAL	CATEGORÍA	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	FOTOGRAFÍAS	Resultado	OBSERVACION
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	HUBBELL	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 7.18/7.20/7.21; con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	SI	SI	2N/2N/2N/2N	81RV/81DV/6MCV/15 WT	N/A	SI	180	SI	SI	SI	NO CUMPLE	Anexo 2016471 Incompleta. Ítem# 3,4,5,6 no tienen información
4	1005715	GABINETE PROTECCION SI/AA	UN	10	SI	SI	SIEMENS	50012	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
5	1005781	RELEY PROTECC DIF TRANS DESV 125 VCC SA	UN	9	SI	SI	2N	81DV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F+N OCULO 125VCC SA	UN	21	SI	SI	2N	81RV	N/A	*	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	UN	96	SI	SI	POWER FLO	PC126-1/240/60	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 8.10.1,8.10.2,8.10.4,8.11,8.2 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007955	TRANSF TENSION LTD 72-69000	UN	6	SI	SI	ARTECHE	UTE-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11.13,14,16,16.17 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	SI	SI	G&W/SEL	VIPER S/ 651R	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	HIKMICRO	SP60H	N/A	SI	90	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	*El campo espectral solicitado en la descripción general solicita que sea de 7.5-14µm el ofertado es de 8-14µm *El oferente completo los ítem 4.4,4.5,6,7,6.7,10.4,5.8,6.8,7.8,8.9,8.11 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	ARTECHE	VRS-36	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11.12 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	2N	6RTV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	ARTECHE	CRH-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENSIFER	UN	2	SI	SI	SIEMENS/2N	3AP10T-145/81DV	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTENSIFER	UN	2	SI	SI	SIEMENS/2N	SP2-72.5/81DV	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vcc-50A CON BATERIAS	UN	3	SI	SI	RECTICUR/PIBAS	RAF ILIION 125.50/KMI	N/A	SI	120	SI	SI	SI	CUMPLE	

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado

el día miércoles veintidós (22) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m., en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.

