

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.  
20 de febrero del 2023

Señores  
**RAP PROYECTOS, S.R.L.**  
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL correspondiente a la EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

7-RAP PROYECTOS S.R.L.																
Ítem	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATÁLOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENCUENTRO	FOTODUPLICADOS	Resultado	OBSERVACION
3	1005734	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	SI	SI	ZIV/ZIV/ZIV/SEL/ZIV	BIRV/81DV/6MCHV/24 88/3WT	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
4	1005715	GABINETE PROTECCION SS/AA	UN	10	SI	SI	SIEMENS	S0012	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
5	1005781	RELEY PROTECC DIF TRANSF DESV 125 VCC SA	UN	9	SI	SI	ZIV	81DV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F+N OCULO 125VCC SA	UN	21	SI	SI	ZIV	BIRV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 138m3/h	UN	96	SI	SI	POWER FLO	PC26-1/240/60	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 8.10.1, 8.10.2, 8.10.4, 8.11, 8.2 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	SI	SI	ARTECHE	UTE-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11.13, 14, 16, 17 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	SI	SI	ABB/SEL	GRIDSHELD/651R-2	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	HIKMICRO	SP60H	N/A	SI	90	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	*El campo espectral solicitado en la descripción general solicita que sea de 7.5-14µm el ofertado es de 8-14µm *El oferente completo los ítem 4.4, 4.5, 6.7, 6.8, 6.9, 7.6, 6.9, 8.11 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	ARTECHE	VRS-36	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	ZIV	ERTV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	ARTECHE	CRH-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZIV	3AP101-145/81DV	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZIV	SP52-72.5/81DV	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vdc-50A CON BATERIAS	UN	3	SI	SI	RECTICUR/PIBAS	RAF ILION 125.50/KM	N/A	SI	120	SI	SI	SI	CUMPLE	

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el día **miércoles veintidós (22) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,

**Cornelio González Devora**  
Gerente de Compras  
Edenorte Dominicana, S.A.

