

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
20 de febrero del 2023

Señores

SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL correspondiente a la EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para uno de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

3-SALCO ELECTRIC COMPANY																
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATÁLOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	FOTOGRAFÍAS	Resultado	OBSERVACION
1	1005457	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP	UN	100	SI	SI	HUBBELL	GTMS-CF-SE	N/A	NO	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	No anexo catalogo del producto
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	GEALSTOM	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo el ítem 7.18 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2		SI	GE	Multilin F60	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none">• Anexo código 1005834:• Altura requerida en ficha técnica no cumple ítem 9.2• Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1• Anexo 1005781• Altura requerida en ficha técnica no cumple ítem 9.2• Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1.• Anexo 2816527• Equipo propuesto no cumple con el ítem #5 (Error en número de parte del Switch) no cumple con los ítem 13.4 y 17.1.
5	1005781	RELEY PROTECC DE TRANSF DESV 125 VCC 5A	UN	9	SI	SI	GE	Multilin F60	N/A	SI	120	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none">• Altura ofertada no cumple ítem 9.2• Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F+H OCLO 125VCC 5A	UN	21	SI	SI	GE	Multilin F60	N/A	SI	120	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none">• Altura ofertada no cumple ítem 9.2• Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1
12	1006153	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	M	5,000	SI	N/A	EES CABLE	HDBC	SI	SI	40	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
17	1007955	TRANSF TENSION LTD 72-49000	UN	6	SI	SI	GEALSTOM	OTEP 72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo el ítem 11 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	TAIT	UREMS	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11;12;13; con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	MR	TACON BU	N/A	SI	120	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	Equipo propuesto no cumple con el ítem 26.10 años de garantía, fabricante solo ofrece 2 años de garantía.
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	GE	OSKP 72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El ítem 14 de la ficha de datos garantizados solicita que los bornes del secundario sean tipo "conillo hexagonal" según el catálogo los equipos ofertados vienen con bornes.
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENPERIE	UN	2	SI	SI	GE/GE/GE	DTI-145/UR-T60/UR-T60	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none">• Anexo 1005781• Altura ofertada no cumple ítem 9.2• Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV, 1200A DE INTENPERIE	UN	2	SI	SI	GE/GE	DTI-72.5/UR-T60	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none">• Anexo 1005781• Altura ofertada no cumple ítem 9.2• Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el día miércoles veintidós (22) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m., en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,

Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.

