

ACTA RESULTADO  
COMITÉ DE COMPRAS

**EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN,  
PRIMERA CONVOCATORIA.**

El Comité de Compras, luego de haber evaluado el proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019**, para el cual se tomó en cuenta los criterios: la calidad de los ítems requeridos, la cual será evaluada conforme lo especificado en las fichas técnicas/ fichas de datos garantizados, especificaciones técnicas suministradas por EDENORTE, conjuntamente con las muestras, los catálogos, certificaciones en general, ensayos, cartas de conformidad y fotografías según correspondan, así como el cumplimiento con los tiempos máximos de entrega permitidos por Edenorte o cronograma de entrega requerido, y menor precio ofertado, a través del presente acto ha constatado lo siguiente:

1. En fecha catorce (14) y quince (15) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), se procedió a publicar en dos periódicos de cobertura nacional: **HOY Y EL CARIBE**, y en los portales web de Edenorte Dominicana [www.edenorte.com.do](http://www.edenorte.com.do) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas [www.comprasdominicana.gob.do](http://www.comprasdominicana.gob.do).
2. En fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el primer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que el oferente: **TDP DOMINICANA, S.R.L.**, presentó todas las credenciales conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L.**, presentaron deficiencias en los requerimientos de credenciales, conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas.
3. En fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), se le solicitó la primera subsanación de las credenciales a los oferentes: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L.**
4. En fecha veintisiete (27) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Subestaciones emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indican que los oferentes: **ELECTROVAL, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., Y RAP PROYECTOS, S.R.L.**, cumplieron técnicamente con todos o algunos de los ítems ofertados conforme las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: **SOLUCIONES G&G, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., Y ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S.**, no cumplieron para ningunos de los ítems ofertados.

A continuación, se indican los motivos en los cuadros de más abajo:

1-Soluciones G&G																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUJESTRA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	RESULTADO	OBSERVACION		
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	FLIR	T640	N/A	SI	20	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente no lleno la ficha de datos garantizados suministrada por edenorte, como indica en la seccion 2.15 del pliego en su lugar anexo los datos de la misma los cuales no tenían la firma del área técnica en todas sus paginas.

2-ELECTROVAL																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUJESTRA	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	RESULTADO	OBSERVACION		
1	1001457	SECCIONADOR MONOPOLAR 14ARY 1200AMP	UN	100	SI	SI	HUBBELL	GTMS CF-SE	N/A	NO	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	*El catalogo ofertado no contiene el modelo descrito en ficha técnica. *El oferente completo los item 2.15 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
2	1001665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	COELME SpA	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los item 2.15 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
3	1001714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	SI	SI	ZIV/ZIV/SI/SI/ZIV	81RV/81RV/81MCV/2488/SWT	N/A	*	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
4	1001715	GABINETE PROTECCION SS/AA	UN	10	SI	SI	SIEMENS	50012	N/A	*	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
5	1001781	RELE PROTECC DE TRANSF DESV 125 VCC 5A	UN	9	SI	SI	81RV	N/A	*	120	SI	SI	SI	N/A	CUMPLE	
6	1001834	RELE SOB INTEN 3F+4 OCHO 125VCC 5A	UN	21	SI	SI	ZIV	81RV	N/A	*	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	UN	96	SI	SI	POWER FLO	PCQ6-1/240/60	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los item 8.10.18-10.28-10.408-11.10.62 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	SI	SI	ARTECHE	UTD-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los item 11.13.14.16.18.17 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
18	1009243	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REINGANCHE	UN	40	SI	SI	G&W /SIL	VIPER 5 / 5EL43.1R	N/A	SI	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
19	1009221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	FLIR	T-655	N/A	SI	90	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los item 8.10.18-10.28-10.408-11.10.62 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
20	1008252	ACEITE ELECTICO P/TRANSFORMADOR	TQ	200	SI	N/A	ERGON REFINING USA	HYVOLT1	N/A	SI	120	SI	NO	N/A	NO CUMPLE	No anexo el ensayo de comestrición de gases solicitado en el item 28.2 de la ficha técnica
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSKON 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	ARTECHE	VRS-36	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los item 11.13 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	ZIV	81RV	N/A	SI	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
26	1013604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-300-400	UN	6	SI	SI	ARTECHE	CMH-72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
28	1014472	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZIV	3AP7-D1-1A5/81RV	N/A	*	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZIV	SPS-72.5/81RV	N/A	NO	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
37	1014976	RECTIFICADOR M. 125Vdc-50A CON BATERIAS	UN	3	SI	SI	RECTICUR/PBAS	RAF 150W 125.50V/KM100P	N/A	SI	120	SI	SI	SI	CUMPLE	

3-SALCO ELECTRIC COMPANY																
CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	MOD. E L D	MUESTRA	CANTIDAD DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	EXAMEN VISUAL	PROBADO	Resultado	OBSERVACION	
1	1005437	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP	UN	100	SI	SI	HUBBELL	GW5-CP-SE	N/A	NO	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	No enizo catalogo del producto
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	GE ALSTOM	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo el item 7.18 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	SI	SI	GE	MURLIN F60	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 1005781</li> <li>*Altura requerida en ficha técnica no cumple ítem 9.2</li> <li>*Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1</li> <li>* Anexo 1005781</li> <li>*Altura requerida en ficha técnica no cumple ítem 9.2</li> <li>*Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1</li> <li>* Anexo 2016327</li> <li>*Equipo propuesto no cumple con el ítem #5 (Error en número de partes del Switch) no cumple con los ítem 13.4 y 17.1</li> </ul>
5	1005791	RELEY PROTECCION TRANSFORMADOR 125 VEC SA	UN	9	SI	SI	GE	MURLIN F60	N/A	SI	120	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Altura ofertada no cumple ítem 9.2</li> <li>* Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1</li> </ul>
6	1002894	RELEY SOB INTEN 3PH CICLO 125VCC SA	UN	21	SI	SI	GE	MURLIN F60	N/A	SI	120	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Altura ofertada no cumple ítem 9.2</li> <li>* Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1</li> </ul>
12	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	M	5,000	SI	N/A	ESS CABLE	HDCB	SI	SI	40	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
17	1007955	TRANS TENSION LTD 72-69000	UN	6	SI	SI	GE ALSTOM	OTF 72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo el item 11 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	TAT	URDG	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11;2;13; con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	MR	TACON BU	N/A	SI	120	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	Equipo propuesto no cumple con el ítem #16 10 años de garantía, fabricante solo ofrece 2 años de garantía.
26	1012604	TRANS DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	GE	OSF 72	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El ítem 14 de la ficha de datos garantizados solicita que las bornas del secundario sean tipo "terminal hexagonal" según el catálogo los equipos ofertados vienen con bornas.
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	GE/GEI	DT1-145/UR-760/UR-760	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Anexo 1005781</li> <li>* Altura ofertada no cumple ítem 9.2</li> <li>* Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1</li> </ul>
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	GE/GEI	DT1-72.5/UR-760	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Anexo 1005781</li> <li>* Altura ofertada no cumple ítem 9.2</li> <li>* Certificación de garantía del fabricante no suministrada ítem 26.1</li> </ul>

4-INPROCA																
CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	MOD. E L D	MUESTRA	CANTIDAD DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	EXAMEN VISUAL	PROBADO	Resultado	OBSERVACION	
1	1005437	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP	UN	100	SI	SI	CLEVELAND	C102A230G05	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	COB.ME.SPA	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
7	1006066	CABLE CONTROL SITW 3AWG X 12 HILOS	M	1,800	SI	N/A	TDP CABLE	XTRM H07RN-F 12 CV.5 450/750V	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
8	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	M	100	SI	N/A	TDP CABLE	H07RN-F 1*35	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El material de la muestra ofertada no es el solicitado en ficha técnica.
9	1006087	CABLE COBRE DESNUDO 350 MCM	M	2,000	SI	N/A	VALGAON	CABLE DESNUDO COBRE EIP RECOCCIDO DE 145mm <sup>2</sup>	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
10	1006098	CABLE CONTROL SITW 10AWG X 2 HILOS	M	2,000	SI	N/A	TDP CABLE	XTRM H07RN-F 2X6 450/750V	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catálogo y la muestra ofertada son de diferentes fabricantes.
11	1006108	CABLE CONTROL 4 X 8 AWG	M	1,000	SI	N/A	TDP CABLE	XTRM H07RN-F 4G10 450/750V	SI	SI	60	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catálogo y la muestra ofertada son de diferentes fabricantes.
12	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	M	5,000	SI	N/A	VALGAON	CABLE DESNUDO 4/0 19 AWG	SI	SI	40	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56VA 130m <sup>3</sup> /h	UN	96	SI	SI	KRENN & COMPANY	F24-A3180	N/A	SI	96	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
15	1007789	FERUL 1.5 MM	UN	20,000	SI	N/A	PHOENIX CONTACT	3200056	SI	SI	42	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catálogo y la muestra ofertada no es referente del material solicitado.
16	1007790	FERUL 2.5 MM	UN	20,000	SI	N/A	PHOENIX CONTACT	3200080	SI	SI	42	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catálogo y la muestra ofertada no es referente del material solicitado.
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	SI	SI	NOVA/NOJA	RC20/REL 20-5	N/A	SI	180	NO	SI	SI	NO CUMPLE	No cumple con los ítem 16,14,15,16,17,18,19,20,21 y 23.
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	HIKMICRO	SP60H	N/A	SI	NO	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>*El campo enpectral solicitado en la descripción general solicita que sea de 7.6-14um el ofertado es de 8-14um</li> <li>*No presenta tiempo de entrega (Sección 2.15 párrafo 2 del pliego).</li> </ul>
20	1008252	ACEITE ELECTROICO P/TRANSFORMADOR	TOL	200	SI	N/A	CALUMET REFINING, LLC	CALTRAN 60-80 C50A	N/A	SI	110	SI	SI	N/A	CUMPLE	
22	1008864	CONECTOR PALA/CABLE 4/0-550 MCM	UN	100	SI	N/A	ARRUPI	MRCP-225S	NO	SI	110	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	*Ficha técnica incompleta. *No presenta muestra.
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vdc-50A CON BATERIAS	UN	3	SI	SI	MEL/EVEREXCED	REC-50A-125 HF/SPL100	N/A	SI	110	SI	SI	SI	NO CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Modelo indicado en el ítem 4 y 5 no se relaciona con los catálogos presentados.</li> <li>*Ficha técnica presentada no se relaciona con el modelo.</li> </ul>

5-ELECTRICOS PROFESIONALES															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MATERIAL	CATEGORÍA	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	EN SU LUGAR	Resultado	OBSERVACION	
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	SI	*	EMEK	GT-72.5	N/A	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	No completo los ítem 11 y 17 de la ficha de datos generales. Incumpliendo de esta forma lo dicho en pliego de condiciones sección 2.15
20	1008152	ACBITE ELECTRO P/TRANSFORMADOR	TL	200	SI	N/A	CALUMET SPECIATY	CALTRAN 60-80	N/A	120	SI	NO	N/A	NO CUMPLE	No entrego el envase de cromatografía de gases solicitado en el ítem 28.2 de la ficha técnica
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	*	EMEK	AT-72.5	N/A	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El ítem 14 de la ficha de datos generales solicita que los bornes del secundario sean tipo "varillo hexagonal" según el catálogo pag. 508 de la oferta los que están vienen con borneras.

6-ENERGOINDUSTRIAL															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MATERIAL	CATEGORÍA	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	EN SU LUGAR	Resultado	OBSERVACION	
2	1005665	SECCIONADOR AT (BT-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	HUBBELL	N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 7.1,7.20,7.21 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	SI	SI	ZN/ZN/ZN/ZN	8RV/8IDV/8MCV/JS WT	N/A	180	SI	SI	SI	NO CUMPLE	Anexo 2016471 Incompleta. ítem 3,4,5,6 no tienen información
4	1005715	GABINETE PROTECCION 55/AA	UN	10	SI	SI	SIEMENS	50912	N/A	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
5	1005761	RELEY PROTECC DIF TRANS DESV 125 VCC 5A	UN	9	SI	SI	ZV	8IDV	N/A	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F-N OCULO 125VCC 5A	UN	21	SI	SI	ZV	8RV	N/A	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	UN	96	SI	SI	POWER FLO	PC26-1/240/60	N/A	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 8.10,8.16,8.20,8.10,8.11,8.11 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	SI	SI	ARTECHE	UTE-72	N/A	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11,13,14,15,16,17 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	SI	SI	G&W/SEL	VIPER 5/ 651R	N/A	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
19	1009221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	SI	SI	HIKMICRO	SP60H	N/A	90	SI	N/A	N/A	NO CUMPLE	El campo espectral solicitado en la descripción general solicita que sea de 7.2-14um el ofertado es de 6-14um El oferente completo los ítem 4.4,4.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SI	N/A	ARTECHE	VRS-36	N/A	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los ítem 11,12 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitido.
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	SI	SI	ZV	6RTV	N/A	120	SI	SI	N/A	CUMPLE	
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	ARTECHE	CKH-72	N/A	90	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	
33	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZV	3AP1DT-145/8IDV	N/A	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
38	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTENSIDAD	UN	2	SI	SI	SIEMENS/ZV	SPQ-72.5/8IDV	N/A	180	SI	SI	SI	CUMPLE	
37	1014578	RECTIFICADOR M. 125Vcc-50A CON BATERIAS	UN	3	SI	SI	RECTICUR/PIBAS	RAF ILION 125.50/KM	N/A	120	SI	SI	SI	CUMPLE	

7-RAP PROYECTOS S.R.L															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	Resultado	OBSERVACION	
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	LN	2	SI	SI	ZN/ZV/ZV/SBL/ZV	BRV/8DV/6MVC/24 88/SMT	N/A	SI	SI	SI	SI	CUMPLE	
4	1005725	GABINETE PROTECCION SS/AA	LN	10	SI	SI	SIEMENS	50012	N/A	SI	SI	SI	N/A	CUMPLE	
5	1005781	RELEY PHOTOCC DIF TRANSF DESV 125 VCC SA	LN	9	SI	SI	ZV	8DV	N/A	SI	SI	SI	N/A	CUMPLE	
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F-AN OCULO 125VCC SA	LN	21	SI	SI	ZV	BRV	N/A	SI	SI	SI	N/A	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	LN	96	SI	SI	POWER FLO	PCE6-1/240/60	N/A	SI	SI	SI	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los Item 4.4.4.5, 4.4.5, 4.6, 4.11, 4.11.1, 4.11.2 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.13 párrafo 4 esto no es permitido.
17	1007955	TRANSF TENSION LTD 72-69000	UN	6	SI	SI	ARTECHE	UTE-72	N/A	SI	SI	SI	N/A	NO CUMPLE	El oferente completo los Item 4.4.4.5, 4.4.5, 4.6, 4.11, 4.11.1, 4.11.2 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.13 párrafo 4 esto no es permitido.
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	LN	40	SI	SI	ABB/SBL	GRD5HDL0/651R-2	N/A	SI	SI	SI	SI	CUMPLE	
19	1008221	CAMARA TERMGRAFICA	UN	2	SI	SI	HOKMICRO	SP60H	N/A	SI	SI	SI	N/A	NO CUMPLE	El campo espectral solicitado en la descripción general solicita que sea de 7.0-16µm el ofertado es de 4-16µm El oferente completo los Item 4.4.4.5, 4.4.5, 4.6, 4.11, 4.11.1, 4.11.2 con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.13 párrafo 4 esto no es permitido.
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	LN	6	SI	N/A	ARTECHE	VRS-36	N/A	SI	SI	SI	N/A	CUMPLE	
25	1011334	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	LN	4	SI	SI	ZV	6RV	N/A	SI	SI	SI	N/A	CUMPLE	
28	1012804	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	LN	6	SI	SI	ARTECHE	CAN-72	N/A	SI	SI	SI	N/A	CUMPLE	
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTENSIDAD	LN	2	SI	SI	SIEMENS/ZV	3AP10TJL45/120V	N/A	SI	SI	SI	SI	CUMPLE	
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTENSIDAD	LN	2	SI	SI	SIEMENS/ZV	SP2L-72.5/120V	N/A	SI	SI	SI	SI	CUMPLE	
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vdc-50A CON BATERIAS	LN	3	SI	SI	RECTICUR/PIBAS	RAF-IL-0W 125.50/KM	N/A	SI	SI	SI	SI	CUMPLE	

8-TDP DOMINICANA															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	Resultado	OBSERVACION	
19	1008221	CAMARA TERMGRAFICA	UN	2	SI	SI	FLUKE	TKS80	N/A	SI	NO	SI	N/A	NO CUMPLE	1-Ficha técnica incompleta. 2-No especifica tiempo de entrega.

9-RZ ENERGY															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	Resultado	OBSERVACION	
17	1007955	TRANSF TENSION LTD 72-69000	UN	6	NO	NO	NO PRESENTADA	NO PRESENTADO	N/A	NO	90	N/A	N/A	NO CUMPLE	No presenta ficha técnica de este material
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	NO	N/A	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	N/A	NO	90	N/A	N/A	NO CUMPLE	No presenta ficha técnica de este material
28	1012804	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	SI	SI	SANDIAN	LVB-72.5	N/A	SI	90	N/A	N/A	NO CUMPLE	El catalogo, pruebas, certificaciones y reporte de pruebas presentado no es del modelo ofertado en ficha técnica.

10-TRAX ENTERPRISES S.R.L															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	Resultado	OBSERVACION	
19	1008221	CAMARA TERMGRAFICA	UN	2	SI	SI	FLIR	serie TK00	N/A	SI	56	SI	N/A	NO CUMPLE	El oferente no hace mención en la ficha de datos garantizados ni en el catalogo ofertado a cual de los modelos de la serie TK00 se refiere. (Según sección 6 de la ficha técnica)

11-DUTCH														Resultado	OBSERVACION	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	OTROS REQUISITOS			
6	1005334	RELEY SOB INTEN 3F-N OCHO 125VCC SA	UN	21	SI	SI	INGTEAM	INGEPAE F MD	N/A	SI	100	SI	SI	N/A	NO CUMPLE	Altura de equipo requerido no cumple, ítem #2.

12-ELIAS ELECTRIC Y LIGHTING														Resultado	OBSERVACION	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD OFERTADA	FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	MUESTRA	CATALOGO	TIEMPO DE ENTREGA	CERTIFICACIONES	ENSAYOS	OTROS REQUISITOS			
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	SI	SI	GG POWER	N/A	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	El oferente cumplió con ítem 7.1.67.207.2.1; con la palabra "SI" según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 4 esto no es permitidos.
17	1007935	TRANSF TENSION LTD 72.5-89000	UN	6	SI	NO	GG POWER	JVT	N/A	SI	90	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE	Ficha técnica Incompleta (según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 3)
88	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV, 1200A DE INTIMPERE	UN	2	SI	NO	GG POWER	72.5KV DTB	N/A	SI	180	SI	NO	SI	NO CUMPLE	Ficha técnica Incompleta (según pliego de condiciones sección 2.15 párrafo 3)

- En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas, fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: **ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., Y RAP PROYECTOS, S.R.L.**, mientras que los oferentes: **SOLUCIONES G&G, S.R.L., Y DUTECH DOMINICANA, S.R.L.**, no depositaron las subsanaciones de las credenciales requeridas en el plazo otorgado, por lo que quedan descalificados del proceso.
- En fecha tres (03) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el segundo Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes **ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., R.Z. ENERGY, S.R.L., y SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.**, presentaron todas las credenciales conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: **ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y TRAX ENTERPRISES, S.R.L.**, presentaron deficiencias nuevamente en las credenciales conforme fueron requeridas, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas.
- En fecha tres (03) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), se le solicitó la segunda subsanación de las credenciales a los oferentes: **ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y TRAX ENTERPRISES, S.R.L.**
- En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas, fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: **ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y TRAX ENTERPRISES, S.R.L.**
- En fecha quince (15) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el tercer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y TRAX ENTERPRISES, S.R.L.**, presentaron las credenciales conforme fueron solicitadas.

10. En fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Dirección De Finanzas, emitió el Informe de Evaluación Financiera, indicando que los oferentes: **ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., R.Z. ENERGY, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., ELECTROVAL, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., Y RAP PROYECTOS, S.R.L.,** cumplieron con los requisitos financieros solicitados, mientras que los oferentes: **TRAX ENTERPRISES, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L.,** no cumplieron con los requisitos financieros conforme fueron solicitados.
11. Por lo visto en los numerales 4, 5 y 10 de este documento, los oferentes: **SOLUCIONES G&G, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., Y ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S.,** quedaron descalificados del proceso.
12. En fecha veinte (20) del mes de febrero del año veintitrés (2023), se elaboró el Informe de Evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas, correspondiente al presente proceso.
13. En fecha veinte (20) del mes de febrero del año dos mil veintitrés 2023, se notificó el resultado de la Evaluación De Credenciales Y Ofertas Técnicas, a los oferentes: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., R.Z. ENERGY, S.R.L., TRAX ENTERPRISES, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., RAP PROYECTOS, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L., Y TDP DOMINICANA, S.R.L.**
14. En fecha veintidós (22) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), a las 10:00 a.m., se llevó a cabo el acto público de apertura de ofertas económicas del sobre B (segunda etapa del presente proceso) en la cual se dio lectura a las ofertas económicas de los oferentes que quedaron habilitados en la primera etapa, conforme se indica a continuación: **ELECTROVAL, S.R.L., SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. (INPROCA), Y RAP PROYECTOS, S.R.L.**

Partiendo de la matriz correspondiente, la evaluación se llevó a cabo tomando en cuenta los siguientes criterios: la calidad de los ítems requeridos, la cual será evaluada conforme lo especificado en las fichas técnicas/ fichas de datos garantizados, especificaciones técnicas suministradas por EDENORTE, conjuntamente con las muestras, los catálogos, certificaciones en general, ensayos, cartas de conformidad y fotografías según correspondan, así como el cumplimiento con los tiempos máximos de entrega permitidos por Edenorte o cronograma de entrega requerido, y menor precio ofertado, de acuerdo a los criterios de evaluación, los resultados finales se presentan continuación:



ENERGOINDUSTRIAL, SRL			VALOR REFERENCIAL			VALOR OFERTADO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	RESULTADO TÉCNICO
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	1,132,627.12	6,682,500.00	5	879,247.53	5,187,560.43	-22%	NO CUMPLE
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	4,576,271.19	10,800,000.00	2	5,419,156.16	12,789,208.54	18%	NO CUMPLE
4	1005715	GABINETE PROTECCION SS/AA	UN	10	833,050.85	9,830,000.00	10	1,282,014.34	15,127,769.21	54%	CUMPLE
5	1005781	RELEY PROTECC DIF TRANSF DESV 125 VCC 5A	UN	9	393,483.05	4,178,790.00	9	471,328.36	5,005,507.18	20%	CUMPLE
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F+N OCULO 125VCC 5A	UN	21	285,254.24	7,068,600.00	21	338,224.41	8,381,200.88	19%	CUMPLE
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	UN	96	30,508.47	3,456,000.00	96	51,821.83	5,870,376.90	70%	NO CUMPLE
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	503,389.83	3,564,000.00	6	304,434.90	2,155,399.09	-40%	NO CUMPLE
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	2,118,644.07	100,000,000.00	40	2,498,710.41	117,939,131.35	18%	CUMPLE
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	3,082,539.83	7,274,794.00	2	2,922,620.40	6,897,384.14	-5%	NO CUMPLE
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	83,614.58	591,991.20	6	140,817.60	996,988.61	68%	NO CUMPLE
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	629,237.29	2,970,000.00	4	748,306.13	3,532,004.91	19%	CUMPLE
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	419,491.53	2,970,000.00	6	427,064.40	3,023,615.95	2%	CUMPLE
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	4,186,440.68	9,880,000.00	2	4,990,167.00	11,776,794.12	19%	CUMPLE
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV, 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	3,188,135.59	7,524,000.00	2	4,052,846.70	9,564,718.21	27%	CUMPLE
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vcc-50A CON BATERIAS	UN	3	1,483,050.85	5,250,000.00	3	1,768,903.92	6,261,919.88	19%	CUMPLE



ELECTROVAL, SRL			VALOR REFERENCIAL					VALOR OFERTADO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	RESULTADO TÉCNICO	
1	1005457	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP	UN	100	35,296.56	4,164,994.00	100	49,495.62	5,840,483.44	40%	NO CUMPLE	
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	1,132,627.12	6,682,500.00	5	839,115.90	4,950,783.81	-26%	NO CUMPLE	
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	4,576,271.19	10,800,000.00	2	5,402,430.37	12,749,735.67	18%	CUMPLE	
4	1005715	GABINETE PROTECCION SS/AA	UN	10	833,050.85	9,830,000.00	10	1,277,555.16	15,075,150.91	53%	CUMPLE	
5	1005781	RELEY PROTECC.DIF.TRANSF DESV 125 VCC 5A	UN	9	393,483.05	4,178,790.00	5	464,930.24	2,743,038.39	18%	CUMPLE	
6	1005834	RELEYSOB INTEN 3FN OCULO 125VCC 5A	UN	21	285,254.24	7,068,600.00	21	336,104.83	8,328,677.57	18%	CUMPLE	
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	UN	96	30,508.47	3,456,000.00	96	49,748.96	5,635,561.96	63%	NO CUMPLE	
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	503,389.83	3,564,000.00	6	300,825.00	2,129,841.00	-40%	NO CUMPLE	
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	2,118,644.07	100,000,000.00	40	2,515,708.44	118,741,438.37	19%	CUMPLE	
19	1008221	CAMARA TERMIGRAFICA	UN	2	3,082,539.83	7,274,794.00	2	3,348,182.57	7,901,710.87	9%	NO CUMPLE	
20	1008252	ACEITE ELECTRICO P/TRANSFORMADOR	TQ	200	52,203.39	12,320,000.00	200	32,831.57	7,748,250.52	-37%	NO CUMPLE	
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	83,614.58	591,991.20	6	138,600.00	981,288.00	66%	NO CUMPLE	
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	629,237.29	2,970,000.00	4	742,319.68	3,503,748.89	18%	CUMPLE	
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	419,491.53	2,970,000.00	6	423,675.00	2,999,619.00	1%	CUMPLE	
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	4,186,440.68	9,880,000.00	2	4,951,781.10	11,686,203.40	18%	CUMPLE	
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	3,188,135.59	7,524,000.00	2	3,940,466.88	9,299,501.84	24%	CUMPLE	
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125VCC 50A CON BATERIAS	UN	3	1,483,050.85	5,250,000.00	3	1,747,065.60	6,184,612.22	18%	CUMPLE	

INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA) SRL			VALOR REFERENCIAL				VALOR OFERTADO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	RESULTADO TÉCNICO
1	1005457	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP	UN	100	35,296.56	4,164,994.00	100	53,708.00	6,337,544.00	52%	CUMPLE
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	1,132,627.12	5,682,500.00	5	1,449,762.71	8,553,600.00	28%	CUMPLE
7	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	M	1,000	696.90	822,340.00	1,000	1,061.40	1,252,452.00	52%	CUMPLE
8	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	M	100	165.25	19,500.00	100	1,345.60	158,780.80	714%	NO CUMPLE
9	1006087	CABLE COBRE DESNUDO 350 MCM	M	2,000	1,576.27	3,720,000.00	2,000	2,094.75	4,943,610.00	33%	CUMPLE
10	1006098	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 2 HILOS	M	2,000	438.84	1,035,660.00	2,000	548.55	1,294,578.00	25%	NO CUMPLE
11	1006108	CABLE CONTROL 4 X 8 AWG	M	1,000	182.20	215,000.00	1,000	759.80	896,564.00	317%	NO CUMPLE
12	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	M	5,000	910.00	5,369,000.00	5,000	1,206.40	7,117,760.00	33%	CUMPLE
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	UN	96	30,508.47	3,456,000.00	96	94,540.00	10,709,491.20	213%	CUMPLE
15	1007789	FERUL 1.5 MM	UN	20,000	24.84	586,200.00	20,000	31.80	750,366.72	28%	NO CUMPLE
16	1007790	FERUL 2.5 MM	UN	10,000	24.84	293,100.00	10,000	31.80	375,183.36	28%	NO CUMPLE
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	2,118,644.07	100,000,000.00	40	2,648,305.09	125,000,000.13	25%	NO CUMPLE
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	3,082,539.83	7,274,794.00	2	1,720,338.98	4,060,000.00	-44%	NO CUMPLE
20	1008252	ACEITE ELECTRICO P/ TRANSFORMADOR	TQ	200	52,203.39	12,320,000.00	200	66,820.34	15,769,600.00	28%	CUMPLE
22	1008864	CONECTOR PALA/CABLE 4/0-559 MCM	UN	100	6,101.69	720,000.00	100	7,871.18	928,799.24	29%	NO CUMPLE
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vcc-50A CON BATERIAS	UN	3	1,483,050.85	5,250,000.00	3	2,552,000.00	9,034,080.00	72%	NO CUMPLE

RAP PRYECTOS, S.R.L.											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL				VALOR OFERTADO				
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	RESULTADO TÉCNICO
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	4,576,271.19	10,800,000.00	2	5,519,510.90	13,026,045.73	21%	CUMPLE
4	1005715	GABINETE PROTECCION SS/AA	UN	10	833,050.85	9,830,000.00	10	1,393,493.85	16,443,227.43	67%	CUMPLE
5	1005781	RELEY PROTECC DIF TRANSF DESV 125 VCC 5A	UN	9	393,483.05	4,178,790.00	9	477,726.48	5,073,455.22	21%	CUMPLE
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F+N OCULO 125VCC 5A	UN	21	285,254.24	7,068,600.00	21	340,646.78	8,441,227.27	19%	CUMPLE
14	1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56VA 130m3/h	UN	96	30,508.47	3,456,000.00	96	52,650.98	5,964,303.01	73%	NO CUMPLE
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	503,389.83	3,564,000.00	6	308,044.80	2,180,957.18	-39%	NO CUMPLE
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	2,118,644.07	100,000,000.00	40	2,736,682.83	129,171,429.58	29%	CUMPLE
19	1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	3,082,539.83	7,274,794.00	2	3,097,977.62	7,311,227.18	1%	NO CUMPLE
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	83,614.58	591,991.20	6	143,589.60	1,016,614.37	72%	CUMPLE
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	629,237.29	2,970,000.00	4	757,285.80	3,574,388.98	20%	CUMPLE
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	419,491.53	2,970,000.00	6	438,927.30	3,107,605.28	5%	CUMPLE
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	4,186,440.68	9,880,000.00	2	5,143,710.60	12,139,157.02	23%	CUMPLE
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV, 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	3,188,135.59	7,524,000.00	2	4,303,908.00	10,157,222.88	35%	CUMPLE
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vcc-50A CON BATERIAS	UN	3	1,483,050.85	5,250,000.00	3	1,785,282.66	6,319,900.62	20%	CUMPLE

SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL				VALOR OFERTADO				
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL	RESULTADO TÉCNICO
1	1005457	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP	UN	100	35,296.56	4,164,994.00	100	40,837.50	4,818,825.00	16%	NO CUMPLE
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	1,132,627.12	6,682,500.00	5	654,225.00	3,859,927.50	-42%	NO CUMPLE
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	4,576,271.19	10,800,000.00	2	3,749,234.61	8,848,193.68	-18%	NO CUMPLE
5	1005781	RELEY PROTECC DIF TRANSF DESV 125 VCC 5A	UN	9	393,483.05	4,178,790.00	9	394,664.19	4,191,333.70	0%	NO CUMPLE
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F+N OCULO 125VCC 5A	UN	21	285,254.24	7,068,600.00	21	378,890.88	9,388,916.01	33%	NO CUMPLE
12	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0.19 HILOS AWG	M	5,000	910.00	5,369,000.00	5,000	768.46	4,533,914.00	-16%	CUMPLE
17	1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	503,389.83	3,564,000.00	6	254,100.00	1,799,028.00	-50%	NO CUMPLE
24	1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	83,614.58	591,991.20	6	103,675.00	734,019.00	24%	NO CUMPLE
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	629,237.29	2,970,000.00	4	1,050,120.50	4,956,568.76	67%	NO CUMPLE
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	419,491.53	2,970,000.00	6	526,955.00	3,730,841.40	26%	NO CUMPLE
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	4,186,440.68	9,880,000.00	2	5,859,975.00	13,829,541.00	40%	NO CUMPLE
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV, 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	3,188,135.59	7,524,000.00	2	3,483,975.00	8,222,181.00	9%	NO CUMPLE

Basándose en lo anteriormente expuesto, se recomienda adjudicar el Proceso de Licitación Pública Nacional EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA, conforme se indica a continuación:

**PRIMERO:** Adjudicar al oferente **ENERGOINDUSTRIAL, S.R.L.**, el ítem descrito más adelante, el cual cumple con lo requerido en este proceso EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019, efectuada para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 35/100 (RD\$117,939,131.35), IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

ENERGOINDUSTRIAL, SRL				VALOR OFERTADO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL
18	1008213	INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE	UN	40	2,498,710.41	2,948,478.28	117,939,131.35	18%

**SEGUNDO:** Adjudicar al oferente **ELECTROVAL, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019, efectuada para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 97/100 (RD\$ 57,495,186.97), IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

ELECTROVAL, SRL				VALOR OFERTADO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL
3	1005714	GABINETE PROTECCION TRANSFORMADOR	UN	2	5,402,430.37	6,374,867.84	12,749,735.67	18%
5	1005781	RELEY PROTECC DIF TRANSF DESV 125 VCC 5A	UN	5	464,930.24	548,617.68	2,743,088.39	18%
6	1005834	RELEY SOB INTEN 3F+N OCILO 125VCC 5A	UN	21	336,104.83	396,603.69	8,328,677.57	18%
25	1011338	RELE REGULACION TRANSFORMADOR POTENCIA	UN	4	742,319.68	875,937.22	3,503,748.89	18%
26	1012604	TRANSF DE INTENSIDAD 72-200-400	UN	6	423,675.00	499,936.50	2,999,619.00	1%
35	1014473	INTERRUPTOR 145KV 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	4,951,781.10	5,843,101.70	11,686,203.40	18%
36	1014474	INTERRUPTOR 72.5 KV, 1200A DE INTEMPERIE	UN	2	3,940,466.88	4,649,750.92	9,299,501.84	24%
37	1014576	RECTIFICADOR M. 125Vcc-50A CON BATERIAS	UN	3	1,747,065.60	2,061,537.41	6,184,612.22	18%
<b>TOTAL</b>							<b>57,495,186.97</b>	

**TERCERO:** Adjudicar al oferente **SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.**, el ítem descrito más adelante, el cual cumple con lo requerido en este proceso EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019, efectuada para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$4,533,914.00), IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.				VALOR OFERTADO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL
12	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	M	5,000	768.46	906.78	4,533,914.00	-16%

**CUARTO:** Adjudicar al oferente **INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso EDENORTE-CCC-LPN-2022-0019, efectuada para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, PRIMERA**

**CONVOCATORIA**, por un valor total de **VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 06/100 (RD\$24,323,200.06)**, **IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA) SRL			VALOR OFERTADO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$	DIFERENCIA PORCENTUAL
2	1005665	SECCIONADOR AT (BY-PASS) 69KV	UN	5	1,449,762.71	1,710,720.00	8,553,600.01	28%
20	1008252	ACEITE ELECTRICO P/TRANSFORMADOR	TQ	200	66,820.34	78,848.00	15,769,600.05	28%
<b>TOTAL</b>							<b>24,323,200.06</b>	

**QUINTO:** Así mismo, el Comité de Compras sugirió declarar desierto los siguientes ítems, por las razones expuestas a continuación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RESULTADO TÉCNICO
1006108	CABLE CONTROL 4 X 8 AWG	M	1,000	NO CUMPLE TECNICAMENTE
1006098	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 2 HILOS	M	2,000	NO CUMPLE TECNICAMENTE
1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	M	100	NO CUMPLE TECNICAMENTE
1008221	CAMARA TERMOGRAFICA	UN	2	NO CUMPLE TECNICAMENTE
1008864	CONECTOR PALA/CABLE 4/0-559 MCM	UN	100	NO CUMPLE TECNICAMENTE
1007789	FERUL 1.5 MM	UN	20,000	NO CUMPLE TECNICAMENTE
1007790	FERUL 2.5 MM	UN	10,000	NO CUMPLE TECNICAMENTE
1005457	SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP	M	1,000	SUPERA VALOR REFERENCIAL
1005715	GABINETE PROTECCION SS/AA	M	100	NO CUMPLE TECNICAMENTE
1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	UN	2	SUPERA VALOR REFERENCIAL
1006087	CABLE COBRE DESNUDO 350 MCM	UN	100	SUPERA VALOR REFERENCIAL
1006978	TERMINAL COMPRESION BIMET 4/0AWG	UN	20,000	NO OFERTADO
1007206	VENTILADOR MONO 220 VCA 56 VA 130m3/h	UN	10,000	SUPERA VALOR REFERENCIAL
1007955	TRANSF TENSION UTD 72-69000	UN	6	NO OFERTADO
1008862	GRASA CONTACTO ELECTRICA BIMETALICA CU	LB	100	NO OFERTADO
1008871	BREAKER 4 POLOS 100AMP	UN	10	NO OFERTADO
1009196	TRANSFORMADOR D/TENSION 34500/120V 500V	UN	6	SUPERA VALOR REFERENCIAL
1013912	TERMINAL AISL ROJO N° 1.5 MM TIPO PIN	UN	15,000	NO OFERTADO
1013913	TERMINAL AISL AZUL N° 2.5 MM TIPO PIN	UN	15,000	NO OFERTADO
1014282	BREAKER 2P 6A DC CON CONTACTO AUX	UN	10	NO OFERTADO
1014283	BREAKER 2P 63A DC CON CONTACTO AUX	UN	20	NO OFERTADO
1014284	BREAKER 2P 2A DC CON CONTACTO AUX	UN	15	NO OFERTADO
1014285	BREAKER 2P 10A DC CON CONTACTO AUX	UN	15	NO OFERTADO
1014286	BREAKER 2P 30A DC CON CONTACTO AUX	UN	15	NO OFERTADO
1014287	BREAKER 2P 20A DC CON CONTACTO AUX	UN	15	NO OFERTADO




En la ciudad de Santiago de los Caballeros, a los seis (06) días del mes de marzo del año veintitrés (2023).


Aprobado por:  
**Comité Compras Edenorte:**



**Ing. Felipe José Rodríguez Tatis**  
Representante  
**Andrés Corsinio Cueto Rosario**  
Gerente General



**Juana E. Cruz Almanzar**  
Directora de Finanzas



**Domingo Antonio Guzmán**  
Director de Servicios Jurídicos



**Gustavo Adolfo Martínez**  
Director de Planificación



**Albert Joel Padilla Rosario**  
Resp. Ofic. Libre Acceso Información Pública

---

**Debajo de esta línea no hay nada escrito**