

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDENORTE DOMINICANA, S.A.**  
**RES-CC-016-2023**

**ACTO ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARAN ADJUDICATARIAS A LAS EMPRESAS ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., CONSORCIO DOKAR, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., HOME ELECTRIC, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., JJ ELECTRIC, S.R.L., MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L., MONTAN Y ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNATIONAL, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., Y DUTECH DOMINICANA, S.R.L.**

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), en el Salón de Reuniones del Edificio Administrativo de **EDENORTE DOMINICANA, S.A.**, (en lo adelante referida como **EDENORTE**), ubicado en el segundo piso, situada en la avenida Juan Pablo Duarte, No. 74, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana; verificando y comprobando el quórum correspondiente, se da inicio a la reunión del Comité de Compras y Contrataciones, con la asistencia de todos sus miembros titulares, de conformidad al su artículo 36, del Decreto No. 543-12, que aprueba el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha seis (6) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), a saber: **Ing. Felipe José Rodríguez Tatis**, en representación del **Ing. Andrés Corsinio Cueto Rosario**, Gerente General y Presidente del Comité; **Licdo. Domingo Antonio Guzmán**, Director de Servicios Jurídicos y Asesor Legal del Comité; **Licda. Juana Elizabeth Cruz Almanzar**, Directora de Finanzas; **Ing. Gustavo Adolfo Martínez**, Director de Planificación; y, **Licdo. Albert Joel Padilla Rosario**, Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.

1. En fecha veintiocho (28) y veintinueve (29) del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se procedió a publicar en dos periódicos de cobertura nacional: **HOY Y EL CARIBE**, y en los portales web de Edenorte Dominicana [www.edenorte.com.do](http://www.edenorte.com.do) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas [www.comprasdominicana.gob.do](http://www.comprasdominicana.gob.do).
2. En fecha quince (15) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), mediante acto público de apertura de ofertas del Comité de Compras, en etapas múltiples, se recibieron de forma física las ofertas de los oferentes: **ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO PENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., JJ ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT, S.R.L., E & S**

ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L., TELECSA, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., Y INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., mientras que por el portal transaccional depositaron ofertas: AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., Y SOELCA, S.R.L..

3. En fecha nueve (09) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el primer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: ARMADA LED, S.R.L., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., Y SOELCA, S.R.L., presentaron todas las credenciales conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., JJ ELECTRIC, S.A., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., TPD DOMINICANA, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L., TELECSA, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., CONCRETO PENSADO, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., Y RZ ENERGY, S.R.L., presentaron deficiencias en los requerimientos de credenciales conforme fue requerido en el pliego de condiciones, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas.
4. En fecha doce (12) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se le solicitó la primera subsanación de las credenciales a los oferentes: CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., JJ ELECTRIC, S.A., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., TPD DOMINICANA, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L., TELECSA, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., CONCRETO PENSADO, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., Y RZ ENERGY, S.R.L.
5. En fecha quince (15) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Medición emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indican que los oferentes: ARMADA



LED, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIREN INGENIERIA, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., CONSORCIO DOKAR, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L., cumplieron técnicamente con todos o algunos de los ítems ofertados conforme las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: **CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., Y ORBITAL ELECTRIC, S.R.L.**, no cumplieron para ninguno de los ítems ofertados.

6. En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas, fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: **CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., JJ ELECTRIC, S.A., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L. GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIREN INGENIERIA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., Y RZ ENERGY, S.R.L.**, con respecto a los oferentes: **ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., CONCRETO PENSADO, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., TELECSA, S.R.L., Y INGMELEC DOMINICANA, S.R.L.**, solo les fue solicitada la copia de la certificación otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio de conformidad al Art. 11 del Decreto 543-12 (Solo aplica para las ofertas presentadas por las MIPYMES).
7. En fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el segundo Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **BAIREN INGENIERIA, S.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., S.R.L. S.R. POWER TECH SOLUTIONS S.R.L., JJ ELECTRIC, S.A., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., E INVERSIONES SEVILLA, S.R.L.**, presentaron todas las credenciales conforme fueron solicitadas, mientras que los oferentes: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., SOLUCIONES G & G, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., TELECSA, S.R.L., Y LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L.**, presentaron deficiencias nuevamente en las credenciales conforme fueron requeridas, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas.
8. En fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se le solicitó la segunda subsanación de las credenciales a los oferentes: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., SOLUCIONES G & G, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS**

**(INPROCA), S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., Y TELECSA, S.R.L.**

9. En fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), **EDENORTE**, se percató de un error involuntario cometido, debido a que fue remitida la circular de subsanación a un correo electrónico no actualizado al oferente: **GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L.**, por lo que se procedió a remitir al correo actualizado, y de esta manera garantizar su participación en igualdad de condiciones y con los plazos de presentación de subsanaciones correspondientes.
10. En el plazo otorgado para presentar las documentaciones solicitadas para subsanar las ofertas, fueron recibidas las correspondientes a los siguientes oferentes: **E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., SOLUCIONES G & G, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., TELECSA, S.R.L., Y GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L.**
11. En fecha tres (03) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), se les solicitó la subsanación técnica a los oferentes: **TDP DOMINICANA, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., SOELCA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L., Y EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, E.I.R.L.**
12. En fecha cinco (05) del mes de enero del año dos mil veintitrés 2023, fecha límite para recibir las subsanaciones técnicas, se recibieron las subsanaciones técnicas de los oferentes: **TDP DOMINICANA, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L., Y EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, E.I.R.L.**, mientras que el oferente: **SOELCA, S.R.L.**, no subsanó la credencial técnica solicitada en el plazo otorgado.
13. En fecha once (11) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el tercer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., Y INGENIERIA RUGUSA, S.R.L.**, cumplieron con las credenciales conforme fueron solicitadas, mientras que los oferentes: **E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., SOLUCIONES G & G, S.R.L., Y LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L.**, volvieron a presentar deficiencias nuevamente en las credenciales conforme fueron requeridas. Con respecto al oferente: **TELECSA, S.R.L.**, solo les fue solicitada la copia de la certificación otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio de conformidad al Art. 11 del Decreto 543-12 (Solo aplica para las ofertas presentadas por las MIPYMES), la cual nuevamente volvió a presentar deficiencia, sin embargo, el hecho de que la haya depositado inconforme esta certificación, no implica que el oferente sea descalificado, sino que el mismo no se beneficia de lo que contempla la Ley no. 340-06 para las Mipymes.
14. En fecha once (11) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Dirección De Finanzas, emitió el Informe de Evaluación Financiera, indicando que los oferentes: **ARMADA LED, S.R.L.**,

CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO PENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., JJ ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., Y SOELCA, S.R.L., cumplieron con los requisitos financieros solicitados, mientras que los oferentes: AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., TELECSA, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., Y MEJANT INVESTMENT, S.R.L., no cumplieron con los requisitos financieros conforme fueron requeridos.

15. En fecha catorce (14) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), EDENORTE emitió el **ACTO ADMINISTRATIVO RETROACTIVO FAVORABLE** en donde se estipula lo siguiente:

**PRIMERO:** Detener el proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, al tenor del artículo 81, párrafo, el Reglamento 543-12.

**SEGUNDO:** Reiniciar el proceso de **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, como se detalla a continuación:

| Cronograma                                                                  | Fecha Publicada  | Nueva Fecha      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica | 17/01/2023 12:00 | 26/01/2023 03:00 |
| Apertura Oferta Económica                                                   | 19/01/2023 10:00 | 01/02/2023 10:00 |
| Evaluación de Ofertas Económicas                                            | 27/01/2023 12:00 | 08/02/2023 12:00 |
| Acto de Adjudicación                                                        | 30/01/2023 12:00 | 14/02/2023 12:00 |
| Notificación de Adjudicación                                                | 03/02/2023 12:10 | 16/02/2023 12:00 |
| Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento                               | 10/02/2023 12:00 | 23/02/2023 12:00 |
| Suscripción del Contrato                                                    | 01/03/2023 12:00 | 14/03/2023 12:00 |
| Publicación del Contrato                                                    | 20/03/2023 12:00 | 30/03/2023 12:00 |

16. En fecha dieciocho (18) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Dirección De Distribución emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indican que los oferentes: **ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO PENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A.S., JJ ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., DTE DOMINICANA &**



EQUIPMENT, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., SOLUCIONES G&G, S.R.L., TELECSA, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., Y RZ ENERGY, S.R.L., cumplieron técnicamente con todos o algunos de los ítems ofertados conforme las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: **CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS, S.R.L., LEDTRIC, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., SOELCA, S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., Y EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L.,** no cumplieron para ninguno de los ítems ofertados.

17. Por lo visto en los numerales 12, 13, 14 Y 16 de este documento, los oferentes: **LEDTRIC, S.R.L., CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., S.R. POWER TECH SOLUTIONS S.R.L., SOELCA, S.R.L., EURYS RAFAEL ALMANZAR MARTE, S.R.L., AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L., SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIONES CAP, S.R.L., DTE DOMINICANA & EQUIPMENT, S.R.L., GRUPO DONGALL, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., GREEN CABLES & SYSTEMS, S.R.L., LGM, SALA DE VENTAS, S.R.L., MEJANT INVESTMENT, S.R.L., TELECSA, S.R.L., E & S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., Y SOLUCIONES G&G, S.R.L.,** quedaron descalificados del proceso.
18. En fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintitrés (2023) fueron emitidos los resultados de las evaluaciones técnicas y de credenciales con relación a los oferentes que participaron en el proceso del asunto.
19. En fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veintitrés (2023), luego de recibidos por los oferentes los resultados antes descritos, vías correos electrónicos fueron remitidas por parte de algunos de los oferentes participantes, observaciones técnicas y de credenciales respecto de las calificaciones otorgadas a algunos de los ítems del proceso, las cuales el Comité De Compras, ha entendido pertinente considerarlas.
20. En fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veintitrés (2023), los oferentes **E&S ELECTRIC SOLUTIONS, S.R.L., Y COFAXCOMP, E.I.R.L.,** interpusieron formales recursos de consideración, cuyo fundamento recae en algunas consideraciones vertidas por este, en vista de su no habilitación a la etapa económica.
21. En fecha treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), fue emitido el acto administrativo que declara la suspensión de los efectos del informe de evaluación de credenciales y modificación del cronograma del proceso, con la finalidad de conocer los distintos reclamos presentados por diferentes oferentes previo a la apertura económica, para garantizar la buena administración del proceso y los posibles perjuicios presentes y futuros a sus administrados. En ese sentido, el Comité de Compras decide la modificación del cronograma del proceso para que se lea de la siguiente manera:

| Cronograma                                                                  | Fecha Publicada  | Nueva Fecha |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica | 26/01/2023 03:00 | 15/02/2023  |
| Apertura Oferta Económica                                                   | 01/02/2023 10:00 | 17/02/2023  |
| Evaluación de Ofertas Económicas                                            | 08/02/2023 12:00 | 24/02/2023  |
| Acto de Adjudicación                                                        | 14/02/2023 12:00 | 03/03/2023  |
| Notificación de Adjudicación                                                | 16/02/2023 12:00 | 10/03/2023  |
| Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento                               | 23/02/2023 12:00 | 17/03/2023  |

22. En fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), el oferente **GRUPO V40, S.R.L.**, interpuso formal recurso de consideración, cuyo fundamento recae en algunas consideraciones vertidas por este, en vista de su no habilitación a la etapa económica.
23. En virtud de los distintos reclamos que diferentes oferentes del proceso, utilizando sus facultades recursivas, el Comité de Compras entendió pertinente la realización de una reevaluación de los aspectos técnicos del proceso, a los fines de verificar las distintas observaciones que los oferentes del proceso realizaron.
24. En fecha siete (07) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Medición emitió el Informe de Reevaluación Técnica, donde indica que los oferentes: **CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L.**, y **CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L.**, cumplieron técnicamente con todos o algunos de los ítems ofertados conforme las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones.

A continuación, se indican los motivos en los cuadros de más abajo:

| CONSORCIO KEIKOACC |         |                                  |                    |                                                |                                                            |           |
|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| ÍTEM               | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                      | MARCA              | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO |
| 25                 | 1005869 | TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5 | SHENZHEN CHUANGYIN | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |

| CMVG ELECTRIC IMPORT |         |                                        |                            |                                                |                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÍTEM                 | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                            | MARCA                      | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9                    | 1005341 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 15-30/5      | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10                   | 1005342 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 25-50/5      | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                   | 1005345 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 5-10/5       | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12                   | 1005352 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 15-30/5      | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13                   | 1005354 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 25-50/5      | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14                   | 1005359 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-10/5       | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15                   | 1005363 | MODULO TRANSF 3F 4,16-12,5KV R 10-20/5 | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | NO INCLUIDO                                                | NO CUMPLE | No se incluye el cronograma de entrega                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23                   | 1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5   | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | NO INCLUIDO                                                | NO CUMPLE | EVALUACION FICHA TECNICA: ACAPITE 11.3 No. Serie (Lectura de código de barras): NO. DE SERIE (NO CODIGO DE BARRA), Debe subsanarse el código de barra en la placa.                                                                                                                            |
| 25                   | 1005869 | TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5       | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | NO INCLUIDO                                                | NO CUMPLE | No completó la prueba de certificación de laboratorio y no se incluyeron algunos de los accesorios (conductor de conexión) por lo tanto no cumple con los acápite de la ficha técnica siguientes: ítem 9.16, ítem 10.1.4, ítem 10.1.5, ítem 10.1.6, ítem 10.4, ítem 10.3.2, ítem 14.4, ítem 6 |
| 26                   | 1005870 | TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 400/5       | Shenzhen Chuanyin Co., Ltd | 90                                             | NO INCLUIDO                                                | NO CUMPLE | No completó la prueba de certificación de laboratorio y no se incluyeron algunos de los accesorios (conductor de conexión) por lo tanto no cumple con los acápite de la ficha técnica siguientes: ítem 9.16, ítem 10.1.4, ítem 10.1.5, ítem 10.1.6, ítem 10.4, ítem 10.3.2, ítem 14.4, ítem 6 |

25. En fecha siete (07) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Dirección De Distribución emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indican que los oferentes: **ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, ELIAS ELECTRIC & LIGHTINHG, S.A.S, HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., SOELCA, S.R.L., Y ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L.,** cumplieron técnicamente con todos o algunos de los ítems ofertados conforme las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes:

A continuación, se indican los motivos en los cuadros de más abajo:



HOME ELECTRIC

| ÍTEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                             | MARCA     | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1004213 | CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS   | ARGOS     | 90                                             | 30                                                         | NO CUMPLE | ITEM 8.2 NUMERO DE HILO REQUERIDO ES 3 Y EL PRESENTADO TIENE 19 HILOS. ITEM 8,4 DIAMETRO DEL CONDUCTOR PRESENTADO (4,72MM) INFERIOR AL SOLICITADO (4,97MM). ITEM 8,5 DIAMETRO DE HILOS DE LA MUESTRA ES(0,944MM), INFERIOR A LO PEDIDO EN LA FICHA TECNICA (2,31MM). ITEM 8,6 SECCION DEL CONDUCTOR EL OFERTADO ES (13,3MM2) SUPERIOR AL SOLICITADO EN LA FICHA (12,57MM2). ITEM 11,2 LONGITUD MAXIMA DE ROLLOS PRESENTADOS EN LA FICHA TECNICA ES DE (500)MTS SUPERIOR A LOS PEDIDOS EN LA FICHA TECNICA DE EDENORTE QUE SON (400)MTS. |
| 28   | 1005952 | CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V             | ARGOS     | 30                                             | 1                                                          | NO CUMPLE | ITEM 7,3 LONGITUD POR CARRETE OFRECIDO ES DE (100 MTS) LO CUAL ES INFERIOR A LOS PEDIDO EN LA FICHA TECNICA QUE SON 1000MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29   | 1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | HANGZHOU  | 30                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31   | 1005998 | CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV                | ARGOS     | 30                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33   | 1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0        | HANGZHOU  | 45                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34   | 1006035 | TAPE D/VINILO                           | ARGOS     | 30                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35   | 1006067 | CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS      | TOP CABLE | 30                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36   | 1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12         | TOP CABLE | 60                                             | 1                                                          | NO CUMPLE | MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ITEM 9.7 YA QUE TODOS LOS CONDUCTORES SON DEL MISMO COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37   | 1006107 | ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRO     | ARGOS     | 30                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38   | 1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0        | CONIMEL   | 30                                             | 1                                                          | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47   | 1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'        | KETRANS   | 30                                             | 60                                                         | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48   | 1006336 | BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'      | KETRANS   | 30                                             | 60                                                         | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51   | 1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | DINWAY    | 90                                             | 1                                                          | NO CUMPLE | LA MARCA CON LA CUAL SE LLENO LA FICHA TECNICA ES DINWAY Y LA QUE PRESENTA LA MUESTRA ES P629, NO CUMPLE CON EL ITEM 11.1 YA QUE EL RANGO METRICO ES MAYOR A 21MM Y EN LA FICHA SE REQUIERE 21MM COMO MAXIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 65   | 1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG       | KETRANS   | 30                                             | 1                                                          | NO CUMPLE | NO PRESENTO PRUEBAS DE LABORATORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66   | 1006695 | GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM       | KETRANS   | 30                                             | 1                                                          | NO CUMPLE | NO PRESENTO PRUEBAS DE LABORATORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72   | 1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ½"   | KETRANS   | 30                                             | 60                                                         | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |         |                                         |            |    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------|------------|----|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73  | 1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼"               | KETRANS    | 30 | 1           | CUMPLE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74  | 1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0        | CONIMEL    | 30 | 1           | CUMPLE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75  | 1007010 | TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG        | ELASTIMOLD | 30 | NO OFRECIDO | NO CUMPLE   | NO OFERTO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 76  | 1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8  | CONIMEL    | 30 | 1           | CUMPLE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 88  | 1007318 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS | HUBBELL    | 30 | 1           | NO CUMPLE   | ITEM 3 MARCA EN BASE Y TUBO CORTA CIRCUITO, LA MUESTRA NO POSEE MARCA EN EL TUBO.                                                                                                                                                                                                               |
| 91  | 1007766 | BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM             | DINWAY     | 30 | 45          | NO CUMPLE   | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99  | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG   | HENAN      | 90 | 60          | NO CUMPLE   | NO CUMPLE CON EL ITEM 3.5 LA SECCION REQUERIDA ES 13,3MM2 Y LA DE LA MUESTRA ES 12,82MM2 , ITEM 4.2 NUMERO DE HILOS TIENE 65 DEBEN SER DE 15-20HILOS,                                                                                                                                           |
| 100 | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG   | HENAN      | 90 | 60          | NO CUMPLE   | ITEM 4.2 NUMERO DE HILOS TIENE 25 DEBEN SER DE 14-16, ITEM 4.4 LA SECCION DE LOS HILOS DEBE SER 8,37MM2 Y LA DE MA MUESTRA ES 5,47MM2.                                                                                                                                                          |
| 109 | 1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3                      | TOP CABLE  | 30 | 30          | NO CUMPLE   | ITEM 10.2 NUMERO DE HILOS POR FASE PEDIDO (13) PERO EL SUPLIDOR NO ESPECIFICA CANTIDAD EN EL OFERTADO. ITEM 10,4 SECCION DEL CONDUCTOR PEDIDA (1,482)MM2, EL OFRECIDO ES (2,27)MM2                                                                                                              |
| 110 | 1012791 | CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%       | TOP CABLE  | 30 | 45          | NO CUMPLE   | ITEM 8,1 DIAMETRO DE HILOS PEDIDO (2,47), EL OFRECIDO (1,17). ITEM 8,2 CANTIDAD DE HILOS PEDIDO (7), CANTIDAD OFRECIDO (19). ITEM 8,3 DIAMETRO DE CONDUCTOR PEDIDO(6,54)MM EL OFRECIDO ES (7,2)MM. ITEM 8,4 SECCION PEDIDO (33,6)MM2 EL OFRECIDO (35)MM Y TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL PEDIDO. |
| 7   | 2008207 | RELAY CONTROL 2P 120V 10A 8PIN          |            |    |             | NO EVALUADO | DECLARADO DESIERTO                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8   | 2008208 | BASE RELAY 8PIN                         |            |    |             | NO EVALUADO | DECLARADO DESIERTO                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 89  | 1007403 | CONECTOR COMPRESION CU P/CABLE 350MCM   |            |    |             | NO CUMPLE   | NO PRESENTO MUESTRA                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 92  | 1007842 | Terminal ojo bimetalico p/cable 2/0 awg |            |    |             | NO CUMPLE   | DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN CATALOGO NO CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN FICHA TECNICA. FICHA TECNICA PIDE LONGITUD DE 66 MILIMETROS, CATALOGO INDICA 50 MILIMETROS                                                                                                                                   |

### CMVG

| ÍTEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                            | MARCA                   | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN                                                                                                                 |
|------|---------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | HNTDDL                  | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                             |
| 2    | 1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W                | FUZHOU DONGSHI LIGHTING | 45                                             | 45                                                         | NO CUMPLE | MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELDAS NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS) |
| 3    | 1005307 | LUMINARIA APS 240V 250W                | FUZHOU DONGSHI LIGHTING | 45                                             | 45                                                         | NO CUMPLE | MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELDAS NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS) |

|    |         |                                         |                     |    |           |           |                                                                                                                                |
|----|---------|-----------------------------------------|---------------------|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M  | CONCRETO PRETENSADO | 45 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                 |
| 17 | 1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M  | CONCRETO PRETENSADO | 45 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                 |
| 18 | 1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M    | CONCRETO PRETENSADO | 45 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                 |
| 20 | 1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA           | RYMEL               | 60 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                 |
| 21 | 1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA           | RYMEL               | 60 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                 |
| 22 | 1005503 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA           | RYMEL               | 60 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                 |
| 24 | 1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M     | MILKY WAY           | 45 | 45        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 29 | 1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | HNTDDL              | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 32 | 1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG        | HNTDDL              | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 33 | 1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0        | HNTDDL              | 45 | 45        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 36 | 1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12         | HNTDDL              | 60 | 60        | NO CUMPLE | MUESTRA PRESENTADA POSEE TODOS LOS CONDUCTORES DE UN MISMO COLOR, NO CUMPLE CON EL ITEM 9.7 (CLASIFICACION DE LOS CONDUCTORES) |
| 38 | 1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0        | POLESTAR            | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 42 | 1006269 | BAQUELITA CL100                         | POLESTAR            | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 43 | 1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"             | POLESTAR            | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 47 | 1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'        | POLESTAR            | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 48 | 1006336 | BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'      | POLESTAR            | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 49 | 1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W         | CQC                 | 45 | 45        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 50 | 1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA                | POLESTAR            | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 51 | 1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | POLESTAR            | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 52 | 1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | POLESTAR            | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 56 | 1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO               | POLESTAR            | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 57 | 1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35   | POLESTAR            | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 65 | 1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG       | POLESTAR            | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 66 | 1006695 | GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM       | POLESTAR            | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 67 | 1006722 | HEBILLA P/FLEJE 20MM 3/4"               | POLESTAR            | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 69 | 1006824 | MOLDURA PLASTICA 1/2" x 8'              | POLESTAR            | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 70 | 1006838 | PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3     | POLESTAR            | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 71 | 1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG   | POLESTAR            | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                |
| 72 | 1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND              | POLESTAR            | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                |



|     |         | AC GALV 3/4"                           |                         |    |           |           |                                                                                                                                   |
|-----|---------|----------------------------------------|-------------------------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73  | 1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV 3/4"            | POLESTAR                | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 74  | 1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0       | POLESTAR                | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 75  | 1007010 | TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG       | SHENZHEN CHUANGYIN      | 30 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                    |
| 76  | 1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | POLESTAR                | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 81  | 1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"        | POLESTAR                | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 82  | 1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"       | POLESTAR                | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 90  | 1007674 | TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A | SHENZHEN CHUANGYIN      | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 91  | 1007766 | BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM            | POLESTAR                | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 94  | 1008099 | SELLOS TIPO PIN AMARILLO               | POLESTAR                | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 95  | 1008100 | SELLOS TIPO PIN MORADO                 | POLESTAR                | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 96  | 1008120 | POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.     | MILKY WAY               | 45 | 45        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 97  | 1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"    | POLESTAR                | 30 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                    |
| 99  | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG  | HNTDDL                  | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 100 | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG  | HNTDDL                  | 90 | 90        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 101 | 1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"         | POLESTAR                | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 103 | 1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"     | POLESTAR                | 30 | 30        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 108 | 1012302 | LUMINARIA LED AP 90-110 W              | FUZHOU DONGSHI LIGHTING | 45 | 45        | CUMPLE    |                                                                                                                                   |
| 110 | 1012791 | CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%      | HNTDDL                  | 30 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL                                                                                    |
| 122 | 2016974 | IGNITOR PARA LUMINARIA HPS 150-250W    | FUZHOU DONGSHI LIGHTING | 30 | NO INDICA | NO CUMPLE | NO INDICO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL. MUESTRA PRESENTADA NO TIENE MARCA COMO SE INDICA EN FICHA TECNICA ITEM 3 (MARCA). |

### CONSORCIO DOKAR

| ÍTEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                       | MARCA              | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|---------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 9    | 1005341 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 15-30/5 | SHENZHEN CHUANGYIN | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |             |
| 10   | 1005342 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 25-50/5 | SHENZHEN CHUANGYIN | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |             |
| 11   | 1005345 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 5-10/5  | SHENZHEN CHUANGYIN | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |             |
| 12   | 1005352 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 15-30/5 | SHENZHEN CHUANGYIN | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |             |
| 13   | 1005354 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 25-50/5 | SHENZHEN CHUANGYIN | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |             |
| 14   | 1005359 | MODULO TRANSF 3F                  | SHENZHEN           | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |             |

|    |         |                                               |                       |    |    |           |                                                             |
|----|---------|-----------------------------------------------|-----------------------|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------|
|    |         | 12.5KV R 5-10/5                               | CHUANGYIN             |    |    |           |                                                             |
| 15 | 1005363 | MODULO TRANSF 3F<br>4,16-12,5KV R 10-20/5     | SHENZHEN<br>CHUANGYIN | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                             |
| 23 | 1005533 | TRAF CORRIENTE<br>(OUTDOOR) 200/5-<br>400/5   | SHENZHEN<br>CHUANGYIN | 90 | 90 | NO CUMPLE | No envió muestra                                            |
| 25 | 1005869 | TRANSF CORRIENTE<br>(OUTDOOR) 200/5           | SHENZHEN<br>CHUANGYIN | 90 | 90 | NO CUMPLE | No envió muestra                                            |
| 26 | 1005870 | TRANSF CORRIENTE<br>(OUTDOOR) 400/5           | SHENZHEN<br>CHUANGYIN | 90 | 90 | NO CUMPLE | No envió muestra                                            |
| 1  | 1004213 | CABLE DE ACERO<br>COBREDO #6 AWG 3<br>HILOS   | HENAN TONGDA<br>CABLE | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                             |
| 24 | 1005754 | POSTE METALICO<br>CHAPA 300 DAN 10,5<br>M     | MILKY WAY             | 45 | 45 | CUMPLE    |                                                             |
| 29 | 1005963 | CABLE ACERO<br>GALVANIZADO<br>P/RETENIDA 3/8" | HNTDDL                | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 32 | 1006014 | CONDUCTOR CU<br>CONCENTRICO 4/3<br>AWG        | HENAN TONGDA<br>CABLE | 30 | 30 | NO CUMPLE | NO PRESENTO CATALOGO                                        |
| 33 | 1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX<br>2/0 AWG - N2/0           | HENAN TONGDA<br>CABLE | 45 | 45 | CUMPLE    |                                                             |
| 38 | 1006220 | TERMINAL<br>COMPRESION TIPO<br>PIN 2/0        | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 42 | 1006269 | BAQUELITA CL100                               | POLESTAR              | 90 | 90 | NO CUMPLE | NO ENTREGO MUESTRA                                          |
| 47 | 1006335 | BRAZO LAMP/ACERO<br>GALVANIZADO 12'           | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 48 | 1006336 | BRAZO LAMPARA<br>ACERO GALVANIZADO<br>6'      | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 50 | 1006382 | COLLAR AMARRE EN<br>FACHADA                   | POLESTAR              | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                             |
| 51 | 1006395 | CONECT A PRUEBA<br>D/AGUA P/C. 6,3 ROSC<br>1" | POLESTAR              | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                             |
| 52 | 1006396 | CONECT A PRUEBA<br>D/AGUA P/C. 8,2 ROSC<br>1" | POLESTAR              | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                             |
| 56 | 1006450 | CONECTOR P/NEUTRO<br>DESNUDO                  | POLESTAR              | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                             |
| 57 | 1006456 | CONECTOR<br>PERFORACIÓN 1/0-4/0<br>AWG P-35   | POLESTAR              | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                             |
| 65 | 1006694 | GRAPA RETENCION<br>2/0 AWG A 4/0 AWG          | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 66 | 1006695 | GRAPA RETENCION<br>336 MCM A 477 MCM          | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 67 | 1006722 | HEBILLA P/FLEJE<br>20MM 3/4"                  | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 69 | 1006824 | MOLDURA PLÁSTICA<br>1/2" x 8'                 | POLESTAR              | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                             |
| 70 | 1006838 | PERNO CORTO<br>GALVANIZADO ANSI<br>57-1/3     | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 71 | 1006861 | PINZA RETENCIÓN<br>DOBLE 6/3AWG -<br>8/2AWG   | POLESTAR              | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                             |
| 72 | 1006922 | SOPORTE EN CRUCETA<br>DOB UND AC GALV 1/2"    | POLESTAR              | 30 | 30 | NO CUMPLE | NO PRESENTO CATALOGO                                        |
| 73 | 1006938 | SOPORTE TIPO L AC<br>GALV 1/2"                | NO INDICA             | 30 | 30 | NO CUMPLE | NO PRESENTO FICHA TECNICA NI CATALOGO<br>PARA ESTE MATERIAL |
| 74 | 1006982 | TERMINAL<br>COMPRESION TIPO<br>PIN 4/0        | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 75 | 1007010 | TERMINAL P/CABLE<br>EXT 15 KV #2AWG           | NO INDICA             | 30 | 30 | NO CUMPLE | NO PRESENTO FICHA TECNICA NI CATALOGO<br>PARA ESTE MATERIAL |
| 76 | 1007014 | RETENCION TERM<br>PREFORMADO CABLE<br>AC 3/8  | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |
| 81 | 1007105 | VARILLA ANCLAJE                               | POLESTAR              | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                             |

|     |         |                                        |                    |    |    |           |                                                 |
|-----|---------|----------------------------------------|--------------------|----|----|-----------|-------------------------------------------------|
|     |         | DOBLE 3/4" X 8"                        |                    |    |    |           |                                                 |
| 82  | 1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"       | POLESTAR           | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                 |
| 90  | 1007674 | TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A | SHENZHEN           | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                 |
| 91  | 1007766 | BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM            | POLESTAR           | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                 |
| 94  | 1008099 | SELLOS TIPO PIN AMARILLO               | POLESTAR           | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                 |
| 95  | 1008100 | SELLOS TIPO PIN MORADO                 | POLESTAR           | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                 |
| 96  | 1008120 | POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.     | MILKY WAY          | 45 | 45 | CUMPLE    |                                                 |
| 97  | 1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"    | POLESTAR           | 30 | 30 | NO CUMPLE | NO PRESENTO CATALOGO                            |
| 99  | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG  | HENAN TONGDA CABLE | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                 |
| 100 | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG  | HENAN TONGDA CABLE | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                 |
| 101 | 1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"         | N/A                | 30 | 30 | NO CUMPLE | NO PRESENTO FICHA TECNICA. NO PRESENTO CATALOGO |
| 103 | 1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"     | POLESTAR           | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                 |
| 110 | 1012791 | CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%      | HNTDDL             | 30 | 30 | CUMPLE    |                                                 |

#### SOELCA SRL

| ÍTEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                           | MARCA     | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO   | OBSERVACIÓN                                                                                                |
|------|---------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69   | 1006824 | MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'            | CROP      | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE      |                                                                                                            |
| 99   | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | NO APLICA | 90                                             | NO APLICA                                                  | NO OFERTADO | POR ERROR DE IDENTIFICACION DE LA MUESTRA PRESENTADA POR EL SUPLIDOR SE REALIZO LA EVALUACION DE ESTE ITEM |

#### ELCOM

| ÍTEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                             | MARCA    | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN                                                                           |
|------|---------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | 1005456 | SECCIONADOR 13,2KV 600AMP               | FUZHOU   | 30                                             | 80                                                         | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                            |
| 29   | 1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | CN CABLE | 30                                             | 90                                                         | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO. NO OFERTO DATOS PARA EL ITEM 7.3 (SECCION) |
| 33   | 1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0        | CN CABLE | 45                                             | 100                                                        | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                            |
| 42   | 1006269 | BAQUELITA CL100                         | ROEY     | 90                                             | 80                                                         | CUMPLE    |                                                                                       |



|     |         |                                         |          |    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------|-----------------------------------------|----------|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43  | 1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"             | ROEY     | 90 | 80 | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47  | 1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'        | YG       | 30 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                                                                                                                                                                           |
| 48  | 1006336 | BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'      | YG       | 30 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                                                                                                                                                                           |
| 50  | 1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA                | CROP     | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56  | 1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO               | CROP     | 90 | 85 | NO CUMPLE | MUESTRA PRESENTADA ES NARANJA NO CUMPLE CON EL ITEM 9.1.2 (COLOR DEL CUERPO) DONDE SE REQUIERE NEGRO. MUESTRA PRESENTADA POSEE DIENTES NO CUMPLE CON ITEM 9.2.1 (SISTEMA DE CONTINUIDAD O CONEXIÓN DE LA PRINCIPAL Y LA DERIVACIÓN ) |
| 57  | 1006456 | CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35   | CROP     | 90 | 85 | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 65  | 1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG       | YG       | 30 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                                                                                                                                                                           |
| 66  | 1006695 | GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM       | YG       | 30 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                                                                                                                                                                           |
| 71  | 1006861 | PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG   | CROP     | 90 | 90 | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72  | 1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼"   | YG       | 30 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                                                                                                                                                                           |
| 73  | 1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼"               | YG       | 30 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                                                                                                                                                                           |
| 74  | 1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0        | CROP     | 30 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                                                                                                                                                                           |
| 78  | 1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | ALPHA    | 30 | 80 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                                                                                                                                                                           |
| 101 | 1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"          | NO MARCA | 30 | 10 | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110 | 1012791 | CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%       | CN CABLE | 30 | 90 | NO CUMPLE | TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO REQUERIDO.                                                                                                                                                                                           |

### ELIAS ELECTRIC & LIGHTING

| ÍTEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                       | MARCA        | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33   | 1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0  | PHELPS DODGE | 45                                             | 45                                                         | NO CUMPLE | FICHA TECNICA NO CUMPLE CON EL ITEM 7.5.1 EL COLOR DEBE SER BLANCO, ITEM 7.5.2 EL ESPESOR DE DEBE SER 3 MILIMETROS Y EL ITEM 7.5.3 LONGITUD DEBE SER CONTINUA.                              |
| 108  | 1012302 | LUMINARIA LED AP 90-110 W         | STREETWORKS  | 45                                             | 45                                                         | NO CUMPLE | LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ITEM 3, NO POSEE MARCA TIMBRADA EN ALTO O BAJO RELIEVE. LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ITEM 12.1 RECEPTACULO DEBE SER GIRATORIO A 360 GRADOS |
| 110  | 1012791 | CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100% | COCESA       | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                                                                                             |

ARMADA LED

| ÍTEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                             | MARCA        | TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS) | PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS) | RESULTADO | OBSERVACIÓN                                                                                                                |
|------|---------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | 1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W                 | JINGLIN      | 45                                             | 45                                                         | NO CUMPLE | MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELAS NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS) |
| 3    | 1005307 | LUMINARIA APS 240V 250W                 | JINGLIN      | 45                                             | 45                                                         | NO CUMPLE | MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELAS NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS) |
| 33   | 1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0        | HENAN TONGDA | 45                                             | 45                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 38   | 1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0        | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 47   | 1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'        | JL           | 30                                             | 30                                                         | NO CUMPLE | CATALOGO NO CUMPLE CON EL ANGULO DE INCLINACION YA QUE EL QUE OFRECE ES DE 130 GRADOS Y EL REQUERIDO ES 110 GRADOS.        |
| 48   | 1006336 | BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'      | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 49   | 1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W         | LEAD TOP     | 45                                             | 45                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 50   | 1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA                | JL           | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 51   | 1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | JINGLIN      | 90                                             | 90                                                         | NO CUMPLE | NO PRESENTO MUESTRA                                                                                                        |
| 52   | 1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | JL           | 90                                             | 90                                                         | NO CUMPLE | MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE ESTA CORRESPONDE AL CONECTOR APRUEBA DE AGUA PARA EL CONDUCTOR 6/3 AWG.                       |
| 56   | 1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO               | JL           | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 57   | 1006456 | CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35   | JL           | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 65   | 1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG       | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 66   | 1006695 | GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM       | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 69   | 1006824 | MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8'              | JL           | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 70   | 1006838 | PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3     | FUJIAN       | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 71   | 1006861 | PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG   | JL           | 90                                             | 90                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 72   | 1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV 1/4" | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 73   | 1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV 1/4"             | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 74   | 1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0        | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 76   | 1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8  | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 81   | 1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"         | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |
| 82   | 1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"        | JL           | 30                                             | 30                                                         | CUMPLE    |                                                                                                                            |



|     |         |                                             |              |    |    |           |                      |
|-----|---------|---------------------------------------------|--------------|----|----|-----------|----------------------|
| 84  | 1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2"     | JL           | 30 | 30 | NO CUMPLE | NO PRESENTO CATALOGO |
| 91  | 1007766 | BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM                 | JL           | 30 | 30 | CUMPLE    |                      |
| 92  | 1007842 | Terminal ojo bimetalico p/cable 2/0 awg     | JL           | 30 | 30 | NO CUMPLE | NO PRESENTO CATALOGO |
| 94  | 1008099 | SELLOS TIPO PIN AMARILLO                    | JL           | 90 | 90 | CUMPLE    |                      |
| 95  | 1008100 | SELLOS TIPO PIN MORADO                      | JL           | 90 | 90 | CUMPLE    |                      |
| 97  | 1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"         | FUJIAN       | 30 | 30 | CUMPLE    |                      |
| 99  | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG       | HENAN TONGDA | 90 | 90 | CUMPLE    |                      |
| 100 | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG       | HENAN TONGDA | 90 | 90 | CUMPLE    |                      |
| 103 | 1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"          | JL           | 30 | 30 | CUMPLE    |                      |
| 108 | 1012302 | LUMINARIA LED AP 90-110 W                   | CHZ LIGHTING | 45 | 45 | CUMPLE    |                      |
| 114 | 1014496 | CONECTOR DE PERFORACION CONDUCT 18-6 AWG P6 | JL           | 30 | 30 | NO CUMPLE | NO PRESENTO CATALOGO |

26. En fecha ocho (08) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la Dirección De Finanzas, emitió el Informe de Reevaluación Financiera, indicando que **GRUPO V40, S.R.L.**, cumplió con los requisitos financieros solicitados, mientras que los oferentes.

27. En fecha quince (15) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), el Comité de Compras emitió la respuesta al recurso de Impugnación incoado por el oferente **E&S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L.**, en contra del acto administrativo contenido del informe de evaluación técnica y de credenciales, donde acoge en cuanto al fondo su pedimento, y, por lo tanto, ordena su habilitación para la etapa económica.

28. Así mismo, el Comité de Compras sugirió declarar desierto dos ítems, producto de que, durante el proceso de reevaluación técnica, **EDENORTE** se percató de un error cometido en la ficha técnica, lo que produjo la declaratoria de desierto de los ítems descritos más adelante:

| ÍTEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                    | RESULTADO          | OBSERVACIÓN            |
|------|---------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| 7    | 2008207 | RELAY CONTROL 2P 120V 10A 8PIN | DECLARADO DESIERTO | ERROR EN FICHA TECNICA |
| 8    | 2008208 | BASE RELAY 8PIN                | DECLARADO DESIERTO | ERROR EN FICHA TECNICA |

29. En fecha quince (15) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), se elaboró el informe de Evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas, correspondiente al presente proceso.

30. En fecha quince (15) del mes de febrero del año dos mil veintitrés 2023, se notificó el resultado de la Evaluación De Credenciales Y Ofertas Técnicas, a los oferentes: **CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., SOELCA, S.R.L., ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO PRENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTINHG, S.A.S., JJ ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., MONTAN & ASOCIADOS,**



S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., E&S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., Y COFAXCOMP, E.I.R.L.

31. En fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año veintitrés (2023), a las 10:00 a.m., se llevó a cabo el acto público de apertura de ofertas económicas del sobre B (segunda etapa del presente proceso) en la cual se dio lectura a las ofertas económicas de los oferentes que quedaron habilitados en la primera etapa, conforme se indica a continuación: **CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L., SOELCA, S.R.L., ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO PENSADO, S.R.L., CONSORCIO DOKAR, DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELIAS ELECTRIC & LIGHTINHG, S.A.S., JJ ELECTRIC, S.A., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., HERRERA PIMENTEL SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., MEGAWATT, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L., INGENIERIA Y PROYECTOS (INPROCA), S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., INVERSIONES SEVILLA, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., BAIRES INGENIERIA, S.R.L., ELCOM ELECTRICAL COMPANY, S.R.L., E&S ELECTRIC SOLUTION, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., TDP DOMINICANA, S.R.L., GRUPO V40, S.R.L., Y COFAXCOMP, E.I.R.L.**
32. En fecha tres (03) del mes marzo del año dos mil veintitrés (2023) se elaboró el acta resultado del Comité de Compras, donde se sugiere adjudicar el presente proceso de Licitación Pública Nacional a los oferentes: **ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., CONSORCIO DOKAR, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., HOME ELECTRIC, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., JJ ELECTRIC, S.R.L., MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L., MONTAN Y ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNATIONAL, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., Y DUTECH DOMINICANA, S.R.L.,** por presentar las ofertas más convenientes para EDENORTE y cumplir con los requisitos técnicos y económicos para el presente proceso.
33. Así mismo, declarar desierto los siguientes ítems, por las razones expuestas a continuación:

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                           | UNIDAD | CANTIDAD | RESULTADO                  |
|------|---------|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|
| 4    | 2008285 | RESISTENCIA 100 OHMIO /100VA –P/ PT                   | UN     | 15       | NO OFERTADO                |
| 5    | 2008204 | Resistencia 0.25 $\omega$ /30va –p/ ct                | UN     | 30       | NO OFERTADO                |
| 6    | 2008205 | Resistencia 2000 $\omega$ / 30va –p/ pt               | UN     | 30       | NO OFERTADO                |
| 7    | 2008207 | RELAY CONTROL 2P 120V 10A 8PIN                        | UN     | 40       | ERROR FICHA TECNICA        |
| 8    | 2008208 | BASE RELAY 8PIN                                       | UN     | 40       | ERROR FICHA TECNICA        |
| 36   | 1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12                       | TF     | 7,872    | NO CUMPLIERON TECNICAMENTE |
| 89   | 1007403 | CONECTOR COMPRESION CU P/CABLE 350MCM                 | UN     | 700      | NO CUMPLIERON TECNICAMENTE |
| 102  | 1009733 | FUSIBLE EXPULSIÓN 15.0 A TIPO D                       | UN     | 1,500    | NO OFERTADO                |
| 104  | 1010506 | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 15 A TIPO K                      | UN     | 60       | NO OFERTADO                |
| 105  | 1011028 | JUEGO CABLES DE VOLTAJE P/PATRON CALPORT              | UN     | 4        | NO OFERTADO                |
| 106  | 1011029 | Juego cables de corriente p/patrón calpo              | UN     | 5        | NO OFERTADO                |
| 111  | 1013487 | TUBERIA FLEX LIQ. TIGHT 1/2" NO METALICA              | TF     | 1,000    | NO CUMPLIERON TECNICAMENTE |
| 113  | 1014189 | CONCÉNTRICO ESTANDAR AWG 1/0 2F + N                   | M      | 10,350   | NO OFERTADO                |
| 115  | 2004784 | MODEM GSM/GRPS MOTOROLA G24                           | UN     | 300      | NO CUMPLIERON TECNICAMENTE |
| 116  | 2007309 | CONECTOR UF MEDIA LUNA 3/4"                           | UN     | 200      | NO OFERTADO                |
| 118  | 2012267 | MEDIDOR 1F REGULACION TRASFORMACION (TTR) actualizada | UN     | 1        | NO OFERTADO                |
| 120  | 2015874 | PULIDORA INAL. 4 12 60 V.                             | UN     | 6        | NO CUMPLIERON TECNICAMENTE |
| 119  | 2012264 | QUICK CHECK HIGH VOLT TRANSFORMADOR                   | UN     | 2        | NO OFERTADO                |

**DESPUÉS DE HABER ANALIZADO EL CASO Y DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS QUE  
COMPONEN EL EXPEDIENTE:**

**CONSIDERANDO:** Que luego de la revisión de las ofertas presentadas en el marco del proceso de Licitación Pública Nacional EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA.**

**CONSIDERANDO:** Que la Entidad Contratante está obligada a actuar con alto grado de eficiencia a fin de proteger los recursos de la administración, es por ello, que en los procesos de contratación se procurará seleccionar en forma razonada, al que haya presentado la propuesta más conveniente para los intereses generales de la administración.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 24 de la Ley No. 340-06, dispone lo siguiente:

*“Toda entidad contratante podrá cancelar o declarar desierto un proceso de compra o contratación mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, siempre y cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados”*

**CONSIDERANDO:** Que habiendo cumplido los oferentes: ARMADA LED, S.R.L., CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L., COFAXCOMP, E.I.R.L., CONSORCIO DOKAR, S.R.L., DOALBA COMERCIAL, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, S.R.L., ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L., HOME ELECTRIC, S.R.L., INGENIERIA RUGUSA, S.R.L., INGMELEC DOMINICANA, S.R.L., JJ ELECTRIC, S.R.L., MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L., MONTAN Y ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNATIONAL, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L., Y DUTECH DOMINICANA, S.R.L., con los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, y presentado las propuestas convenientes para los intereses generales de la Entidad Contratante.

Por los motivos expuestos, en su condición de Miembros del Comité de Compras y Contrataciones de EDENORTE; y,

**VISTO:** El pliego de condiciones para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA.**



**VISTA:** La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil seis (2006).

**VISTO:** El Decreto No. 543-12 que aprueba el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha seis (6) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012).

**VISTAS:** Las demás piezas que conforman el expediente.

**EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDENORTE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES RESUELVE:**

**PRIMERO:** Adjudicar al oferente **ARMADA LED, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total **CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS DOMINICANOS CON 53/100 (RD\$120,673,380.53)**, **IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

| ITEM         | CÓDIGO  | ARMADA LED                             |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 12           | 1005352 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 15-30/5      | UN     | 15       | 108,201.44                       | 127,677.70                       | 1,915,165.49                 |
| 13           | 1005354 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 25-50/5      | UN     | 28       | 108,201.44                       | 127,677.70                       | 3,574,975.58                 |
| 14           | 1005359 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-10/5       | UN     | 25       | 108,201.44                       | 127,677.70                       | 3,191,942.48                 |
| 15           | 1005363 | MODULO TRANSF 3F 4,16-12,5KV R 10-20/5 | UN     | 20       | 108,201.44                       | 127,677.70                       | 2,553,553.98                 |
| 25           | 1005869 | TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5       | UN     | 6,488    | 3,510.00                         | 4,141.80                         | 26,871,998.40                |
| 49           | 1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W        | UN     | 20,000   | 141.88                           | 167.42                           | 3,348,368.00                 |
| 74           | 1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0       | UN     | 4,000    | 185.36                           | 218.72                           | 874,899.20                   |
| 81           | 1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"        | UN     | 1,000    | 396.49                           | 467.86                           | 467,858.20                   |
| 91           | 1007766 | BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM            | UN     | 839,936  | 2.50                             | 2.95                             | 2,477,811.20                 |
| 99           | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG  | M      | 600,000  | 67.73                            | 79.92                            | 47,952,840.00                |
| 100          | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG  | M      | 400,000  | 34.28                            | 40.45                            | 16,180,160.00                |
| 108          | 1012302 | LUMINARIA LED AP 90-110 W              | UN     | 2,000    | 4,772.80                         | 5,631.90                         | 11,263,808.00                |
| <b>Total</b> |         |                                        |        |          |                                  |                                  | <b>120,673,380.53</b>        |

**SEGUNDO:** Adjudicar al oferente **CMVG ELECTRIC IMPORT, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS DOMINICANOS CON 13/100 (RD\$8,791,429.13)**, **IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:



| ITEM         | CÓDIGO  | CMVG ELECTRIC IMPORT                    |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 32           | 1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG        | UN     | 1,500    | 567.02                           | 669.08                           | 1,003,625.40                 |
| 42           | 1006269 | BAQUELITA CL100                         | UN     | 7,577    | 88.71                            | 104.68                           | 793,143.69                   |
| 51           | 1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | UN     | 98,929   | 17.40                            | 20.53                            | 2,031,210.23                 |
| 52           | 1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | UN     | 46,546   | 17.40                            | 20.53                            | 955,682.47                   |
| 66           | 1006695 | GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM       | UN     | 500      | 382.51                           | 451.36                           | 225,680.90                   |
| 73           | 1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ½"               | UN     | 1,000    | 330.99                           | 390.57                           | 390,568.20                   |
| 76           | 1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8  | UN     | 2,000    | 145.39                           | 171.56                           | 343,120.40                   |
| 96           | 1008120 | POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M.      | UN     | 100      | 25,833.88                        | 30,483.98                        | 3,048,397.84                 |
| <b>Total</b> |         |                                         |        |          |                                  |                                  | <b>8,791,429.13</b>          |

**TERCERO:** Adjudicar al oferente **COFAXCOMP, E.I.R.L.**, el ítem descritos más adelante, el cual cumple con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$948,720.00)**, **IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

| ITEM         | CÓDIGO  | COFAXCOMP                               |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 107          | 1012004 | BATERIA 3.6V, TL-5276/C, P/MEDIDOR SENT | UN     | 1,200    | 670.00                           | 790.60                           | 948,720.00                   |
| <b>Total</b> |         |                                         |        |          |                                  |                                  | <b>948,720.00</b>            |

**CUARTO:** Adjudicar al oferente **CONSORCIO DOKAR, S.R.L.**, el ítem descrito más adelante, el cual cumple con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$6,136,000.00)**, **IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

| ITEM         | CÓDIGO  | CONSORCIO DOKAR                   |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 110          | 1012791 | CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100% | M      | 8,000    | 650.00                           | 767.00                           | 6,136,000.00                 |
| <b>Total</b> |         |                                   |        |          |                                  |                                  | <b>6,136,000.00</b>          |

**QUINTO:** Adjudicar al oferente **DOALBA COMERCIAL, S.R.L.**, el ítem descrito más adelante, el cual cumple con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$1,191,800.00)**, **IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

| ITEM         | CÓDIGO  | DOALBA COMERCIAL                 |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 47           | 1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12' | UN     | 500      | 2,020.00                         | 2,383.60                         | 1,191,800.00                 |
| <b>Total</b> |         |                                  |        |          |                                  |                                  | <b>1,191,800.00</b>          |

**SEXTO:** Adjudicar al oferente **ELECTRICOS PROFESIONALES, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de



**DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 48/100 (RD\$2,141,131.48), IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:**

| ITEM         | CÓDIGO  | ELECTRICO PROFESIONALES                 |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 29           | 1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | M      | 20,000   | 43.95                            | 51.86                            | 1,037,220.00                 |
| 34           | 1006035 | TAPE D/VINILO                           | UN     | 8,830    | 52.74                            | 62.23                            | 549,519.16                   |
| 85           | 1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"    | UN     | 1,000    | 43.20                            | 50.98                            | 50,976.00                    |
| 86           | 1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG - 2/0 AWG | UN     | 2,000    | 107.52                           | 126.87                           | 253,747.20                   |
| 87           | 1007310 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG - 1/0 AWG | UN     | 1,900    | 111.36                           | 131.40                           | 249,669.12                   |
| <b>Total</b> |         |                                         |        |          |                                  |                                  | <b>2,141,131.48</b>          |

**SÉPTIMO:** Adjudicar al oferente **ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 67/100 (RD\$11,835,077.67), IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:**

| ITEM         | CÓDIGO  | ELECTROCABLE INTERNATIONAL GROUP        |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 3            | 1005307 | LUMINARIA APS 240V 250W                 | UN     | 500      | 3,750.00                         | 4,425.00                         | 2,212,500.00                 |
| 19           | 1005456 | SECCIONADOR 13,2KV 600AMP               | UN     | 200      | 10,900.00                        | 12,862.00                        | 2,572,400.00                 |
| 27           | 1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO               | M      | 5,000    | 23.50                            | 27.73                            | 138,650.00                   |
| 28           | 1005952 | CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V             | M      | 1,000    | 428.08                           | 505.13                           | 505,134.40                   |
| 30           | 1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M          | ROL    | 2,833    | 145.00                           | 171.10                           | 484,726.30                   |
| 31           | 1005998 | CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV                | M      | 2,000    | 531.10                           | 626.70                           | 1,253,396.00                 |
| 40           | 1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1  | UN     | 2,500    | 498.00                           | 587.64                           | 1,469,100.00                 |
| 55           | 1006434 | Conector curvo liquid tight 2"          | UN     | 400      | 286.00                           | 337.48                           | 134,992.00                   |
| 58           | 1006493 | CONO ANCLAJE 500MM                      | UN     | 1,500    | 280.00                           | 330.40                           | 495,600.00                   |
| 65           | 1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG       | UN     | 2,000    | 308.00                           | 363.44                           | 726,880.00                   |
| 69           | 1006824 | MOLDURA PLÁSTICA 1/2" x 8"              | UN     | 27,908   | 39.98                            | 47.18                            | 1,316,598.97                 |
| 72           | 1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV 1/4" | UN     | 1,000    | 115.00                           | 135.70                           | 135,700.00                   |
| 75           | 1007010 | TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG        | UN     | 200      | 1,650.00                         | 1,947.00                         | 389,400.00                   |
| <b>Total</b> |         |                                         |        |          |                                  |                                  | <b>11,835,077.67</b>         |

**OCTAVO:** Adjudicar al oferente **HOME ELECTRIC, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **UN MILLON CIENTO TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$1,103,772.00), IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:**

| ITEM         | CÓDIGO  | HOME ELECTRIC                       |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                         | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 35           | 1006067 | CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS  | M      | 2,200    | 167.00                           | 197.06                           | 433,532.00                   |
| 37           | 1006107 | ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRO | TF     | 2,000    | 284.00                           | 335.12                           | 670,240.00                   |
| <b>Total</b> |         |                                     |        |          |                                  |                                  | <b>1,103,772.00</b>          |

**NOVENO:** Adjudicar al oferente **INGENIERIA RUGUSA, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **TREINTA Y**



**NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 01/100 (RD\$39,065,562.01), IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:**

| ITEM         | CÓDIGO  | INGENIERIA RUGUSA                       |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 9            | 1005341 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 15-30/5       | UN     | 10       | 37,652.96                        | 44,430.49                        | 444,304.93                   |
| 10           | 1005342 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 25-50/5       | UN     | 8        | 37,652.96                        | 44,430.49                        | 355,443.94                   |
| 11           | 1005345 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 5-10/5        | UN     | 20       | 37,652.96                        | 44,430.49                        | 888,609.86                   |
| 20           | 1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA           | UN     | 100      | 74,090.66                        | 87,426.98                        | 8,742,697.88                 |
| 21           | 1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA           | UN     | 100      | 102,801.71                       | 121,306.02                       | 12,130,601.78                |
| 22           | 1005503 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA           | UN     | 50       | 135,551.40                       | 159,950.65                       | 7,997,532.60                 |
| 23           | 1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5    | UN     | 300      | 1,941.23                         | 2,290.65                         | 687,195.42                   |
| 26           | 1005870 | TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 400/5        | UN     | 700      | 4,018.73                         | 4,742.10                         | 3,319,470.98                 |
| 70           | 1006838 | PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3     | UN     | 2,000    | 54.14                            | 63.89                            | 127,770.40                   |
| 88           | 1007318 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS | UN     | 1,500    | 2,378.30                         | 2,806.39                         | 4,209,591.00                 |
| 90           | 1007674 | TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A  | UN     | 100      | 1,375.79                         | 1,623.43                         | 162,343.22                   |
| <b>Total</b> |         |                                         |        |          |                                  |                                  | <b>39,065,562.01</b>         |

**DÉCIMO:** Adjudicar al oferente **INGMELEC DOMINICANA, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$20,956,800.00), IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:**

| ITEM         | CÓDIGO  | INGMELEC DOMINICANA                    |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 16           | 1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | UN     | 400      | 15,900.00                        | 18,762.00                        | 7,504,800.00                 |
| 17           | 1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | UN     | 300      | 18,000.00                        | 21,240.00                        | 6,372,000.00                 |
| 18           | 1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M   | UN     | 300      | 20,000.00                        | 23,600.00                        | 7,080,000.00                 |
| <b>Total</b> |         |                                        |        |          |                                  |                                  | <b>20,956,800.00</b>         |

**UNDÉCIMO:** Adjudicar al oferente **JJ ELECTRIC, S.R.L.**, el ítem descrito más adelante, el cual cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$460,200.00), IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:**

| ITEM         | CÓDIGO  | JJ ELECTRIC                             |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 92           | 1007842 | Terminal ojo bimetálico p/cable 2/0 awg | UN     | 3,000    | 130.00                           | 153.40                           | 460,200.00                   |
| <b>Total</b> |         |                                         |        |          |                                  |                                  | <b>460,200.00</b>            |

**DUODÉCIMO:** Adjudicar al oferente **MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 49/100 (RD\$10,422,942.49), IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:**



| ITEM         | CÓDIGO  | MEGAWATT DOMINICANA                     |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 48           | 1006336 | BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'      | UN     | 2,000    | 1,006.43                         | 1,187.59                         | 2,375,174.80                 |
| 50           | 1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA                | UN     | 276,043  | 9.59                             | 11.32                            | 3,123,757.80                 |
| 60           | 1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | UN     | 2,000    | 115.02                           | 135.72                           | 271,447.20                   |
| 67           | 1006722 | HEBILLA P/FLEJE 20MM 3/4"               | UN     | 1,500    | 4.79                             | 5.65                             | 8,478.30                     |
| 82           | 1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"        | UN     | 1,000    | 661.37                           | 780.42                           | 780,416.60                   |
| 83           | 1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2"              | UN     | 1,500    | 13.42                            | 15.84                            | 23,753.40                    |
| 84           | 1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | UN     | 2,000    | 8.63                             | 10.18                            | 20,366.80                    |
| 93           | 1008095 | SELLO TOOLLESS ROTO SEAL NARANJA        | UN     | 50,000   | 4.79                             | 5.65                             | 282,610.00                   |
| 94           | 1008099 | SELLOS TIPO PIN AMARILLO                | UN     | 15,000   | 11.02                            | 13.00                            | 195,054.00                   |
| 95           | 1008100 | SELLOS TIPO PIN MORADO                  | UN     | 250,387  | 11.02                            | 13.00                            | 3,255,932.39                 |
| 97           | 1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"     | UN     | 2,000    | 36.42                            | 42.98                            | 85,951.20                    |
| <b>Total</b> |         |                                         |        |          |                                  |                                  | <b>10,422,942.49</b>         |

**DÉCIMOTERCERO:** Adjudicar al oferente **MONTAN Y ASOCIADOS, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS DOMINICANOS CON 01/100 (RD\$7,888,315.01)**, IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:

| ITEM         | CÓDIGO  | MONTAN Y ASOCIADOS                     |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 1            | 1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | M      | 133,819  | 48.88                            | 57.68                            | 7,718,465.81                 |
| 80           | 1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"   | UN     | 2,000    | 71.97                            | 84.92                            | 169,849.20                   |
| <b>Total</b> |         |                                        |        |          |                                  |                                  | <b>7,888,315.01</b>          |

**DÉCIMOCUARTO:** Adjudicar al oferente **NAFTEX INTERNATIONAL, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 99/100 (RD\$11,195,285.99)**, IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:

| ITEM         | CÓDIGO  | NAFTEX INTERNATIONAL                      |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                               | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 24           | 1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M       | UN     | 150      | 21,252.71                        | 25,078.20                        | 3,761,729.67                 |
| 38           | 1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0          | UN     | 1,500    | 183.37                           | 216.38                           | 324,564.90                   |
| 39           | 1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV   | UN     | 2,000    | 391.12                           | 461.52                           | 923,043.20                   |
| 44           | 1006292 | BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 16S          | UN     | 400      | 2,159.96                         | 2,548.75                         | 1,019,501.12                 |
| 53           | 1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG     | UN     | 1,000    | 121.35                           | 143.19                           | 143,193.00                   |
| 54           | 1006428 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG     | UN     | 1,500    | 380.77                           | 449.31                           | 673,962.90                   |
| 78           | 1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS   | UN     | 1,000    | 2,122.54                         | 2,504.60                         | 2,504,597.20                 |
| 79           | 1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8"    | UN     | 3,000    | 6.40                             | 7.55                             | 22,656.00                    |
| 101          | 1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"            | UN     | 500,000  | 0.61                             | 0.72                             | 359,900.00                   |
| 103          | 1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"        | UN     | 530,000  | 1.54                             | 1.82                             | 963,116.00                   |
| 114          | 1014496 | CONECTOR DE PERFORACION CONDUC 18-6 AWG F | UN     | 5,000    | 84.58                            | 99.80                            | 499,022.00                   |
| <b>Total</b> |         |                                           |        |          |                                  |                                  | <b>11,195,285.99</b>         |

**DÉCIMOQUINTO:** Adjudicar al oferente **ORBITAL ELECTRIC, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de



**CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 63/100 (RD\$136,377,495.63), IMPUESTOS INCLUIDOS, conforme se indica a continuación:**

| ITEM         | CÓDIGO  | ORBITAL ELECTRIC                      |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|---------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 2            | 1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W               | UN     | 7,000    | 3,729.99                         | 4,401.39                         | 30,809,717.40                |
| 33           | 1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0      | M      | 200,000  | 200.75                           | 236.89                           | 47,377,000.00                |
| 41           | 1006245 | ALICATE AISLADO P/ELECTRICISTA        | UN     | 8        | 520.50                           | 614.19                           | 4,913.52                     |
| 43           | 1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"           | UN     | 50,000   | 291.79                           | 344.31                           | 17,215,610.00                |
| 45           | 1006323 | BOMBILLO SODIO 150W                   | UN     | 10,000   | 217.67                           | 256.85                           | 2,568,506.00                 |
| 46           | 1006324 | BOMBILLO APS 250W                     | UN     | 2,000    | 261.67                           | 308.77                           | 617,541.20                   |
| 56           | 1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO             | UN     | 140,663  | 60.99                            | 71.97                            | 10,123,262.92                |
| 57           | 1006456 | CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35 | UN     | 164,998  | 56.99                            | 67.25                            | 11,095,818.50                |
| 59           | 1006573 | EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG   | UN     | 200      | 4,060.00                         | 4,790.80                         | 958,160.00                   |
| 68           | 1006725 | HOJA D/SEGUETA 12"                    | UN     | 50       | 74.99                            | 88.49                            | 4,424.41                     |
| 71           | 1006861 | PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | UN     | 192,000  | 34.20                            | 40.36                            | 7,748,352.00                 |
| 77           | 1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10'             | UN     | 250      | 1,200.08                         | 1,416.09                         | 354,023.60                   |
| 98           | 1008772 | TAPON PVC 1"                          | UN     | 205      | 24.99                            | 29.49                            | 6,045.08                     |
| 109          | 1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3                    | M      | 25,000   | 67.97                            | 80.20                            | 2,005,115.00                 |
| 122          | 2016974 | IGNITOR PARA LUMINARIA HPS 150-250W   | UN     | 10,000   | 465.17                           | 548.90                           | 5,489,006.00                 |
| <b>Total</b> |         |                                       |        |          |                                  |                                  | <b>136,377,495.63</b>        |

**DÉCIMOSEXTO:** Adjudicar al oferente **SMART MANUFACTURING GROUP, S.R.L.**, el ítem descrito más adelante, el cual cumple con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$5,498,800.00), IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

| ITEM         | CÓDIGO  | SMART MANUFACTURING GROUP         |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 112          | 1013517 | Armario p/medidor con ventilación | UN     | 200      | 23,300.00                        | 27,494.00                        | 5,498,800.00                 |
| <b>Total</b> |         |                                   |        |          |                                  |                                  | <b>5,498,800.00</b>          |

**DÉCIMOSÉPTIMO:** Adjudicar al oferente **DUTECH DOMINICANA, S.R.L.**, los ítems descritos más adelante, los cuales cumplen con lo requerido en este proceso **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017**, efectuada para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, por un valor total de **CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 64/100 (RD\$5,045,869.64), IMPUESTOS INCLUIDOS**, conforme se indica a continuación:

| ITEM         | CÓDIGO  | DUTECH DOMINICANA                       |        |          | VALOR OFERTADO                   |                                  |                              |
|--------------|---------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|              |         | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$ | PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$ | MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$ |
| 61           | 1006645 | FUSIBLE EXPULSIÓN 10.4 A TIPO D         | UN     | 2,000    | 250.00                           | 295.00                           | 590,000.00                   |
| 62           | 1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D          | UN     | 2,000    | 215.00                           | 253.70                           | 507,400.00                   |
| 63           | 1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D          | UN     | 4,000    | 224.00                           | 264.32                           | 1,057,280.00                 |
| 64           | 1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D            | UN     | 5,000    | 151.50                           | 178.77                           | 893,850.00                   |
| 119          | 2015175 | PATRÓN PORTÁTIL CL.0.1 PARA VERIF D MED | UN     | 2        | 684,000.00                       | 807,120.00                       | 1,614,240.00                 |
| 121          | 2016552 | MEGOHMETRO 5 KV CC                      | UN     | 1        | 324,660.71                       | 383,099.64                       | 383,099.64                   |
| <b>Total</b> |         |                                         |        |          |                                  |                                  | <b>5,045,869.64</b>          |

**DÉCIMO OCTAVO:** Declarar desierto los ítems expuestos en el numeral treinta y tres (33) del presente acto, al tenor de las disposiciones del artículo 24 de la ley 340-06.

**DÉCIMO NOVENO: ORDENAR** a la Gerencia de Compras la publicación de esta Resolución en el portal institucional de Edenorte Dominicana, S.A., [www.edenorte.com.do](http://www.edenorte.com.do) y en el de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) [www.comprasdominicana.gob.do](http://www.comprasdominicana.gob.do).

**VIGÉSIMO: ORDENAR** a la Gerencia de Compras proceder a la notificación de esta Resolución a los oferentes participantes, en un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la fecha.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** En cumplimiento del Artículo 12 de la Ley No. 107-13 de fecha 6 de agosto de 2013, sobre los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y el procedimiento administrativo que rige la actividad administrativa, se indica a todos los oferentes con interés legítimo sobre este proceso, que la presente Resolución puede ser recurrida de manera administrativa ante el órgano emisor y luego en apelación por ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dentro de los plazos previstos en el artículo 67 y siguientes de la Ley No. 340-06, sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 2006, su modificación y reglamentación complementaria; o directamente por ante el Tribunal Superior Administrativo conforme las disposiciones de la Ley núm. 13-07 que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

Aprobado por:  
**Comité Compras Edenorte:**



**Ing. Felipe José Rodríguez Tatis**  
Representante

**Andrés Corsinio Cueto Rosario**  
Gerente General



**Juana E. Cruz Almanzar**  
Directora de Finanzas



**Domingo Antonio Guzmán**  
Director de Servicios Jurídicos



**Gustavo Adolfo Martínez**  
Director de Planificación



**Albert Joel Padilla Rosario**

Resp. Ofic. Libre Acceso Información

---

**Debajo de esta línea no hay nada escrito**