

	DIRECCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS COORDINACIÓN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Versión : 1.0 Fecha : 07/2018
	GRUPO: EQUIPO DE PROTECCIÓN	FICHAS TÉCNICAS
DATOS GENERALES		
CÓDIGO SAP: SUBGRUPO: CÓDIGO FAMILIA: DESCRIPCIÓN: EXTINTOR DE INCENDIOS CLASE ABC DESCRIPCIÓN CORTA: EXTINTOR PARA INCENDIOS ALMACÉN: SI UNIDAD DE MEDIDA: APORTACIÓN: CÓDIGO DE ESPECIFICACIÓN: CÓDIGO DE PLANO: REQUIERE MUESTRA: SI		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: DESCRIPCIÓN: Kit que contiene: Extintor de incendios clase ABC Otras características: Extintor utilizado para controlar el fuego clase A, B y C Tamaño mínimo de 5 Lb Recargado o nuevo. Placa o imagen con descripción técnica. OBLIGATORIAMENTE: Manómetro. Ficha técnica de fabricante. Placa o tarjeta de recarga y seguimiento periódico. Recibir mantenimiento especializado máximo anualmente. NORMAS: NFPA-10, R-032, UNE-23110-1, UNE-23110-2, UNE-23110-3, UNE-23110-4, UNE-23110-5		MARCAS: Marca o logotipo del fabricante Modelo según Catálogo Mes y año de fabricación 
USO AL QUE VA DESTINADO		
El extintor de fuego clase A, B, C es utilizados por el trabajador para la extinción de cualquier tipo de fuego de clase A, B o C en el desempeño de tareas, a la hora de un conato de incendio. Gracias al agente extintor con el que este cuenta, evita la posibilidad de que el conato se convierta en incendio. En EDENORTE Dominicana, este dispositivo para prevención de incendios se destina a ser utilizados por el trabajador técnico que realiza los proyectos de rehabilitación de redes.		
OBSERVACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> • Requiere pre-envío de muestra física a la Coordinación MASI por cada modelo ofertado. • Requiere envío de ficha técnica de fabricante a la Coordinación MASI por cada modelo ofertado. • Ficha Autorizada y aprobada por la Coordinación MASI. • Se debe anexar las certificaciones o registros de pruebas hidrostáticas si se requieren. CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN: •Vencimiento. •Manómetro disfuncional. •Rotura de las piezas. •Cilindro en mal estado		