

**Programa de Mejoramiento de Redes Media y Baja Tensión y Normalización de Clientes de las Empresas Distribuidoras de Electricidad a Nivel Nacional  
PRÉSTAMO BIRF NO. 9624-DO**

**ENMIENDA NO. 1**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
EDENORTE-LPI-BM-2025-0001**

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE REDES Y  
NORMALIZACIÓN DE CLIENTES DE EDENORTE**

De conformidad con la Subcláusula IAL 8.3 de las Instrucciones a los Licitantes del Documento de Licitación **SDO NO.: EDENORTE-LPI-BM-2025-0001, Suministro e Instalación de Obras de Rehabilitación de Redes y Normalización de clientes de EDENORTE.** A través de su Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) Edenorte Dominicana, S.A. (EDENORTE), emite la presente ENMIENDA No. 1 para modificar las fechas del proceso de licitación y corregir aspectos técnicos relacionados con códigos y cantidades de materiales.:

Esta enmienda forma parte integral del Documento de Licitación y debe ser considerada obligatoriamente por todos los licitantes en la preparación de sus ofertas.

**1. MODIFICACIÓN DE FECHAS DEL PROCESO**

Se modifican las siguientes fechas establecidas en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL):

<b>Sección II: Datos de la licitación</b>	<b>Fecha límite original</b>	<b>Fecha límite enmendado</b>
<b>Plazo límite para solicitar aclaraciones (IAL 7.1)</b>	15 de diciembre de 2025	20 de enero de 2026
<b>Fecha límite de presentación de Ofertas (IAL 23.1)</b>	13 de enero de 2026 2:00 p.m. Hora de Rep. Dom.	20 de febrero de 2026 2:00 p.m. Hora de Rep. Dom.
<b>Apertura Pública de la Parte Técnica (IAL 26.1)</b>	13 de enero de 2026 2:05 p.m. Hora de Rep. Dom.	20 de febrero de 2026 2:05 p.m. Hora de Rep. Dom.

<b>Validez de la Oferta (IAL 19.1)</b>	13 de mayo de 2026	21 de junio de 2026
--	--------------------	---------------------

## 2. CORRECCIONES TÉCNICAS SOBRE CÓDIGOS Y CANTIDADES

### A. HOMOLOGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS

Hallazgo	Código Original	Código Correcto	Lotes afectados
Homologación acometida	CJ-ABT	CACC-3	L01, L05
Código sin PGD	CSP-21C	TP-AP21B	L01, L05
Código sin PGD	CSP-21D	TP-AP21C	L01, L05
Código sin PGD	CSP-21E	TP-AP21D	L01
Código sin PGD	TPAF-AP12A	TP-AP21B	L01, L05
Código sin PGD	TPAF-AP12B	TP-AP21C	L01, L05
Código incorrecto	TPAF-AP12C	TP-APF21D	L01

### B. CORRECCIONES EN DESCRIPCIONES DE TRANSFORMADORES

Código	Descripción Correcta	Lotes Afectados
TP-APF21C	Transformador autoprotegido blindado de 37.5 kVA	L01, L05, L07

TP-APF21D	Transformador autoprotegido blindado de 50 kVA	L01, L05, L07
-----------	--	---------------

**Nota:** Las potencias de estos transformadores estaban invertidas en los listados originales de los lotes 01, 05 y 07. Esta corrección ha sido aplicada en los listados actualizados.

#### C. HOMOLOGACIÓN DE KITS DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TC)

Código Original	Código Correcto	Observación
TC-KIT-11AB	TC-11AO	Código y cantidad corregidos en todos los lotes.
TC-KIT-11AD	TC-11AD	Código y cantidad corregidos en todos los lotes.

#### D. CANTIDADES ESPECÍFICAS CORREGIDAS - LOTE 01

**Los siguientes ítems han sido corregidos en el Lote 01:**

- **TM-21J - Eliminados del listado.**
- **TM-21E- Eliminados del listado.**
- **TM-22N-Corregido cantidad.**

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES

**1. Período de Consultas:** Los licitantes podrán presentar solicitudes de aclaración hasta el 20 de enero de 2026. El Contratante responderá las consultas con suficiente antelación a la fecha límite de presentación de ofertas.

**2. Presentación de Ofertas:** Las ofertas deberán ser recibidas en la dirección especificada en los DDL (IAL 23.1) a más tardar el 20 de febrero de 2026 hasta las 2:00 p.m. (hora local de República Dominicana). No se aceptarán ofertas tardías.

**3. Validez de la Oferta:** Las ofertas deberán permanecer válidas por 120 días calendario a partir del 20 de febrero de 2026, es decir, hasta el 20 de junio de 2026.

**4. Obtención de Listados Actualizados:** Los Listados de Materiales por Lote actualizados con las correcciones técnicas indicadas en el punto 2 de esta Enmienda están disponibles para descarga en el portal de transparencia del Contratante: <https://edenorte.com.do/transparencia/programa-mejoramiento-de-redes-y-normalizacion-de-clientes/>

**5. Ratificación Términos:** Se ratifica que todos los demás términos, condiciones, especificaciones técnicas y requisitos del Documento de Licitación, que no han sido expresamente modificados por esta Enmienda No. 1, permanecen sin alteración y en plena vigencia.