



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES					
				CÓDIGOS	
Pararrayo 10kV				Norma	
				Edenorte	1007627
ÍTEM	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	Norma de fabricación	ANSI C62.11		
5	Norma de ensayos	ANSI C62.11		
6	Material		Polímero de goma de silicona		
7	Dispositivo de conexión o explosor de aislador		Si		
8	Características Dimensionales				
8.1	Línea de fuga (metal-metal) (mm)	mm	≥330.2		
9	Características Eléctricas				
9.1	Ur- Tensión Nominal	kV	10		
9.2	Uc- Tensión máxima de servicio continuo (MCOV)	kV	8.4		
9.3	Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10kA	kV	≤33.0		
9.4	TOV a 0.02 Seg	p.u. de MCOV	≥1.70		
9.5	TOV a 1.0 Seg	p.u. de MCOV	≥1.55		
9.6	TOV a 2000 Seg	p.u. de MCOV	≥1.32		
9.7	Frecuencia	Hz	60		
9.8	Nivel básico de aislamiento al impulso	kV, cresta	75		
9.9	Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min	kV, cresta	27		
9.1	Corriente de descarga	KA	10		
(*) A indicar por el oferente					
				Fecha de Aprobación: 30/10/2013	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y firma del oferente</p> </div> <div> <p>.....</p> <p>Sello</p> </div> </div>					
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.					