

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CODIGOS

AISLADOR RÍGIDO PORCELANA 15KV TIPO ESTACIÓN

EDENORTE	1007659
FECHA	8/10/2012

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora		(*)		
2	Fabricante		(*)		
3	Marca		(*)		
4	Modelo		(*)		
5	País de origen		(*)		
6	Norma de fabricación y ensayos		ANSI C29.1, C29.9, ASTM A153		
7	Características Constructivas				
7.1	Aislador				
7.1.1	Tipo		Estación		
7.1.2	Material		Porcelana		
7.1.3	Color		Gris		
7.2	Parte metálica				
7.2.1	Material		Acero		
7.2.2	Protección		Galvanizado en caliente		
8	Características Dimensionales				
8.1	Altura	mm	254		
8.2	Diámetro de base	mm	108		
8.3	Diámetro de campana	mm	178		
8.4	Diámetro de circulo para orificios 1/2"	mm			
8.5	Cantidad de orificios de 1/2" por cara	4		
9	Características Mecánicas				
9.1	Máximo cantiléver	kN	8.9		
9.2	Máxima Tensión	kN	37.8		
9.3	Máxima compresión	kN	44.48		
9.4	Máxima torsión	N.m.	791		
10	Características eléctricas				
10.1	Tensión nominal	Kv	15		
10.2	Flameo sostenido al impulso	Kv	110		
10.3	Flameo de baja frecuencia en húmedo	Kv	45		
10.4	Flameo critico al impulso positivo	Kv	125		
10.5	RIV máximo a 1000 KHZ	µV	50		
10.6	Voltaje de prueba RMS a tierra	kV	10		
10.7	Distancias de fuga	mm	394		
11	Garantía	años	1		
12	Muestra	Si		

(*) A INDICAR POR EL OFERENTE

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
sello

COMENTARIOS: