




PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS					COMITÉ DE	
HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
					Códigos	
CONECTOR A PRUEBA DE AGUA PARA CONDUCTOR 240V					Norma	IR - 2
					Edenorte	1006395
					Edeeste	N/A
					Edesur	N/A
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	....	(*)			
2	Empresa proveedora	....	(*)			
3	Fabricante	....	(*)			
4	Marca	....	(*)			
5	Modelo	....	(*)			
6	País de origen	....	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	....	UL E51579-ASTMD2240			
8	<b>Características Constructivas</b>	....	....			
8.1	Material del cuerpo	....	Nylon 6/6			
8.2	Tapa cónica	....	Ajuste hexagonal de Nylon 6/6			
8.3	Cuña protectora	....	Goma (Polímero elastomérico) 40°Shore A			
8.4	Tuerca de fijación	....	NO			
8.5	Protección a la intemperie	....	El conector debe garantizar que no penetre a través de él agua o polvo.			
9	<b>Características Dimensionales</b>	....	....			
9.1	Longitud total sin la tapa cónica y sin la goma protectora	mm	48 ± 2			
9.2	Diámetro inferior	mm	32			
9.3	Altura de la rosca parte inferior	mm	14 ± 2			
9.4	Altura de la rosca parte superior	mm	12 ± 2			
9.5	Altura parte hexagonal	mm	7			
9.6	Tipo de rosca	....	NPT para bases 1"			
9.7	Diámetro superior	mm	37			
9.8	Altura del cierre de la goma protectora	mm	12			
9.9	<b>Cuña Protectora</b>	....	....			
9.9.1	Agujero superior rango de cierre mínimo y máximo (Ovalado)	mm	15.5 a 18.5 x 12			
9.9.2	Radio inferior	mm	13.25			
9.10	<b>Tapa Cónica</b>	....	....			
9.10.1	Diámetro exterior hexagonal	mm	42 ± 1			
9.10.2	Radio interior	mm	25			
9.10.3	Altura	mm	25			
10	<b>Documentos, garantía y tipo de embalaje</b>	....	....			
10.1	Certificación de ISO 9000	....	SI			
10.2	Garantía de fabricación	años	2			
10.3	Resistente al cambio climático	....	SI			
10.4	Protección contra los rayos UV	....	SI			
10.5	Tipo de embalaje	....	25 unidades en fundas plásticas transparente			



(\*) A indicar por el oferente

(\*\*) A solicitud del requirente

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

#### COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.