**FICHA DE DATOS GARANTIZADOS**

**DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS** **DEPARTAMENTO**

**CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS**

edenorte




**Foto de referencia**

**Código**

| **SOPORTE DE ANCLAJE EN FACHADA** | | | | | **Edenorte** | **1006926** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DATOS** | **UNIDAD** | **PEDIDO** | **OFRECIDO** | **COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN** | **RESULTADO** |
| **1** | Proceso de Compras | .... | (*) | | | |
| **2** | Empresa proveedora | .... | (*) | | | |
| **3** | Fabricante | .... | (*) | | | |
| **4** | Marca | .... | (*) | | | |
| **5** | Modelo | .... | (*) | | | |
| **6** | País de origen | .... | (*) | | | |
| **7** | Norma de fabricación y ensayos | .... | ASTM A123, ASTM B633, ASTM G26, ASTM G154. | | | |
| **8** | **Características generales** | .... | .... | | | |
| 8.1 | El soporte incluye | **....** | Ménsula, tarugo expandible y el tornillo. | | | |
| 8.2 | Exposición a la intemperie | **....** | Protección contra la degradación por los rayos UV. | | | |
| 8.3 | Temperatura de operación | ºC | - 40 a + 85 | | | |
| 8.4 | Material de fabricación | .... | Termoplástico reforzado (nylon) | | | |
| 8.5 | Capuchón | .... | SI | | | |
| 8.6 | Dimensiones del tarugo (largo x ancho) | m.m. | 34 x 8 | | | |
| 8.7 | Material de fabricación del tornillo | .... | Acero galvanizado (Mínimo 25µm). | | | |
| 8.8 | Dimensiones del tornillo (largo x ancho) | m.m. | 71 x 5 | | | |
| 8.9 | Tipo de cabeza del tornillo | .... | Estría | | | |
| **9** | **Documentos y/o garantías** | .... | .... | | | |
| 9.1 | Certificado de fabrica ISO 9000 | .... | Requerido con la oferta | | | |
| 9.2 | Certificado de prueba de laboratorio | .... | Requerido con la oferta | | | |
| 9.3 | Garantía | años | 3 | | | |




**(*) A indicar por el oferente**

.....
Fecha de la oferta

..... .....
Nombre y firma del oferente Sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.