

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS  
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS




TRANSFORMADOR DE CONTROL 480-240/120V

Norma	
Edenorte	1008270
Edeeste	
Edesur	

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	....	(*)			
2	Empresa proveedora	....	(*)			
3	Fabricante	....	(*)			
4	Marca	....	(*)			
5	Modelo	....	(*)			
6	País de origen	....	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	....	(*)			
8	<b>Características Físicas</b>	....	....			
8.1	Condición de uso	....	Interior			
8.2	Régimen	....	Continuo			
8.3	Temperatura de operación	°C	35 a 100			
8.4	Peso Máximo	Kg	3.5			
8.5	Altura Máxima	mm	100			
8.6	Ancho Máximo	mm	115			
8.7	Profundida Máxima	mm	115			
8.8	Accesorio para montaje	....	Incluidos			
8.9	Terminales de conexión	....	Incluidos			
9	<b>Características Eléctricas</b>	....	....			
9.1	Frecuencia	Hz	60			
9.2	Potencia	VA	100			
9.3	Tensión Primaria	V	240-480			
9.4	Tensión Primaria	V	120			
10	<b>Garantía</b>	Años	3			

(\*) A Indicar por el Oferente



Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.