

PLANILLA DE DATOS GARANTIZA  
DEPARTAMENTO DE NORMATI  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE	1012061
FECHA	

MEDIDOR DE REGULACION DE TRANSF. ANAL. (TTR)

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Modelo	....	(*)		
5	País de origen	....	(*)		
6	Norma	....	ANSI/IEEE C57.12.90-2006-1		
7	<b>Características generales</b>				
7.1	Tipo	....	Medidor monofásico de relación de transformación		
7.2	Relacion de transformacion	....	0.001 a 129.999		
7.3	Generacionde voltaje	V	8		
7.4	Voltaje de excitacion	V	40 a 120		
7.5	Frecuencias	Hz	50/60		
7.6	Corriente de excitación	A	0 a 1		
7.7	Precision	%	± 0.1		
7.8	Compacto en un solo estuche equipo y cables	....	Si		
7.9	Transformador auxiliar	....	(*)		
8	Sistema de balance nulo	....	Si		
8.1	Perillas para deficion de regulacion	UNIDAD	4		
8.2	Cables de prueba	....	Si		
8.3	Puntas de prueba tipo C	....	Si		
8.4	Metodo de medicion	....	manual-analógico		
8.5	Prueba de polaridad (TTR)	....	Si		
9	<b>Conjunto de pruebas que realiza</b>				
9.1	Bobinas en cortocircuito	....	Si		
9.2	Bobinas en circuito abierto	....	Si		
9.3	Conexiones incorrectas	....	Si		
10	<b>Operacion ambiental</b>				
10.1	Rango de temperatura de funcionamiento	°F / C	-4 a 122 (-20 a 50)		
10.2	Rango de temperatura de almacenamiento	°F / C	-58 a 140 (-50 a 60)		
10.3	Humedad sin condensación (en funcionamiento)	%	0 a 90		
10.4	Humedad sin condensación (almacenamiento)	%	0 a 95		
11	<b>Partes qie componen al TTR</b>				
11.1	Ampermetro, Voltmetro, Detector	....	Si		
11.2	Manivela del generador de CD	....	Si		
11.3	Terminal p/conexion a tierra	....	Si		
11.4	Terminales secundarias	UNIDAD	X2 Roja y X1 Negro		
11.5	Terminales primarias	UNIDAD	H2 Roja y H1 Negro		
11.5	Dimensiones	Pulg (mm)	(*)		
12	Caja Resistente al impacto, policarbonato con tapa extraíble y Asa de transporte	....	Si		
13	Peso del TTR	Lb (Kg)	16 (7.6)		
14	<b>Garantía</b>	Años	≥ 2		

(\*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 15/02/17

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta planilla de Datos Garantizados.