



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.							
						CÓDIGOS	
BREAKER 2 POLOS 6 AMP						EDENORTE	1007247
						FECHA	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO		
1	Empresa proveedora	(*)				
2	Fabricante	(*)				
3	Modelo	(*)				
4	País de origen	(*)				
5	Tipo	BREAKER 2 POLOS				
6	Norma de fabricación y ensayos	IEC 60898 / EN 60898				
7	Características Generales					
7.1	Tensión de operación	KV AC	0.23 / 0.40				
7.2	Corriente Nominal	A	6				
7.3	Capacidad interruptora	KA	6				
7.4	Máximo fusible de respaldo de acuerdo a IEC 60269	A	125				
7.5	Temperatura de Calibración	°C	35				
7.6	Numero de operaciones ON/OFF		≥ 100000				
7.7	Calibre de Terminal aceptado	AWG	#17 - #3				
7.8	Certificación por un laboratorio reconocido internacionalmente	Si/No	Si				
7.9	Contacto Auxiliar		Si				
8	Certificación ISO 9000 o similar	Si/No	Si				
(*) A indicar por el oferente							
<div style="text-align: right;">Fecha de actualización: 4/03/13</div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 60%;"> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma del oferente</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Sello</p> </div> </div>							
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.							