FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS

edenorte

UPS MEDIDOR INDUSTRIAL BOTTOM

Foto de referencia

Edenorte **1011037**

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	....	(*)			
2	Empresa proveedora	....	(*)			
3	Fabricante	....	(*)			
4	Marca	....	(*)			
5	Modelo	....	(*)			
6	País de origen	....	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	....	(*)			
8	**Caracteristica Generales**	....	....			
8.1	Condición de uso	....	Interior/Exterior			
8.2	Régimen	....	Contínuo			
8.3	Material	....	(*)			
8.4	Grado de protección de la envolvente	....	IP-20			
8.5	Peso	kg	0.85; (+/- 10%)			
8.6	Largo	mm	100; (+/- 10%)			
8.7	Ancho	mm	125; (+/- 10%)			
8.8	Profundidad	mm	135; (+/- 10%)			
8.9	Clase de Proteccion	....	I			
9	**Entrada**	....	....			
9.1	Voltaje de Alimentacion	Vac	120 / 240, autorango			
9.2	Corriente de Arranque Contra Tiempo	.....	≤ 16 A ≤5 msec.			
9.3	Frecuencia	Hz	47 – 63			
9.4	Corriente de Consumo	A	3.3 – 2.2 / 115 - 230Vac			
10	**Salida para equipos**	....				
10.1	Voltaje de Salida	V	≥ 48			
10.2	Corriente de Salida	Adc	> 1			
10.3	Eficiencia	....	≥ 83%			
10.4	Tiempo de Respuesta	seg	≤ 1.5			
10.5	Potencia Máxima	W	≥ 100			
10.6	Protección contra cortocircuitos	....	Si			
10.7	Sobre la Protección de Carga	....	Si			
10.8	Sobre la Protección de Tensión de Salida	....	Si			
10.9	Rango de bornera de conexión	AWG	# 14 a # 18			
10.10	Cantidad de bornes de conexión	UNIDAD	4			
11	**Salida para carga de Bateria**	....	....			
11.1	Voltaje de Carga	Vdc	≥ 27.8			
11.2	Tiempo Maximo de Carga	h	8			
11.3	Tiempo Minimo de Carga	min	1			
11.4	Carga de mantenimiento	Vdc	≥27			
11.5	Corriente Maxima de Carga	Idc	5			
11.6	Protección de la Batería Inversa	....	Si			
11.7	Ajuste de Corriente de Carga	....	Si			
11.8	El sistema de Auto - diagnóstico	...	Si			
11.9	Detección de los Elementos de Cortocircuito	....	Si			
12	**Indicadores visuales**	....	....			
12.1	Alimentación Principal	....	Si			
12.2	Batería Baja	....	Si			
12.3	Fallo Batería	....	Si			
13	**Componentes Incluidos**	....	....			
13.1	**Batería**	....	....			
13.2	Tipo de Batería	....	Gel, Ni-Cd, Li-ion			
13.3	Vida útil	Ciclos	≥ 1000			
13.4	Capacidad Nominal	Ah	≥ 7			
13.5	Dimensiones Máximas	mm	150x100x200; (+/- 10%)			
13.6	Temperatura de Funcionamiento	°C	-5 a 60			
13.7	Peso Máximo	kg	5.5; (+/- 10%)			
13.8	Voltaje de Bateria	Vdc	≥ 24			
13.9	Jumper de Conexión Bateria a UPS	....	Si			
13.10	Base Din UPS y Batería	....	Si			
14	**Garantía**	Años	3			

(*) A indicar por el oferente

.....
Fecha de la oferta

....
Nombre y firma del oferente Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.