

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1011793  
FECHA

COBERTOR DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN HASTA 12.5 KV, PARA CONDUCTORES DE #2 a 4/0 AWG

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Modelo	....	(*)		
4	País de origen	....	(*)		
5	Norma de fabricacion y ensayos	....	ASTM D638, D746, D412 D2303, D570, D2671, IEC 60 502		
5.1	Material	....	Polimero resistente a los rayos ultra violeta (**)		
5.2	Color	....	Naranja o rojo		
5.3	Condicion de uso	....	Interperie		
5.4	Regimen	....	Continuo		
5.5	Tension nominal asignada	Kv	12.5		
5.6	Tension maxima de servicio	Kv	15		
5.7	Frecuencia	Hz	60		
10	Temperatura maxima de operacion	°C	90		
10.1	Reduccion maxima de ampacidad del cable	%	87		
10.2	Rango de utilizacion	AWG	#2 a 4/0		
10.3	Espesor minimo de la cubierta	mm	3		
10.4	Diametro interior	mm	(*)		
10.4	Diametro exterior	mm	(*)		
10.5	Tipo de embalaje	....	Rollo		
10.6	Longitud total del rollo	m	20		
11	Ancho	m	(*)		

(\*) A indicar por el oferente

(\*\*)No se aceptan polimeros que contengan EPDM en su composicion

Fecha de Aprobación: 03/02/16

.....  
Fecha de la oferta

.....  
Nombre y firma del oferente

.....  
Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este instrumento cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- Este instrumento esta pedido bajo este modelo por necesidad del departamento de normativa y normalizacion.