

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE



Oficinas Técnicas de Subestaciones

FICHA TECNICA DE EQUIPOS

CONTACTOR 125VAC

UNIDAD:

NO ITEM:

FECHA: 1/2016

CODIGO: 1011918

Descripción:

- Voltaje de Alimentación de la Bobina: 125VDC
- Número y Tipo de Contactos Auxiliares: 4 – Normalmente Abiertos
- Capacidad Contactos Auxiliares: 8 Amperios / 125VDC – 250VDC
- Instalación: Base Diseñado para Montaje en Riel (Din Rail)
- Debe Cumplir con la Norma IEC 947-5-1 y sus Equivalentes ANSI e IEEE
- Debe estar Diseñado para Trabajar en Subestaciones de Alta Tensión



(Foto Sólo Para Fines Referenciales)