



LEYENDA ELECTRICA

SÍMBOLO	DESCRIPCION
	PANEL DE DISTRIBUCION
	LUMINARIA EN LED, TIPO GUO DE BUEY
	BOMBILLA DE BAJO CONSUMO
	INTERRUPTOR SENCILLO
	INTERRUPTOR DOBLE
	LAMPARA 2X2
	LAMPARA 1.20 MTS X 0.80 MTS
	LAMPARA TIPO COBRA, 400 WATTS EN TECHO, 220V
	TOMACORRIENTE 110
	SALIDA DE DATA
	LINEA DE LUMINARIAS
	LINEA DE TOMACORRIENTES
	REGISTROS
	TUBERIA QUE SUBE O BAJA EMPOTRADA
	EXTINTOR ABC
	ATERRIZAJE

NOTA:
Los neutros AC no se uniran a los neutros UPS.
Tomas C tipo levinton 110VAC.
Cajas H/V PUC.
Instalación superficial con canaletas.



OOC CABIRMOTA, PRESA TAVERAS PLANTA TOMACORRIENTE Y DATA

PROYECTO: OOC CABIRMOTA

PLANTA DE TOMACORRIENTE Y DATA

UBICACION: Sector LA VEGA

Nº. DE PLANO:
OOC-CABIRMOTA-07

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG

ESCALA: N/A

P. 7