



NOTA:
Alimentar generador con:
- Alambre #4 AWG y #6 AWG hacia la caja panel/AC.
- Incluir tuberías EMT 1 1/2" riel unitroop.

NOTA:
- 2 unid. alambre #4 AWG color negro.
- 1 unid. alambre #6 AWG color blanco.
- 1 unid. Alambre #6 desnudo conexión a tierra.

LEYENDA ELECTRICA

SIMBOLO	DESCRIPCION
	PANEL DE DISTRIBUCION
	LUMINARIA EN LED, TIPO OJO DE BUEY
	BOMBILLA DE BAJO CONSUMO
	INTERRUPTOR SENCILLO
	INTERRUPTOR DOBLE
	LAMPARA 2X2
	LAMPARA 1.20 MTS X 0.60 MTS
	TOMACORRIENTE 110
	SALIDA DE DATA
	LINEA DE LUMINARIAS
	LINEA DE TOMACORRIENTES
	REGISTROS
	TUBERIA QUE SUBE O BAJA EMPOTRADA
	ATERRIZAJE
	EXTINTOR CONTRA INCENDIOS



OC MONTELLANO PLANTA DE ACOMETIDA PRINCIPAL

PROYECTO: Adecuación OOC Montellano

UBICACION: Sector Puerto Plata

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG

PLANTA DE TOMACORRIENTES Y ACOMETIDA ELECTRICA

NO. DE PLANO:
OOC-MONTELLANO-05

ESCALA: N/A

P. 5