




| | | | | | | |
|---|---|--------|--|---|-------------------------|-----------|
| FICHA DE DATOS GARANTIZADOS DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS  | | | |  | | |
| COLLAR DE AMARRE EN FACHADA | | | | Edenorte | | 1006382 |
| ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO |
| 1 | Proceso de Compras | | (*) | | | |
| 2 | Empresa proveedora | | (*) | | | |
| 3 | Fabricante | | (*) | | | |
| 4 | Marca | | (*) | | | |
| 5 | Modelo | | (*) | | | |
| 6 | País de origen | | (*) | | | |
| 7 | Norma de fabricación y ensayos | | ASTM A123, ASTM B633, ASTM G26, ASTM G154. | | | |
| 8 | Características | | | | | |
| 8.1 | Material del cuerpo del collar | | Termoplástico reforzado (nylon) | | | |
| 8.2 | Material del clavo | | Acero galvanizado (Mínimo 25µm). | | | |
| 8.3 | Partes del collar | | Tarugo expandible, abrazadera o brida de sujeción, superficie de apoyo y el clavo | | | |
| 8.4 | Exposición a la intemperie | | Protección contra la degradación por los rayos UV. | | | |
| 9 | Dimensiones estándar | | | | | |
| 9.1 | Longitud del tarugo | mm | 33 ± 2 | | | |
| 9.2 | Diámetro del tarugo | mm | 8 | | | |
| 9.3 | Diámetro del clavo de acero | mm | 3.5 ± 0,2 | | | |
| 9.4 | Dimension mínima de la brida de sujeción (longitud x ancho) | mm | (240 ± 5) x (7 ± 0.5) | | | |
| 9.5 | Material de fabricación de la brida | | Poliamida PA66 (nylon) con protección UV | | | |
| 9.6 | Dimensiones del collar de amarre en fachada | | Ver en el dibujo adjunto | | | |
| 10 | Documentos y/o garantías | | | | | |
| 10.1 | Certificado de fabrica ISO 9000 | | SI | | | |
| 10.2 | Certificado de prueba de laboratorio | | SI | | | |
| 10.3 | Garantía | años | 3 | | | |
| 11 | Embalaje | | Cada elemento debe venir en funda plástica transparente separada, en cajas numeradas de 50 unidades. | | | |

* A indicar por el oferente



| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Fecha de la oferta | Nombre y firma del oferente | Sello |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|

COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.