



<div>  </div> <div> PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. </div>				<div>  </div> <div> CÓDIGOS EDENORTE 1005307 FECHA </div>	
LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO 250 W				OFRECIDO	COMENTARIO
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO		
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C82.4, 82.6, 136.2		
6	Tipo de lámpara	S50		
7	Tipo de distribución	Tipo III		
8	Potencia	W	250		
9	Voltaje de línea	V	240		
10	Grado de protección a la intemperie (conjunto	65		
11	Grado de protección al impacto (IK)	8		
12	Balastro				
12.1	Tipo	CWA/REACTOR		
12.2	Voltaje de entrada(CWA/REACTOR)	V	(120-208-240-277-480)/240		
12.3	Nivel básico de impulso	kV	10		
12.4	Factor de potencia	%	≥90		
12.5	Perdidas (CWA/REACTOR)	W	≤51/29		
10	Corriente de arranque	A	3.20		
12.7	Corriente de operación	A	1.28		
12.8	Regulación de tensión mínima (CWA/REACTOR)	%	±10/±5		
12.9	Frecuencia	Hz	60		
13	Porta bombilla				
13.1	Base para casquillo	E-39		
13.2	Tensión de salida	V	100		
14	Refractor				
14.1	Tipo	Prismático		
14.2	Material	Vidrio		
14.3	Control del refractor	Semi cutoff		
15	Condensador/ Ignitor				
15.1	Tipo	Encapsulado		
15.2	Capacidad	µf	(*)		
16	Receptáculo para fotocelda	SI		
16.1	Hueco para instalación de soporte tubular	pulg	1 -1/4- 2		
16.2	Peso aproximado / 100 piezas	SI		
16.3	Peso	kg	(*)		
16.4	Presentación de muestra	SI		
17	Incluye				
18	Carcasa	Aterrizada		
19	Cuerpo de la luminaria	Dos partes consistentes		
20	Etiqueta de potencia	SI		
21	Bloque de terminales de conexión	SI		
22	Trampa antinido en entrada del soporte tubular	SI		
23	Embalaje		*Ver descripción*		
23.1	Norma de fabricación y ensayos		ISO 780:1983		
24	Garantía	años	≥2		

(*) A indicar por el suplidor
(**) A indicar por la empresa distribuidora

Fecha: 19/08/2016

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.



Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración