



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
						
Pararrayo Autovalvula 34.5kV - 10kA					CÓDIGOS	
					Norma	
					Edenorte	1005384
					Edesur	
ÍTEM	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO		
1	Empresa proveedora	(*)			
2	Fabricante	(*)			
3	Modelo	(*)			
4	Norma de fabricación	ANSI C62.11			
5	Norma de ensayos	ANSI C62.11			
6	Material		polímero de goma de silicona			
7	Dispositivo de conexión o explosor de aislador		Si			
8	Características Dimensionales					
8.1	Línea de fuga (metal-metal) (mm)	mm	≥762			
9	Características Eléctricas					
9.1	Ur- Tensión Nominal	kV	36			
9.2	Uc- Tensión máxima de servicio continuo (MCOV)	kV	29			
9.3	Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10kA	kV	≤89.1			
9.4	TOV a 0.02 Seg	p.u. de MCOV	≥1.70			
9.5	TOV a 1.0 Seg	p.u. de MCOV	≥1.55			
9.6	TOV a 2000 Seg	p.u. de MCOV	≥1.32			
9.7	Frecuencia	Hz	60			
9.8	Nivel básico de aislamiento al impulso	kV, cresta	150			
9.9	Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min	kV, cresta	70			
9.1	Corriente de descarga	KA	10			
(*) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada						
					Fecha de Aprobación: 26/12/16	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y firma del oferente</p> </div> <div> <p>.....</p> <p>Sello</p> </div> </div>						
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.						