



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
					CÓDIGOS	
POSTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 10.5m - 3kN					Norma	PA-13A
					Edenorste	1005403
					Edeeste	N/A
					Edesur	1003235
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Empresa Proveedora	(*)			
2	Fabricante	(*)			
3	Modelo	(*)			
4	País de procedencia	(*)			
5	Norma de fabricación y de ensayos	ASTM, ACI, ASCE			
6	Forma de la sección transversal	Cuadrada			
7	Material	Hormigón armado			
8	Características Mecánicas					
8.1	Carga de trabajo	kN	3			
8.2	Carga mínima de ruptura	kN	6			
8.3	Resistencia mínima del concreto a compresión (f'c)	kg/cm²	400			
9	Características Dimensionales					
9.1	Longitud total	m	10.5			
9.2	Lado de la cima	mm	165**			
9.3	Lado de la base	mm	323**			
9.4	Peso aproximado	kg	(*)			
9.5	Pendiente	mm/m	15			
10	Otras Características					
10.1	Color de la cima (Cabeza)	Negro			
11	Puesta a Tierra					
11.1	Diámetro tubo	mm	12.7			
11.2	Material	PVC o Similar			
12	Presentación de muestra	No			
13	Garantía	Años	5			
* A indicar por el oferente ** Se permitirá una tolerancia de ± 5 mm						
					Fecha de Aprobación: 15/03/12	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">..... Fecha de la oferta</p> <p style="text-align: center;">..... Nombre y firma del oferente</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p style="text-align: center;">..... Sello</p> </div> </div>						
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirán con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados. 3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compras de la distribuidora.						