

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES



CÓDIGOS

POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 10.5m - 5kN

Norma	PP-13B
Edenorte	1005405
Edeeste	1002109
Edesur	1003236

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa Proveedor	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de procedencia	(*)		
5	Norma de fabricación y de ensayos	ASTM, ACI, ASCE, DIN		
6	Forma de la sección transversal	Cuadrada		
7	Material	Hormigón pretensado		
8	Características Mecánicas				
8.1	Carga de trabajo	kN	5		
8.2	Carga mínima de ruptura	kN	10		
8.3	Resistencia mínima del concreto a compresión (f'c)	kg/cm ²	400		
9	Características Dimensionales				
9.1	Longitud total	m	10.5		
9.2	Lado de la cima	mm	195**		
9.3	Lado de la base	mm	353**		
9.4	Peso aproximado	kg	(*)		
9.5	Pendiente	mm/m	15		
10	Otras Características				
10.1	Color de la cima (cabeza)	Azul		
11	Puesta a Tierra				
11.1	Diámetro tubo	mm	12.7		
11.2	Material	PVC o Similar		
12	Presentación de muestra	No		
13	Garantía	Años	5		

* A indicar por el oferente

** Se permitirá una tolerancia de ± 5 mm

Fecha de Aprobación: 9/02/12

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirán con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.

3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compras de la distribuidora.