

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
COMITE DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES



CÓDIGOS

POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12m - 5kN

Norma	PP-14B
Edenorte	1005406
Edeeste	1002110
Edesur	1003237

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa Proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Modelo	....	(*)		
4	País de procedencia	....	(*)		
5	Norma de fabricación y de ensayos	....	ASTM, ACI, ASCE		
6	Forma de la sección transversal	....	Cuadrada		
7	Material	....	Hormigón pretensado		
8	<b>Características Mecánicas</b>				
8.1	Carga de trabajo	kN	5		
8.2	Carga mínima de ruptura	kN	10		
8.3	Resistencia mínima del concreto a compresión (f'c)	kg/cm <sup>2</sup>	400		
9	<b>Características Dimensionales</b>				
9.1	Longitud total	m	12		
9.2	Lado de la cima	mm	195**		
9.3	Lado de la base	mm	375**		
9.4	Peso aproximado	kg	(*)		
9.5	Pendiente	mm/m	15		
10	<b>Otras Características</b>				
10.1	Color de la cima (Cabeza)	....	Azul		
11	<b>Puesta a Tierra</b>				
11.1	Diámetro tubo	mm	12.7		
11.2	Material	....	PVC o Similar		
12	Presentación de muestra	....	No		
13	Garantía	Años	5		

\* A indicar por el oferente

\*\* Se permitirá una tolerancia de  $\pm 5$  mm

Fecha de Aprobación: 09/02/12

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirán con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.

3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compras de la distribuidora.