

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

POSTE DE MADERA PRESERVADA DE 10.5m CLASE 5

Norma

Edenorte

1005414

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de procedencia	(*)		
5	Norma de fabricación y de ensayos	ANSI 05.1, AWPA		
6	Forma de la sección transversal	Redonda		
7	Material	Madera preservada		
8	Especie forestal	Coníferas (longleaf, shortleaf, loblolly y slash)		
9	Nombre botánico	Pinus (echinata, elliotti, palustri y taeda)		
10	Nombre comercial	Pino Amarillo del Sur		
11	Características Mecánicas				
11.1	Clase	4		
11.2	Carga de trabajo en la cima	kN	10.68		
11.3	Resistencia mínima de la fibra	kPa	55,158		
11.3	Módulo de elasticidad (en condición verde)	Mpa	10,200		
12	Características Dimensionales				
12.1	Longitud total	m	10.5		
12.2	Diámetro de la cima	mm	170**		
12.3	Diámetro a 1.83m de la base	mm	255**		
12.4	Peso aproximado	kg	(*)		
13	Características de Preservación				
13.1	Sustancia preservante	CCA tipo C		
13.2	Método de tratamineto	Vacio-presión		
13.3	Retención mínima del preservativo	kg/cm ²	9.6		
13.4	Penetración mínima del preservativo	%	100		
13.5	Tiempo de secado previo a la impregnación	días	(*)		
13.6	Tiempo de secado posterior a la impregnación	días	(*)		
13.7	Humedad máxima al momento de impregnar	%	25		
14	Presentación de muestra	No		
15	Garantía	Años	20		

* A indicar por el oferente

** Se permitirá una tolerancia de + 5 mm

Fecha de Aprobación: 09/02/12

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirán con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta tabla de Datos Garantizados.
- 3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compras de la distribuidora.