



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.								
Transformador tipo poste monofásico CSP 50 KVA 12470GrdY/7200 V – 120/240 V							CÓDIGOS	
							Norma Edenorte	1005502
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO			
1	Empresa proveedora	(*)					
2	Fabricante	(*)					
3	Modelo	(*)					
4	País de origen	(*)					
5	Tipo	CSP					
6	Norma de fabricación y ensayos	ANSI 57.12.00 ANSI 57.12.90					
7	Características Constructivas		Requerido					
7.1	Dispositivo de alivio de presión	-	Válvula de alivio o diseño tapa-válvula					
7.2	Provisión y conector de aterrizaje del tanque	-	si					
7.3	Conexión de tierra a la baja tensión	Unidad	Cinta de cobre					
7.4	Regulación de tensión	%	+2.5/-7.5					
7.5	Polaridad	-	Aditiva					
7.6	Requerimiento de aceite aislante	-	ASTM D3487					
7.7	Garantía	años	≥3					
7.8	Tiempo de entrega	días	90(*)					
7.9	Color	Gris #70					
8	Características Eléctricas							
8.1	Tensión primaria asignada	V	12470GY/7200					
8.2	Tensión secundaria asignada	V	120/240					
8.3	Tensión de cortocircuito	%	≤ 3					
8.4	BIL primario	kV	95					
8.5	BIL secundario	kV	30					
8.6	Frecuencia	Hz	60					
8.7	Refrigeración	-	ONAN					
8.8	Elevación max. Temperatura devanado	°C	65					
8.9	Tensión primaria a baja frecuencia	kV	34					
9	Borna alta tensión							
9.1	BIL	kV	95					
9.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	34					
9.3	Línea de fuga mínima	mm	≥267±13					
10	Bornas baja tensión							
10.1	BIL	kV	30					
10.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	6					
11	Pérdidas							
11.1	En vacío	W	≤150					
11.2	Bajo carga referidas a 85 °C	W	≤500					
12	Protección							
12.1	Protección contra sobretensiones		Pararrayo polimérico heavy duty de 10 Kv MCOV 8.4 Kv (**)					
12.2	protección cortocircuito		Fusibles Limitadores					
12.3	Tipo protección sobrecarga		Interruptor con protección termomagnética					
12.4	Capacidad de sobrecarga	%	30					
13	Certificación ISO 9000 o similar.		SI					

(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente

Fecha de Aprobación: 3/04/12

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
Sello

COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.