



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.						
Transformador tipo poste monofásico CSP 75 KVA 12470GrdY/7200 V – 120/240 V					CÓDIGOS	
					Norma	
					Edenorte	1005503
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Empresa proveedora	....	(*)			
2	Fabricante	....	(*)			
3	Modelo	....	(*)			
4	País de origen	....	(*)			
5	Tipo	....	CSP			
6	Norma de fabricación y ensayos	....	ANSI 57.12.00 ANSI 57.12.90			
7	<b>Características Constructivas</b>		<b>Requerido</b>			
7.1	Dispositivo de alivio de presión	-	Válvula de alivio o diseño tapa-válvula			
7.2	Provisión y conector de aterrizaje del tanque	-	si			
7.3	Conexión de tierra a la baja tensión	Unidad	Cinta de cobre			
7.4	Regulación de tensión	%	+2.5/-7.5(**)			
7.5	Polaridad	-	Aditiva			
7.6	Requerimiento de aceite aislante	-	ASTM D3487			
7.7	Garantía	años	≥3			
7.8	Tiempo de entrega	días	90(*)			
7.9	Color	....	Gris #70			
8	<b>Características Eléctricas</b>					
8.1	Tensión primaria asignada	V	12470GY/7200			
8.2	Tensión secundaria asignada	V	120/240			
8.3	Tensión de cortocircuito	%	≤ 3			
8.4	BIL primario	kV	95			
8.5	BIL secundario	kV	30			
8.6	Frecuencia	Hz	60			
8.7	Refrigeración	-	ONAN			
8.8	Elevación max. Temperatura devanado	°C	65			
8.9	Tensión primaria a baja frecuencia	kV	34			
9	<b>Borna alta tensión</b>					
9.1	BIL	kV	95			
9.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	34			
9.3	Línea de fuga mínima	mm	≥267±13			
10	<b>Bornas baja tensión</b>					
10.1	BIL	kV	30			
10.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	6			
11	<b>Pérdidas</b>					
11.1	En vacío	W	≤225			
11.2	Bajo carga referidas a 85 °C	W	≤750			
12	<b>Protección</b>					
12.1	Protección contra sobretensiones		Pararrayo polimérico heavy duty de 10 Kv MCOV 8.4 Kv (**)			
12.2	protección cortocircuito		Fusibles Limitadores			
12.3	Tipo protección sobrecarga		Interruptor con protección termomagnética			
12.4	Capacidad de sobrecarga	%	≥ 30			
13	<b>Certificación ISO 9000 o similar.</b>		SI			

(\*) A indicar por el oferente  
(\*\*) Este valor puede variar a solicitud del requiriente

Fecha de Aprobación: 3/04/12

.....

Fecha de la oferta

.....

Nombre y firma del oferente

.....

Sello

**COMENTARIOS:**  
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.  
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta planilla de Datos Garantizados.