

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE

División de Normativa y Normalización

NORMAS DE DISTRIBUCION

FICHA DE MATERIALES NORMADOS



TUBO ABIERTO DE
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN
8' X 2" DE PVC

Unidad:
Pieza

No Item:

Fecha: 02/05/2012

Código: 1007082

Descripción:

TUBO ABIERTO DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 8' X 2" DE PVC, en polietileno de baja densidad, amarillo, a prueba de impactos y resistente a rayos ultravioleta, provisto con doble sujetacable, sujeto al plástico con un anillo metálico según especificación ASTM.

<u>LONGITUD</u> (largo) mm	<u>DIAMETRO</u> (día) mm	<u>ESPESOR</u> mm	<u>COLOR</u> Amarillo
2440	52	1.75	




Foto referencial

Uso:
Para protección

Comentario:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1007082
FECHA

TUBO ABIERTO DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 8" X 2" DE PVC

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Tipo	TUBO DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN		
6	Norma de fabricación y ensayos	NEMA / ASTM		
7	Características constructivas				
7.1	Material		PVC		
8	Características Dimensionales.				
8.1	Longitud.	mm(pie)	2440(8)		
8.2	Diámetro	mm(pulg)	50.8(2)		
8.3	Espesor	mm	1.75		
8.4	Color		AMARILLO		
9	Accesorios.				
9.1	Doble sujeta cable con anillo metálico		Si		
10	Certificación ISO 9000 o similar		(*)		

(*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 02/04/12

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.