

**PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES**



CÓDIGOS

Norma	SF-11B
Edenorte	1007318
Edeeste	1000613
Edesur	1004582

SECCIONADOR FUSIBLE DE 15 Kv, 200A

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Tipo	C		
6	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C37.40, C37.42, C37.41, C37.47		
7	Condición de uso	Intemperie		
8	Régimen	Continuo		
9	Características constructivas				
9.1	Material de la base	(**)		
9.1	Material del tubo porta fusible	(*)		
9.3	Contactos con baño de plata	Si		
9.4	Intercambiable	Si		
10	Características dimensionales				
10.1	Longitud A (Segun diagrama adjunto)	mm	287		
10.2	Longitud B (segun diagrama adjunto)	mm	74		
11	Características electricas				
11.1	Tension nominal	kV	12.47		
11.2	Tension maxima asignada	kV	15		
11.3	Nivel basico de aislamiento	kV	95		
11.4	Tension a frecuencia industrial en seco, 1 min	kV	35		
11.5	Corriente nominal	A	200		
11.6	Corriente simetrica instantanea	kA	10.6		
11.7	Corriente asimetrica instantanea	kA	16		
11.8	Frecuencia	HZ	60		
11.9	Distancia de fuga	mm	210		
12	Peso	Kg	(*)		
13	Presentación de muestra	SI		
14	Garantía	Años	2		

(*) A indicar por el oferente

(**) El oferente debe especificar si es porcelana o caucho de silicona

Fecha de Aprobación: 25/05/12

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.