



| PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. | | | |  | |  | |
|---|--|--------|----------------------|--|------------|---|---------|
| | | | | | | CÓDIGOS | |
| BREAKER 3 POLOS 10 AMP | | | | | | EDENORTE | 1007434 |
| | | | | | | FECHA | |
| ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO | | |
| 1 | Empresa proveedora | | (*) | | | | |
| 2 | Fabricante | | (*) | | | | |
| 3 | Modelo | | (*) | | | | |
| 4 | País de origen | | (*) | | | | |
| 5 | Tipo | | BREAKER 2 POLOS | | | | |
| 6 | Norma de fabricación y ensayos | | IEC 60898 / EN 60898 | | | | |
| 7 | Características Generales | | | | | | |
| 7.1 | Corriente Nominal | A | 10 | | | | |
| 7.2 | Tensión de operación | KV AC | 0.23 / 0.40 | | | | |
| 7.3 | Capacidad interruptora | KA | 6 | | | | |
| 7.4 | Máximo fusible de respaldo de acuerdo a IEC 60269 | A | 125 | | | | |
| 7.5 | Temperatura de Calibración | °C | 35 | | | | |
| 7.6 | Numero de operaciones ON/OFF | | ≥ 100000 | | | | |
| 7.7 | Calibre de Terminal aceptado | AWG | #17 - #3 | | | | |
| 7.8 | Certificación por un laboratorio reconocido internacionalmente | Si/No | SI | | | | |
| 7.9 | Contacto Auxiliar | | SI | | | | |
| 8 | Certificación ISO 9000 o similar | Si/No | SI | | | | |
| (*) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada | | | | | | | |
| Fecha de actualización: 4/03/16 | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 10px;"> <div style="width: 60%;"> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma del oferente</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Sello</p> </div> </div> | | | | | | | |
| COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados. | | | | | | | |