






<div style="text-align: center;"> PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div>							
CABLE CONTRO SJTW 6 HILOS # 12						CÓDIGOS	
						Norma	
						Edenorte	1006075
						Edeeste	
						Edesur	
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO	
1	Proceso de Compras	(*)				
2	Empresa proveedora	(*)				
3	Fabricante	(*)				
4	Marca	(*)				
5	Modelo	(*)				
6	País de origen	(*)				
7	Norma de fabricación y ensayos	ASTM B 174/UL 62				
8	Características Constructivas						
8.1	Material de fabricacion de los hilos del cable		Cobre flexible				
8.2	Clase		K				
8.3	Tipo de chaqueta para recubrimiento de los cables		SJTW				
8.4	Material de chaqueta de cada cable		PVC con un recubrimiento de Nylon				
8.5	Cantidad de conductor		6				
8.6	Tipo de conductor		THHN				
8.7	Calibre de cada conductor	AWG	# 12 (multifibra)				
8.8	Espesor aislamiento de cada conductor	mm	0.38				
8.9	Diametro exterior aproximado de cada conductor	mm	3.3				
8.10	Cada conductor debe presentar un color diferente		SI				
8.11	Temperatura de operación	OC	95				
8.12	Tension de aislamiento	kV	0.6				
9	Documentos y garantías						
9.1	Certificacion de ISO 9001	SI				
9.2	Certificacion de pruebas y ensayos	SI				
9.3	Garantía	años	3				
10	Muestra para evaluacion						
10.1	Longitud mínima	m	0.5				
10.2	Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor		SI				
(*) A indicar por el oferente							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 60%;"> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma del oferente</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">sello</p> </div> </div>							
COMENTARIOS: En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.							