


FICHA DE DATOS GARANTIZADOS DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS						
CONECTOR PARA NEUTRO DESNUDO PARA ACOMETIDA EN BT					Código	
					Edenorte	1006450
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	(*)			
2	Empresa proveedora	(*)			
3	Fabricante	(*)			
4	Marca	(*)			
5	Modelo	(*)			
6	País de origen	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	UNE 21 021 / NFC 33 020 / ASTM G26 / ASTM G154			
8	Características Constructivas					
8.1	Material del cuerpo	Polímero-termoplásticos reforzado con fibra de vidrio con protección UV			
8.2	Color del material del cuerpo	Gris			
8.3	Sistema de continuidad o conexión de la principal y la derivación	4 placas bimetalicas en cobre estañado no detandas (2 arriba y 2 abajo)			
8.4	Material de fabricación de las placas	Cobre estañado (Cobre electrolítico a 99.9% de pureza)			
8.5	Exposición a la intemperie		Protección contra los rayos UV y a la entrada de agua en los puntos de conexión.			
8.6	Conexionado		El conector debe de garantizar el correcto funcionamiento al ser realizada la colocación del mismo en el punto de derivación (conductividad en el punto de conexión).			
8.7	Las placas deben tener grasa anticorrosiva	SI			
9	Tornillo de ajuste					
9.1	Material de fabricación	Acero galvanizado (mínimo 25µm)			
9.2	Cabeza del tornillo	Hexagonal			
9.3	Diámetro del tornillo	mm	M8			
9.4	Longitud de la parte lisa	mm	39.11			
9.5	Longitud la parte roscada	mm	65			
9.6	Tipo de rosca	Gruesa (NC)			
9.7	Arandela del tornillo		Acero galvanizado (mínimo 25µm)			
9.8	Tuerca hexagonal tipo fusible para el montaje	13			
9.9	Tuerca hexagonal tipo fusible para el montaje con llave	mm	13			
9.10	Tuerca hexagonal para el desmontaje con llave	mm	13			
11	Características Mecánicas					
11.1	Torque max. de apriete de los tornillos	N.M	≥ 15			
12	Características Eléctricas					
12.1	Voltaje nominal	V	120			
12.2	Corriente nominal	A	100			
12.3	Corriente máxima	A	125			
12.4	Aislamiento conector	kV	0.6			
12.5	Rango de calibre del conductor de la derivación principal	AWG	# 8 hasta # 4/0			
12.6	Rango de calibre del conductor de la derivación secundaria	AWG	# 10 hasta # 6			
13	Documentos y/o garantías					
13.1	Garantía	Años	≥ 10			
13.2	Certificación de ISO 9000	SI			
13.3	Protocolos de ensayo tipo a presentar con la oferta	Hermeticidad Dieléctrica y verificación del fusible mecánico.			
13.4	Empaque y Embalaje	Fundas plásticas individuales, dentro de cajas de cartón de 50 unidades. Tanto la funda como la caja deben incluir los siguientes datos: Nombre o marca del fabricante, conductores admitidos en el principal y la derivación, torque de apriete y Lote, mes y año de fabricación.			
14	Dimensiones					
		Ver dibujo adjunto para otros detalles			

Conector para neutro desnudo en acometida BT



(*) A indicar por el oferente

Nota: En las características donde no se especifique un margen serán aceptadas tolerancias de un (1) milímetro.

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta tabla de Datos Garantizados.